



Informace technika BOZP a PO č. 5/2008

Oznámení o provedení požární kontroly ve FNOL

Určeno	pro zaměstnance zdravotnických a nezdravotnických pracovišť FNOL	
	Zpracoval	Vydavatel
Útvar	Odbor personální	Odbor personální
Funkce	Technik BOZP a PO	Technik BOZP a PO
Jméno	Ing. Jan Kotzot	Ing. Jan Kotzot
Datum	13. 10. 2008	14. 10. 2008
Podpis	Ing. Jan Kotzot v.r.	Ing. Jan Kotzot v.r.
Účinnost od:	od 15. 10. 2008	

1. Účel

Informování pracovišť o provedení tématické požární kontroly ve FNOL.

2. Vlastní text

Technik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany FNOL oznamuje, že v úterý dne **12. listopadu 2008** bude ve FNOL provedena tematická požární kontrola.

Tematickou požární kontrolu provede zástupce Hasičského požárního sboru Olomouckého kraje. Cílem kontroly bude prověřit plnění povinností a dodržování podmínek požární bezpečnosti vyplývajících z předpisů o požární ochraně v souladu s § 31 odst. 1 písm. a) a h) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a § 45 odst. 1 písm. a) vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci, při provozování činností FNOL.

Výběr pracoviště bude provedeno a oznámeno při zahájení kontroly. Žádáme tímto vedoucí zaměstnance na všech stupních řízení, aby do zahájení kontroly přijala vhodná a potřebná opatření k zajištění zdárného průběhu kontroly.

Tematická kontrola bude zaměřena především na stav zabezpečení požární ochrany v následujících oblastech:

- zpracování a vedení předepsané požární dokumentace FNOL podle začlenění do kategorie provozovaných činností podle míry požární nebezpečí, zejména požární poplachová směrnice, požární kniha, řád ohlašovy požárů, dokumentace zdolávání požárů, pokyny pro činnost preventivní požární hlídky, dokumentace o školení a odborné přípravě zaměstnanců dle Směrnice č. Sm-K003
- vybavenost, umístění, přístupnost a provozuschopnost přenosných hasících přístrojů
- přístupnost, kompletnost a provozuschopnost vnitřních nástěnných hydrantů
- provozuschopnost elektrické požární signalizace, osvětlení únikových cest, požárních dveří a požárních klapek instalovaných v budovách
- volnost, průchodnost a značení vnitřních únikových cest v budovách, volnost příjezdových cest k budovám a použitelnost vyznačených nástupních ploch požární ochrany
- požární bezpečnost provozu technických zařízení a technologií, zejména vyhrazených (tlaková, plynová, zdvihadí a elektrická zařízení – vedení dokumentace /projektová, provozní/, dodržování termínů kontrol, údržby a oprav, revizní zprávy a odstraňování zjištěných závad /harmonogramy/, odborná způsobilost obsluhy)

- dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků a činností např. skladování a manipulace s chemickými látkami a přípravky, používání tepelných a elektrických spotřebičů, ručního elektrického nářadí, skladování a manipulace s tlakovými nádobami na plyny /tlak. lahve/, provoz nízkotlakých kotelen, svařování a manipulace s otevřeným ohněm.

3. Příloha

Tato informace neobsahuje přílohy.