



**Protokol o začlenění provozovaných činností do kategorií
podle míry požárního nebezpečí**

Identifikační údaje:

Název: Fakultní nemocnice Olomouc
Druh a právní postavení: Příspěvková organizace v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví, samostatný právní subjekt
Statutární orgán: doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel
Sídlo: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
IČO: 0009 8892

Účel a předmět hospodářské činnosti:

Fakultní nemocnice Olomouc (dále jen FNOL) je státní zdravotnické zařízení, které:

- poskytuje nemocným ambulantní a lůžkovou zdravotní péči od základní po vysoce specializovanou v lékařských oborech uvedených ve statutu Fakultní nemocnice Olomouc,
- provádí výuku studentů LF a FZV UP v Olomouc a dalších zaměstnanců, kteří pracují ve zdravotnictví, v akreditovaných oborech,
- provádí praktickou výuku studentů Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc,
- provádí klinické hodnocení léčiv a ověřování zdravotnické techniky včetně plnění vědeckovýzkumných úkolů,
- provozuje hospodářskou činnost (ekonomickou, provozní, technickou, investiční, administrativní, činnost svých obslužných provozů) v rozsahu potřebném pro naplnění výše uvedených činností.

Místo poskytování předmětu hospodářské činnosti:

Poskytování předmětu hospodářské činnosti v komplexu budov a technických zařízení, která tvoří tzv. „areál FNOL“, adresa: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc.

V centru města Olomouce dále se nachází samostatné (detašované) pracoviště – Klinika zubního lékařství, adresa: Palackého 700/12, 772 00 Olomouc.

Druhy provozovaných činností a uvedení míst, kde jsou tyto činnosti provozovány:

Bližší údaje o místě a provozované činnosti rozhodných pro přiřazení jednotlivých charakteristik jsou uvedeny v tabulkách, které tvoří nedílnou součást tohoto protokolu.

Údaje o provozované činnosti rozhodných pro přiřazení charakteristik potřebných pro začlenění:

Bližší údaje o místě a provozované činnosti rozhodných pro přiřazení jednotlivých charakteristik jsou uvedeny v tabulkách, které tvoří nedílnou součást tohoto protokolu.

Přiřazení charakteristik k provozované činnosti:

Charakteristiky přiřazené k provozované činnosti jsou uvedeny v tabulkách, které tvoří nedílnou součást tohoto protokolu.

Začlenění provozované činnosti do kategorie podle míry požárního nebezpečí:

Začlenění provozovaných činností bylo provedeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 264/2000 Sb., o požární prevenci, a jsou uvedeny v tabulkách, které tvoří nedílnou součást tohoto protokolu.



Příloha č. 2 Sm-K003-2

Protokol o začlenění provozovaných činností do kategorie činností podle míry požárního nebezpečí vypracoval:

Ing. Jan Kotzot, osoba odborně způsobilá ve smyslu § 11 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, číslo osvědčení Z-407/98

V Olomouci dne

.....
podpis zpracovatele

Prohlášení organizace o začlenění:

Souhlasíme s výše uvedeným členěním provozovaných činností ve smyslu § 4 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Dnem podpisu tohoto protokolu pozbývají platnosti Protokoly o začlenění provozovaných činností do kategorií podle míry požárního nebezpečí ze dne 5. 5. 2003, 15. 4. 2004.

V Olomouci dne

.....
doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

(Směrnice č. Sm-K003, 4. vydání ze dne 22. 4. 2013)



Příloha č. 2 Sm-K003-2

Příloha k Protokolu o začlenění provozovaných činností do kategorií podle míry požárního nebezpečí

Budova „A“

Místo provozované činnosti	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Šatny zdravotnického personálu, 2PP	Podzemní prostory sloužící k převlékání zdravotnického personálu, kde hrozí, že v případě požáru může dojít k silnému zakouření a následné ztrátě orientace zdravotnického personálu v podzemním podlaží / § 4 odst. 2 písm. j)	zvýšené požární nebezpečí
Rozvodna elektrické energie s náhradním zdrojem (UPS), OEG, ELPREMO, 2PP	Provoz elektrického zařízení (trafostanice 22 kV/0,4 kV s rozvodnou), které při zásahu může ohrožovat život a zdraví hasičů – složité podmínky pro zásah dle § 18 písm. b) vyhl. č. 246/2001 Sb. / § 4 odst. 2 písm. j)	zvýšené požární nebezpečí
Energocentrum s náhradním zdrojem (DGS), OEG, ELPREMO, 2PP	Skladování motorové nafty (400 litrů) a motorového oleje (200 litrů) v kovových sudech a manipulace s nimi při zajišťování provozu DGS / § 4 odst. 2 písm. a)	zvýšené požární nebezpečí
Garáž, 2PP	Služba zaměstnancům – garážování osobních motorových vozidel bez pohonu na alternativní paliva (LPG, CNG apod.) / § 4 odst. 2 písm. i)	zvýšené požární nebezpečí
Příruční sklady zdravotnického materiálu, 2PP	Skladování zdravotnického materiálu (obvazivo, pleny, buničina) a zdravotnických prostředků z umělých hmot v samostatném prostoru (reprezentativní hodnota $p_n = 75 \text{ kg.m}^{-2}$) / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
Příruční spisovna zdravotnické dokumentace, RTG, 1PP	Uložení RTG snímků a zdravotnické dokumentace v samostatném prostoru (reprezentativní hodnota $p_n = 120 \text{ kg.m}^{-2}$) / § 4 odst. 2 písm. e)	zvýšené požární nebezpečí
Expektační lůžka, URGENT, 1PP	Observace osob s možným omezením schopností pohybu a orientace z důvodů stanovení správné diagnózy, k infúzní terapii po endoskopických výkonech / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí
Lůžkové oddělení (JIP), KCHIR, 2NP	Hospitalizace osob neschopných samostatného pohybu (např. po kardiochirurgickém výkonu, srdečním infarktu apod. / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí
Lůžkové oddělení (JIP) a dospávací hala, KAR, 2NP	Hospitalizace osob neschopných samostatného pohybu (např. po chirurgických výkonech, poruchami životně důležitých funkcí) / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí
Lůžkové oddělení (JIP), IPCHO, 2NP	Hospitalizace osob neschopných samostatného pohybu (např. po chirurgických výkonech, poruchami životně důležitých funkcí) / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

(Směrnice č. Sm-K003, 4. vydání ze dne 22. 4. 2013)



Příloha č. 2 Sm-K003-2

Budova „B“

Místo provozované činnosti	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Rozvodná tlaková stanice medicínálních plynů, OHM, 1NP	Skladování hoření podporujících plynů (O ₂ , N ₂ O) v lahvích v jednom uzavřeném prostoru a jejich následná spotřeba; celkový součet vnitřních objemů těchto nádob je max. 500 litrů / § 4 odst. 2 písm. b)	zvýšené požární nebezpečí
Rozvodna elektrické energie, OEG, 1PP	Provoz elektrického zařízení (rozvodna NN), které při zásahu může ohrožovat život a zdraví hasičů – složité podmínky pro zásah dle § 18 písm. b) vyhl. č. 246/2001 Sb. / § 4 odst. 2 písm. j)	zvýšené požární nebezpečí
Příruční spisovny zdravotnické a provozní dokumentace, 1NP, pravý boční trakt	Uložení zdravotnické a provozní dokumentace klinik v samostatném prostoru (reprezentativní hodnota p _n = 120 kg.m ⁻²) / § 4 odst. 2 písm. e)	zvýšené požární nebezpečí
Lůžková část (standardní oddělení), Oddělení geriatry, 3NP, hlavní trakt	Hospitalizace osob s omezenou schopností pohybu a orientace (např. osoby pokročilého věku, osoby odkázané na částečnou pomoc jiných osob) a osob neschopné samostatného pohybu (např. osoby nepohyblivé a výlučně závislé na pomoci jiných osob, osoby upoutané na lůžko) / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí
Budova B /celá/	Budova se 4.NP, která nemá zřízené chráněné únikové cesty – složité podmínky pro zásah dle § 18 písm. e) vyhl. č. 246/2001 Sb. / § 4 odst. 2 písm. j)	zvýšené požární nebezpečí

Budova „C“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Lůžkové oddělení (standard + JIMP), PORGYN, 2NP	Hospitalizace osob s omezenou schopností pohybu a orientace (např. ženy v různém stupni těhotenství, matky po porodu a návratné šestinedělky včetně kojenců) a osob neschopných samostatného pohybu (např. ženy po operačním zákroku výlučně závislé na pomoci jiných osob) / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí
Lůžkové oddělení (standard + JIP por_sálů), PORGYN, 3NP	Hospitalizace osob s omezenou schopností pohybu a orientace (např. ženy v různém stupni těhotenství, po léčebném zákroku, matky po porodu), a osob neschopných samostatného pohybu (např. ženy po porodu výlučně závislé na pomoci jiných osob) / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

(Směrnice č. Sm-K003, 4. vydání ze dne 22. 4. 2013)



Příloha č. 2 Sm-K003-2

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Lůžková část (FYZ + JIPP + JIMP), NOVO, 3NP	Hospitalizace osob neschopných samostatného pohybu (novorozenci a kojenci) / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí
Ambulance + lůžková oddělení, PORGYN, NOVO + operační sály PORGYN + CAR	Skládování hoření podporujícího plynu (O ₂ , N ₂ O) v lahvích a jejich následná spotřeba; celkový součet vnitřních objemů těchto nádob v celé budově je max. 80 litrů / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
Budova C /celá	Budova se 4.NP, která nemá zřízené chráněné únikové cesty – složité podmínky pro zásah dle § 18 písm. e) vyhl. č. 246/2001 Sb. / § 4 odst. 2 písm. j)	zvýšené požární nebezpečí

Budova „D“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
část „D1“		
Rozvodna elektrické energie, OEG, 2PP	Provoz elektrického zařízení (rozvodna NN), které při zásahu může ohrožovat život a zdraví hasičů – složité podmínky pro zásah dle § 18 písm. b) vyhl. č. 246/2001 Sb. / § 4 odst. 2 písm. j)	zvýšené požární nebezpečí
Lůžková oddělení (standard + JIP), 1IK, 2NP	Hospitalizace osob s omezenou schopností pohybu a orientace (např. osoby se srdečním onemocněním, osoby pokročilého věku), a osob neschopné samostatného pohybu (např. osoby po infarktu myokardu, chirurgickém výkonu a výlučně závislé na pomoci jiných osob, osoby upoutané na lůžko) / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

(Směrnice č. Sm-K003, 4. vydání ze dne 22. 4. 2013)



Příloha č. 2 Sm-K003-2

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Lůžkové oddělení, RHC, 3NP	Hospitalizace osob s omezenou schopností pohybu a orientace (např. osoby tělesně postižené odkázané většinou na částečnou pomoc jiných osob), a osob neschopné samostatného pohybu (např. osoby nepohyblivé, invalidé výlučně závislé na pomoci jiných osob) / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí
Lůžková oddělení (standard + JIP), UROL, 4NP	Hospitalizace osob s omezenou schopností pohybu a orientace (např. osoby pohybově postižené odkázané většinou na částečnou pomoc jiných osob), a osob neschopné samostatného pohybu (např. osoby po chirurgickém výkonu, osoby upoutané na lůžko) / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí
Lůžková oddělení (standard + JIP), TRAU, 5NP	Hospitalizace osob s omezenou schopností pohybu a orientace, a osob neschopné samostatného pohybu (např. osoby postižené pohybově, osoby po traumatu a osoby po chirurgickém výkonu odkázané na pomoc jiných osob) / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí
Lůžková oddělení (standard + JIP), 1CHIR, 6NP	Hospitalizace osob s omezenou schopností pohybu a orientace (např. osoby odkázané většinou na částečnou pomoc jiných osob), a osob neschopné samostatného pohybu (např. osoby po chirurgickém výkonu, osoby dočasně upoutané na lůžko) / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí
Lůžková oddělení (standard + JIP), 2CHIR, 7NP	Hospitalizace osob s omezenou schopností pohybu a orientace (např. osoby pohybově postižené po chirurgickém zákroku odkázané většinou na částečnou pomoc jiných osob), a osob neschopné samostatného pohybu (např. osoby po chirurgickém výkonu, osoby dočasně upoutané na lůžko) / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí
Lůžková oddělení (standard + JIP), Kardiochirurgická klinika, 8NP	Hospitalizace osob neschopných samostatného pohybu (např. osoby s kardiovaskulárním onemocněním odkázané většinou na částečnou pomoc jiných osob), a osob neschopné samostatného pohybu (např. osoby po kardiochirurgickém výkonu) / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí
Lůžková oddělení, 1IK, 1CHIR, 2CHIR, KCHIR, TRAU, RHC	Skladování hoření podporujícího plynu (O ₂) v lahvích a jejich následná spotřeba v požárním úseku; celkový součet vnitřních objemů těchto nádob v části budovy je max. 80 litrů / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

(Směrnice č. Sm-K003, 4. vydání ze dne 22. 4. 2013)



Příloha č. 2 Sm-K003-2

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
část „D2“		
Lůžková oddělení (standard), 1IK, 2NP	Hospitalizace osob s omezenou schopností pohybu a orientace (např. osoby se srdečním onemocněním, osoby pokročilého věku) / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí
Lůžkové oddělení (standard), UROL, 4NP	Trvale uzavřeno/ § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
Lůžkové oddělení (standard), PCHIR, 5NP	Hospitalizace osob s omezenou schopností pohybu a orientace (např. osoby pohybově postižené odkázané většinou na částečnou pomoc jiných osob) / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí
Lůžkové oddělení (standard), 1CHIR, 6NP	Hospitalizace osob s omezenou schopností pohybu a orientace (např. osoby pohybově postižené po chirurgickém zákroku odkázané většinou na částečnou pomoc jiných osob) / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí
Lůžková oddělení (standard + JIP), 2CHIR, 7NP	Hospitalizace osob s omezenou schopností pohybu a orientace (např. osoby pohybově postižené po chirurgickém zákroku odkázané většinou na částečnou pomoc jiných osob) / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí
Lůžková oddělení, 1IK, 1CHIR, 2CHIR, PCHIR	Skladování hoření podporujícího plynu (O ₂) v lahvích a jejich následná spotřeba v požárním úseku; celkový součet vnitřních objemů těchto nádob v části budovy je max. 60 litrů / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí

Budova „E“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Lůžkové oddělení (standard), OCNI, 2NP	Hospitalizace osob s omezenou schopností pohybu a orientace (např. osoby zrakově postižené a osoby po chirurgickém zákroku odkázané většinou na částečnou nebo úplnou pomoc jiných osob, děti apod.) / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí
Lůžkové oddělení (standard), ORL, 3NP	Hospitalizace osob s omezenou schopností pohybu a orientace (např. osoby sluchově postižené a osoby po chirurgickém zákroku odkázané většinou na částečnou nebo úplnou pomoc jiných osob, děti apod.) / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

(Směrnice č. Sm-K003, 4. vydání ze dne 22. 4. 2013)



Příloha č. 2 Sm-K003-2

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Ambulance, lůžková oddělení, operační sály, OCNI, ORL	Skladování hoření podporujícího plynu (O ₂ , N ₂ O, CO ₂) v lahvích a jejich následná spotřeba v požárním úseku; celkový součet vnitřních objemů těchto nádob v části budovy je max. 100 litrů / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
Budova E	Budova se 3 NP, která nemá zřízené chráněné únikové cesty – nejsou zde složité podmínky pro zásah dle § 18 písm. e) vyhl. č. 246/2001 Sb. / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí

Budova „F“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Ambulance, ALG, 1NP	Ambulantní léčba a vyšetřování pacientů s alergologickým onemocněním / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požární nebezpečí
Laboratoře IMUNO, 1PP, 2NP a 3NP	Provádění specializovaných laboratorních vyšetření biologického materiálu odebraného od pacientů prostřednictvím diagnostických přístrojů v souladu se standardními operačními postupy / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požární nebezpečí

Budova „G“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Lůžková oddělení (JIP + metabolická jednotka), 2IK, 2NP	Hospitalizace osob s omezenou schopností pohybu a orientace (např. osoby s poruchami metabolismu), a osob neschopného samostatného pohybu (např. osoby s gastroenterologickým onemocněním a odkázané většinou na úplnou pomoc jiných osob) / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí
Lůžková oddělení (standard), 2IK, 3NP	Hospitalizace osob s omezenou schopností pohybu a orientace (např. osoby s gastroenterologickým onemocněním a odkázané na částečnou pomoc jiných osob) / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

(Směrnice č. Sm-K003, 4. vydání ze dne 22. 4. 2013)



Příloha č. 2 Sm-K003-2

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Ambulance, lůžková oddělení, endoskopické pracoviště, 2IK	Skladování hoření podporujícího plynu (O ₂) v lahvích a jejich následná spotřeba v požárním úseku; celkový součet vnitřních objemů těchto nádob v části budovy je max. 100 litrů / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí

Budova „H“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
část „H1“		
Příruční spisovna, Onkologická klinika, 1NP	Uložení zdravotnické a provozní dokumentace kliniky v samostatném prostoru (reprezentativní hodnota $p_n = 80 \text{ kg.m}^2$ / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
Lůžkové oddělení (standard), ONK, 2NP a 3NP	Hospitalizace osob s omezenou schopností pohybu a orientace nebo neschopného samostatného pohybu (osoby s různým stupněm onkologického onemocnění a odkázané s menší či větší mírou na pomoc jiných osob) / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí
Lůžková oddělení (standard + JIP), PLIC, 4NP a 5NP	Hospitalizace osob s omezenou schopností pohybu a orientace nebo neschopného samostatného pohybu (osoby s různým stupněm onemocnění dýchacích cest odkázané s menší či větší mírou na částečnou pomoc jiných osob) / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí
Ambulance, lůžková oddělení, ONK, PLIC	Skladování hoření podporujícího plynu (O ₂) v lahvích a jejich následná spotřeba; celkový součet vnitřních objemů těchto nádob v části budovy je max. 100 litrů / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
část „H2“		
Denní stacionář, Brachyterapie, ONK, 2NP	Poskytování onkologické léčby ambulantním pacientům s onkologickými onemocněními / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí
Příruční spisovna, PLIC, 4NP	Uložení zdravotnické a provozní dokumentace kliniky v samostatném prostoru (reprezentativní hodnota $p_n = 80 \text{ kg.m}^2$) / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
Příruční spisovna, RTG, 4NP	Uložení RTG snímků, zdravotnické dokumentace v samostatném prostoru (reprezentativní hodnota $p_n = 120 \text{ kg.m}^2$ a vyšší) / § 4 odst. 2 písm. e)	zvýšené požární nebezpečí

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

(Směrnice č. Sm-K003, 4. vydání ze dne 22. 4. 2013)



Příloha č. 2 Sm-K003-2

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Lůžkové oddělení (standard), ONK, ozařovny ONK, bronchoskopický sálek, PLIC	Skladování hoření podporujícího nebo hořlavého plynu (O_2 , H_2 , N_2O) v lahvích a jejich následná spotřeba; celkový součet vnitřních objemů těchto nádob v části budovy je max. 140 litrů / § 4 odst. 2 písm. b)	zvýšené požární nebezpečí

Budova „I“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Laboratoře, OKB, 1NP a 2NP	Provádění odběrů a specializovaných laboratorních vyšetření biologického materiálu odebraného od pacientů prostřednictvím diagnostických přístrojů v souladu se standardními operačními postupy za přítomnosti plynů (Ar , C_2H_2 , N_2O). Plyny jsou odebírány z lahví; součet vnitřních objemů u lahví pro plyny v celé budově nepřekračuje 100 litrů / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí

Budova „J“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
část „J1“ a „J2“ Lůžková oddělení (standard + JIP), 3IK 2NP a 3NP	Hospitalizace osob s omezenou schopností pohybu a orientace (osoby s různými druhy onemocnění revmatických, ledvin a žláz s vnitřní sekrecí odkázané většinou na částečnou pomoc jiných osob), a osob neschopné samostatného pohybu (osoby upoutané na lůžko odkázané na úplnou pomoc jiných osob) / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí
Hemodialyzační pracoviště, 3IK, 1NP a 2NP	Provádění hemodialýzy u pacientů s poruchou funkce ledvin ambulantním způsobem, při které nedochází k omezení schopnosti samostatného pohybu / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
Příruční spisovny, 3IK, 1PP	Uložení zdravotnické a provozní dokumentace kliniky v samostatném prostoru (reprezentativní hodnota $p_n = 80 \text{ kg.m}^{-2}$) / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

(Směrnice č. Sm-K003, 4. vydání ze dne 22. 4. 2013)



Příloha č. 2 Sm-K003-2

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Ambulance, lůžkové oddělení. hemodialyzační pracoviště, 3IK část „J3“	Skladování hoření podporujícího nebo hořlavého plynu (O ₂) v lahvích a jejich následná spotřeba; celkový součet vnitřních objemů těchto nádob v části budovy je max. 60 litrů / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
Lůžkové oddělení, KNM, 2NP	Hospitalizace osob s omezenou schopností pohybu a orientace (osoby s různými druhy onemocnění revmatických, ledvin a žláz s vnitřní sekrecí odkázané většinou na částečnou pomoc jiných osob), a osob neschopné samostatného pohybu (osoby upoutané na lůžko odkázané na úplnou pomoc jiných osob) / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí
Lůžkové oddělení, laboratoře a sklad, KNM	Skladování radiofarmak s krátkým poločasem rozpadu (např. Technecium, Fluorooxidglukóza značená Fluorem ¹⁸), jejich příprava a aplikace pacientům v rámci radiodiagnostiky, jedná se o prostory, které mohou při zásahu ohrožovat život a zdraví hasičů – složité podmínky pro zásah dle § 18 písm. b) vyhl. č. 246/2001 Sb. / § 4 odst. 2 písm. j)	zvýšené požární nebezpečí

Budova „K“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Laboratoř, HOK, 2NP	Provádění specializovaných laboratorních vyšetření biologického materiálu odebraného od pacientů prostřednictvím diagnostických přístrojů v souladu se standardními operačními postupy za přítomnosti směsi plynu (CO ₂). Plyn je odebírán z láhve; součet vnitřního objemu lahví pro směs plynu nepřevyšuje 30 litrů / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
Ambulance, HOK, 1NP	Poskytování ambulantní péče pacientům s poruchou tvorby krve a onkologickým onemocnění krve / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
Příruční spisovna, HOK, 1PP	Uložení zdravotnické a provozní dokumentace kliniky v samostatném prostoru (reprezentativní hodnota p _n = 80 kg.m ⁻²) / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

(Směrnice č. Sm-K003, 4. vydání ze dne 22. 4. 2013)



Příloha č. 2 Sm-K003-2

Budova „L“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Příruční spisovna, TO, 2PP	Uložení zdravotnické a provozní dokumentace kliniky v samostatném prostoru (reprezentativní hodnota $p_n = 80 \text{ kg.m}^{-2}$) / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
Lůžková oddělení (standard), HOK, 3NP a 4NP	Uložení zdravotnické a provozní dokumentace kliniky v samostatném prostoru (reprezentativní hodnota $p_n = 80 \text{ kg.m}^{-2}$) / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
	Hospitalizace osob s omezenou schopností pohybu a orientace (osoby s poruchou tvorby krve a onkologickým onemocněním krve) za dodržování zvláštního léčebného režimu, popř. odkázaných v menší či větší míře na částečné pomoci jiných osob / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí
Transplantační jednotka kostní dřeně, HOK, 3NP	Hospitalizace osob s omezenou schopností pohybu a orientace (osoby s poruchou tvorby krve a onkologickým onemocněním krve) odkázané ve větší míře na částečnou pomoc jiných osob a s občasným výskytem osob neschopné samostatného pohybu / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí
Laboratoře, HOK, 3NP	Provádění specializovaných laboratorních, vyšetření biologického materiálu (tkáňové kultury, imunocytoologie) od pacientů prostřednictvím diagnostických přístrojů v souladu se standardními operačními postupy za přítomnosti čistého plynu (dusík) a směsi plynů (oxid uhličitý). Tyto plyny jsou při specializovaných vyšetřeních odebírány z láhve; součet vnitřního objemu lahví pro plyny a směs plynů nepřevyšuje 80 litrů) / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
	Uchovávání tkáňových kultur a biologického materiálu od pacientů v boxech za nízké teploty pomocí kryogenního tekutého dusíku (objem mobilních zásobníků kryogenního tekutého dusíku 2x 240 litrů) / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
Lůžková oddělení, HOK	Skladování hoření podporujícího plynu (O_2) v lahvích a jejich následná spotřeba; celkový součet vnitřních objemů těchto nádob v části budovy je max. 50 litrů / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
Laboratoře + výroba, TO, 1PP a 1NP	Provádění laboratorního vyšetření krve a výroby krevních derivátů od pacientů a dárců krve v souladu se standardními operačními postupy bez charakteristik se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

(Směrnice č. Sm-K003, 4. vydání ze dne 22. 4. 2013)



Příloha č. 2 Sm-K003-2

Budova „M“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
část „M1“		
Příruční spisovna, NEUR, 1PP	Uložení zdravotnické a provozní dokumentace kliniky v samostatném prostoru (reprezentativní hodnota $p_n = 80 \text{ kg.m}^{-2}$) / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
Lůžková oddělení (standard), NEUR, 2NP, 3NP	Uložení zdravotnické a provozní dokumentace kliniky v samostatném prostoru (reprezentativní hodnota $p_n = 80 \text{ kg.m}^{-2}$) / § 4 odst. 4	výšené požární nebezpečí
Celá část „M1“	Budova se 4 NP, která nemá zřízené chráněné únikové cesty - složité podmínky pro zásah dle § 18 písm. e) vyhl. č. 246/2001 Sb. / § 4 odst. 2 písm. j)	zvýšené požární nebezpečí
část „M2“		
Rozvodná tlaková stanice medicínálních plynů, OHM, 1NP	Skladování hoření podporujících plynů (O_2 , N_2O) v lahvích v jednom uzavřeném prostoru a jejich následná spotřeba; celkový součet vnitřních objemů těchto nádob je max. 200 litrů / § 4 odst. 2 písm. b)	zvýšené požární nebezpečí
Lůžková oddělení (standard) + JIP, NCHIR, NEUR, 1 NP, 2NP, 3NP	Hospitalizace osob s omezenou schopností pohybu a orientace (např. osoby s poškozením nervového systému nebo mozku) odkázané na částečnou pomoc jiných osob a s občasným výskytem osob neschopné samostatného pohybu / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí
Posluchárna, 2.NP	Prostor části budovy s kapacitou nepřevyšující 196 osob a nejde o shromažďování většího počtu osob ve smyslu vyhlášky č. 137/1998 Sb. (stavba alespoň s jedním prostorem určeným pro shromažďování nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než 4 m^2) – nejsou složité podmínky pro zásah dle § 18 písm. g) vyhl. č. 246/2001 Sb. / § 4 odst. 4)	bez zvýšeného požárního nebezpečí
Celá část „M2“	Budova se 3 NP, která nemá zřízené chráněné únikové cesty – nejsou zde složité podmínky pro zásah dle § 18 písm. e) vyhl. č. 246/2001 Sb. / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
část „M3“		
Příruční spisovna, NCHIR, 1PP	Uložení zdravotnické a provozní dokumentace kliniky v samostatném prostoru (reprezentativní hodnota $p_n = 80 \text{ kg.m}^{-2}$) / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
Lůžkové oddělení (JIP), NCHIR, 2NP a 3NP	Hospitalizace osob neschopných samostatného pohybu (např. osoby s poškozením nervového systému nebo mozku, osoby po chirurgickém výkonu) odkázané výlučně na pomoc jiných osob / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

(Směrnice č. Sm-K003, 4. vydání ze dne 22. 4. 2013)



Příloha č. 2 Sm-K003-2

Budova „N“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Neobsazeno		

Budova „O“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Šatny studentů Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy, 1 PP	Prostory sloužící k převlékání studentů (60 osob), které jsou vybaveny dřevěnými skříněmi a dřevěnými lavicemi ($p_n = 50 \text{ kg.m}^{-2}$) / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
Kancelářské prostory, OINF, 1NP a 2NP	Správa softwaru a hardwaru informačního systému nemocnice / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí

Budova „P“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Šatny zdravotnického personálu Kožní kliniky, 1PP	Prostory sloužící k převlékání zdravotnického personálu (20 osob), které jsou vybaveny kovovými skříněmi a dřevěnými lavicemi ($p_n = 15 \text{ kg.m}^{-2}$) / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
Příruční spisovna, KOZNI, 1PP	Uložení zdravotnické a provozní dokumentace kliniky v samostatném prostoru (reprezentativní hodnota $p_n = 80 \text{ kg.m}^{-2}$) / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
Příruční spisovna, PRAC, 1PP	Uložení zdravotnické a provozní dokumentace kliniky v samostatném prostoru (reprezentativní hodnota $p_n = 80 \text{ kg.m}^{-2}$) / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
Lůžková oddělení (standard), KOZNI, 3NP	Hospitalizace osob s omezenou schopností pohybu a orientace (např. osoby s kožními a pohlavními nemocemi, které jsou odkázány na pomoc jiných osob jen výjimečně / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí
Ambulance, lůžkové oddělení KOZNI, ambulance PRAC	Skládování hoření podporujícího plynu (O_2) v lahvích a jejich následná spotřeba; celkový součet vnitřních objemů těchto nádob v části budovy je max. 30 litrů / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

(Směrnice č. Sm-K003, 4. vydání ze dne 22. 4. 2013)



Příloha č. 2 Sm-K003-2

Budova „Q“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
část „Q1“		
Šatny zdravotnického personálu, DK, 1PP	Prostory sloužící k převlékání zdravotnického personálu (ø 70 osob / směnu), které jsou vybaveny dřevěnými skříněmi a dřevěnými lavicemi ($p_n = 50 \text{ kg.m}^{-2}$) / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
Centrum praktických dovedností FZV UP, 1NP	Výukové prostory (4 učebny) s celkovou kapacitou 56 studentů s ø plochou 3m^2 /posluchače; není naplněn požadavek § 4 odst. 2 písm. h) vyhl. č. 246/2001 Sb. / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
Rozvodná tlaková stanice medicínálních plynů, OHM, 1PP	Skladování hoření podporujících plynů (N_2O) v lahvích v jednom uzavřeném prostoru a jejich následná spotřeba na operačních sálech; celkový součet vnitřních objemů těchto nádob je max. 120 litrů / § 4 odst. 2 písm. b)	zvýšené požární nebezpečí
Ambulantní trak, DK, 1NP	Ambulantní vyšetření dětských pacientů, které nejsou hospitalizovány nebo před hospitalizováním / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
Lůžková oddělení (standard + JIMP), DK, 2NP	Hospitalizace osob s omezenou schopností pohybu a orientace (např. děti od 3 do 6 let), a osoby neschopné samostatného pohybu (např. děti do 3 let, děti a mladiství po chirurgickém výkonu), jejichž únik je výlučně závislý na pomoci jiných osob / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí
Ambulance, lůžková oddělení, DK, 1NP a 2NP	Skladování hoření podporujícího plynu (O_2) v lahvích a jejich následná spotřeba; celkový součet vnitřních objemů těchto nádob v části budovy je max. 50 litrů / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
část „Q2“		
Příruční spisovna, DK, 1PP	Uložení zdravotnické a provozní dokumentace kliniky v samostatném prostoru (reprezentativní hodnota $p_n = 80 \text{ kg.m}^{-2}$) / § 4 odst. 4	zvýšené požární nebezpečí
Lůžková část (standard + JIP), DK, 3NP až 7 NP	Hospitalizace osob s omezenou schopností pohybu a orientace (např. děti od 3 do 6 let), a osoby neschopné samostatného pohybu (např. děti do 3 let, děti a mladiství po chirurgickém výkonu), jejichž únik je výlučně závislý na pomoci jiných osob / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí
Lůžková oddělení (standard + JIP), DK, 3NP až 7NP	Skladování hoření podporujícího plynu (O_2) v lahvích a jejich následná spotřeba; celkový součet vnitřních objemů těchto nádob v části budovy je max. 50 litrů / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

(Směrnice č. Sm-K003, 4. vydání ze dne 22. 4. 2013)



Příloha č. 2 Sm-K003-2

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Rozvodná tlaková stanice plynů, manipulační rampa, 1NP	Skladování hořlavého plynu (He) v lahvích v jednom uzavřeném prostoru a jejich následná spotřeba v laboratořích DMP OKB; celkový součet vnitřních objemů těchto nádob je max. 80 litrů / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
Lůžkový trak, DK, 1NP až 7NP	Část budovy o 7 nadzemních podlažích se zřízenými CHÚC typů „B“ a „A“ užívaná pro zdravotnický provoz / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
část „Q3“		
Přednáškový sál, DK ,1NP	Výuka studentů medicíny v části budovy určené pro shromažďování většího počtu osob ve smyslu vyhlášky č. 137/1998 Sb. (stavba alespoň s jedním prostorem určeným pro shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než 4 m ²) - složité podmínky pro zásah dle § 18 vyhl. č. 246/2001 Sb. / § 4 odst. 2 písm. j)	zvýšené požární nebezpečí

Budova „R“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Příruční spisovna, UCOCH, 1PP	Uložení zdravotnické a provozní dokumentace kliniky v samostatném prostoru (reprezentativní hodnota $p_n = 80 \text{ kg.m}^{-2}$) / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
Lůžkové oddělení (standard), UCOCH, 3NP	Hospitalizace osob s omezenou schopností pohybu a orientace (např. po stomatochirurgickém zákroku) odkázané na částečnou pomoc jiných osob / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí
Lůžková oddělení (standard), UCOCH, 3NP	Skladování hoření podporujícího plynu (O ₂) v lahvích a jejich následná spotřeba; celkový součet vnitřních objemů těchto nádob v části budovy je max. 30 litrů / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

(Směrnice č. Sm-K003, 4. vydání ze dne 22. 4. 2013)



Příloha č. 2 Sm-K003-2

Budova „S“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Příruční spisovna, ORT, 1PP	Uložení zdravotnické a provozní dokumentace kliniky v samostatném prostoru (reprezentativní hodnota $p_n = 80 \text{ kg.m}^{-2}$) / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
Lůžkové oddělení (standard + JIP), ORT, 2NP a 3NP	Hospitalizace osob s dočasnou omezenou schopností pohybu a orientace (např. po menším chirurgickém výkonu) odkázané na částečnou pomoc jiných osob a osoby neschopných samostatného pohybu (např. po chirurgickém výkonu, poškození pohybového aparátu nebo dočasně upoutaný na lůžko) odkázané výlučně na pomoc jiných osob / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí
Lůžková oddělení (standard), ORT, 2NP a 3NP	Skladování hoření podporujícího plynu (O_2) v lahvích a jejich následná spotřeba; celkový součet vnitřních objemů těchto nádob v části budovy je max. 30 litrů / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí

Budova „T“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Příruční spisovna, GEN, 1PP	Uložení zdravotnické a provozní dokumentace kliniky v samostatném prostoru (reprezentativní hodnota $p_n = 80 \text{ kg.m}^{-2}$) / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
Mamografie, RTG, 1NP	Ambulantní vyšetření prsu u pacientek / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
Ambulance dětská, PSY, 1NP	Ambulantní vyšetření dětských pacientů / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
Ambulance, GEN, 2NP	Ambulantní vyšetření pacientů v oblasti genetických onemocnění / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
Laboratoře, GEN, 2NP a 3NP	Laboratorní vyšetření biologického materiálu od pacientů odebraných při ambulantním vyšetření / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

(Směrnice č. Sm-K003, 4. vydání ze dne 22. 4. 2013)



Příloha č. 2 Sm-K003-2

„Budova „U“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Příruční spisovna, PSY, 1PP	Uložení zdravotnické a provozní dokumentace kliniky v samostatném prostoru (reprezentativní hodnota $p_n = 80 \text{ kg.m}^{-2}$) / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
Lůžková oddělení (standard), PSY, 1NP až 3NP	Hospitalizace osob s omezenou schopností pohybu a orientace nebo osob neschopných samostatného pohybu (např. osoby pod dozorem, mentálně postižené osoby) odkázané na částečnou pomoc jiných osob / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí
Lůžková oddělení (standard), PSY, 1NP a 3NP	Skladování hořením podporujícího plynu (O_2) v lahvích a jejich následná spotřeba; celkový součet vnitřních objemů těchto nádob v části budovy je max. 30 litrů / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí

Budova „V“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Ambulance, PSY, 1NP a 2NP	Poskytování ambulantní péče osobám závislým na alkoholu a jiných omamných prostředků, a hazardních hrách apod. / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí

Budova „WA“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Příruční spisovny, EU, 1PP	Uložení účetní a provozní dokumentace úseku v samostatném prostoru (reprezentativní hodnota $p_n = 80 \text{ kg.m}^{-2}$) / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
Příruční spisovny, PRU, 1PP a 1NP	Uložení účetní a provozní dokumentace úseku v samostatném prostoru (reprezentativní hodnota $p_n = 80 \text{ kg.m}^{-2}$) / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí
Kanceláře, RED, 1NP až 3NP	Běžná administrativní činnost / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

(Směrnice č. Sm-K003, 4. vydání ze dne 22. 4. 2013)



Příloha č. 2 Sm-K003-2

Budova „WB“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Kanceláře, INVO, 1NP	Běžná administrativní činnost / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí

Budova „WD“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Jídelna, STRAV, 2NP	Prostor pro závodní stravování zaměstnanců v části budovy, které je určené pro shromažďování většího počtu osob ve smyslu vyhlášky č. 137/1998 Sb. (stavba alespoň s jedním prostorem určeným pro shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než 4 m ²) - složité podmínky pro zásah dle § 18 vyhl. č. 246/2001 Sb. / § 4 odst. 2 písm. j)	zvýšené požární nebezpečí
Skladové prostory, STRAV, 1PP	Skladování potravin a potravinových surovin v samostatných prostorách a kovových regálech se skladovou výškou do 2,5 m nebo paletách na podlaze / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí

Budova „WF“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Kanceláře, RED, 1NP a 2NP	Běžná administrativní činnost / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí

Budova „WJ“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Mezisklad čistého prádla, PRAD, 1NP	Skladování čistého (vypraného) textilu (ložní prádlo, pracovní oděvy) v kovových regálech se skladovou výškou do 2,5 m, a v samostatném prostoru – výskyt nahodilého požárního zatížení $p_n = 120 \text{ kg.m}^{-2}$ a vyšší / § 4 odst. 2 písm. e)	zvýšené požární nebezpečí

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

(Směrnice č. Sm-K003, 4. vydání ze dne 22. 4. 2013)



Příloha č. 2 Sm-K003-2

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Provozní prostory, PRAD, 1PP a 1NP	Svařování plamenem nebo elektrickým obloukem či práce s jiným zdrojem zapálení při výkonu vybraných údržbářských nebo montážních prací v možné bezprostřední přítomnosti hořlavých látek / § 4 odst. 2 písm. f)	zvýšené požární nebezpečí
Sklad textilu, OPR-VSMT, 2NP	Skladování textilu (ložní prádlo, pracovní oděvy), pracovní obuvi v kovových regálech se skladovou výškou do 2,5 m a v samostatných prostorách – výskyt nahodilého požárního zatížení $p_n = 120 \text{ kg.m}^{-2}$ a vyšší / § 4 odst. 2 písm. e)	zvýšené požární nebezpečí
Sklad zdravotnických prostředků, OPR-SZPr, 1NP	Skladování spotřebního zdravotnického materiálu z lehce hořlavých hmot (obvazový materiál, plenkové kalhotky, plast, papír apod.) v kovových regálech se skladovou výškou do 2,5 m nebo na paletách v samostatném prostoru – výskyt nahodilého požárního zatížení $p_n = 120 \text{ kg.m}^{-2}$ a vyšší / § 4 odst. 2 písm. e)	zvýšené požární nebezpečí

Budova „WK“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Rozvodna elektrické energie, OEG, ELPREMO, 1PP	Provoz elektrického zařízení (trafostanice 22 kV/0,4 kV s rozvodnou), které při zásahu může ohrožovat život a zdraví hasičů – složité podmínky pro zásah dle § 18 vyhl. č. 246/2001 Sb. / § 4 odst. 2 písm. j)	zvýšené požární nebezpečí
Energocentrum s náhradním zdrojem (DGS), OEG, ELPREMO, 1PP	Skladování motorové nafty (400 litrů) a motorového oleje (200 litrů) v kovových sudech a manipulace s nimi při zajišťování provozu DGS / § 4 odst. 2 písm. a)	zvýšené požární nebezpečí

Budova „WP“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Rozvodna elektrické energie, OEG, ELPREMO, 1PP	Provoz elektrického zařízení (trafostanice 22 kV/0,4 kV s rozvodnou), které při zásahu může ohrožovat život a zdraví hasičů – složité podmínky pro zásah dle § 18 vyhl. č. 246/2001 Sb. / § 4 odst. 2 písm. j)	zvýšené požární nebezpečí
Energocentrum s náhradním zdrojem (DGS), OEG, ELPREMO, 1PP	Skladování motorové nafty (400 litrů) a motorového oleje (200 litrů) v kovových sudech a manipulace s nimi při zajišťování provozu DGS / § 4 odst. 2 písm. a)	zvýšené požární nebezpečí

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

(Směrnice č. Sm-K003, 4. vydání ze dne 22. 4. 2013)



Příloha č. 2 Sm-K003-2

Budova „WQ“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Rozvodná tlaková stanice medicínálních plynů, OHM, 1NP	Skladování hoření podporujícího plynu (O ₂) v lahvích a jeho následná spotřeba přes centrální rozvod medicínálních plynů DK); celkový součet vnitřních objemů těchto nádob v části budovy je max. 200 litrů / § 4 odst. 2 písm. b)	zvýšené požární nebezpečí

Budova „WW“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Odpařovací stanice kapalného kyslíku, OHM, 1NP	Skladování hoření podporujícího plynu (O ₂) v kapalně fázi a jeho přeměna do fáze plynné s následnou spotřebou zdravotnickými pracovišti přes centrální rozvod medicínálních plynů; celkový součet vnitřních objemů zásobníků je max. 30.000 litrů / § 4 odst. 2 písm. b)	zvýšené požární nebezpečí
Rozvodná tlaková stanice medicínálních plynů, OHM, 1NP	Skladování hoření podporujícího plynu (N ₂ O) v lahvích a jeho následná spotřeba zdravotnickými pracovišti přes centrální rozvod medicínálních plynů; celkový součet vnitřních objemů zásobníků je max. 600 litrů / § 4 odst. 2 písm. b)	zvýšené požární nebezpečí

Budova „WZ“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Rozvodna elektrické energie, OEG, ELPREMO, 1NP	Provoz elektrického zařízení (trafostanice 22 kV/0,4 kV s rozvodnou), které při zásahu může ohrožovat život a zdraví hasičů – složité podmínky pro zásah dle § 18 vyhl. č. 246/2001 Sb. / § 4 odst. 2 písm. j)	zvýšené požární nebezpečí
Energocentrum s náhradním zdrojem (DGS), OEG, ELPREMO, 1NP	Skladování motorové nafty (10.000 litrů) v podzemním zásobníku a motorového oleje (200 litrů) v kovových sudech a manipulace s nimi při zajišťování provozu DGS / § 4 odst. 2 písm. a)	zvýšené požární nebezpečí

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

(Směrnice č. Sm-K003, 4. vydání ze dne 22. 4. 2013)



Příloha č. 2 Sm-K003-2

Budova „X“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Diagnostické ambulantní pracoviště, KNM, 1NP	Příprava a aplikace radiofarmak (Fluor ¹⁸ , Cesium ¹³⁷ /5MBq/, Germanium ⁶⁸ /40 MBq/) pacientům v rámci radiodiagnostiky, jedná se o prostory, které mohou při zásahu ohrožovat život a zdraví hasičů – složité podmínky pro zásah dle § 18 písm. b) vyhl. č. 246/2001 Sb. / § 4 odst. 2 písm. j)	zvýšené požární nebezpečí

Budova „XA“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Čistírna odpadních vod, OEG, 1NP	Čištění odpadních vod, které přitékají z areálu FNOL, před vypuštěním do veřejné kanalizace / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí

Budova „XC“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Údržba zdravotnické instalace (ZVIT), OSB, 1NP	Svařování plamenem nebo elektrickým obloukem či práce s jiným zdrojem zapálení při výkonu vybraných údržbářských nebo montážních prací v možné bezprostřední přítomnosti hořlavých látek / § 4 odst. 2 písm. f)	zvýšené požární nebezpečí

Budova "XG"

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Autodílna, DOPR, 1NP	Svařování plamenem nebo elektrickým obloukem či práce s jiným zdrojem zapálení při opravách nebo montážních pracích na silničních motorových vozidlech v možné bezprostřední přítomnosti hořlavých látek / § 4 odst. 2 písm. f) Uložení vyjetých olejů a maziv ve vyhrazeném prostoru autodílny v celkovém množství nepřekračujícím mezní limit 250 litrů v kapalném stavu nebo 1000 kg v pevném stavu / § 4 odst. 4	zvýšené požární nebezpečí bez zvýšeného požárního nebezpečí

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

(Směrnice č. Sm-K003, 4. vydání ze dne 22. 4. 2013)



Příloha č. 2 Sm-K003-2

Budova "XM"

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Kanceláře, DOPR-PRU, 1NP	Běžná administrativní činnost / § 4 odst. 4	bez zvýšeného požárního nebezpečí

Budova „XQ“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Centrální spisovna, UIT, 1NP a 2NP	Uložení zdravotnické a provozní dokumentace od NZdP a ZdP v samostatném prostoru (reprezentativní hodnota $p_n = 150 \text{ kg.m}^{-2}$) / § 4 odst. 2 písm. e)	zvýšené požární nebezpečí

Budova „YC“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Ubytovna, I.P.Pavlova 31, 1NP až 5NP	Trvalé nebo přechodné ubytování zaměstnanců příp. jejich rodinných příslušníků ve stavbě ubytovacího zařízení dle § 2 písm. c vyhl. č. 501/2006 Sb. / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí

Budova „YD“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Ubytovna „Zahradní“, I.P.Pavlova 19A, 1NP až 7NP	Trvalé nebo přechodné ubytování zaměstnanců příp. jejich rodinných příslušníků ve stavbě ubytovacího zařízení dle § 2 písm. c vyhl. č. 501/2006 Sb. / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí

Budova „YE“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Ubytovna „LOTOS“, I.P.Pavlova 19, 1NP až 3NP	Trvalé nebo přechodné ubytování zaměstnanců příp. jejich rodinných příslušníků ve stavbě ubytovacího zařízení dle § 2 písm. c vyhl. č. 501/2006 Sb. / § 4 odst. 2 písm. h)	zvýšené požární nebezpečí

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

(Směrnice č. Sm-K003, 4. vydání ze dne 22. 4. 2013)



Příloha č. 2 Sm-K003-2

Budova „Z“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Sklad hořlavých kapalin, LEK, 1PP	Skladování hořlavých kapalin ve skleněných nebo plechových obalech v celkovém množství 1.400 litrů v kapalném stavu a současně je zde výskyt $p_n = 150 \text{ kg.m}^{-2}$ / § 4 odst. 2 písm. a) a písm. e)	zvýšené požární nebezpečí
Sklady (obalů, zdravotnických prostředků, klinických studií, galenika, dezinfekčních prostředků, kyselin)	Skladování hořlavých materiálů a předmětů (papírové obaly, dřevěné palety, léčivé přípravky atd.), při kterém nedochází k překročení mezní hodnoty $p_n = 120 \text{ kg.m}^{-2}$ / § 4 odst. 2 písm. a).	bez zvýšeného požárního nebezpečí

Budova „ZQ“

Místo provozované činnosti, pracoviště	Druhy provozované činnosti / přiřazená charakteristika dle zákona o požární ochraně	Začlenění do kategorie
Pájecí pracoviště protetické laboratoře, ZUBNI, 1NP	Pájecí práce plamenem při zhotovení protetiky z dentálních slitin a používání otevřeného plamene v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek / § 4 odst. 4	zvýšené požární nebezpečí

Tato příloha nepodléhá připomínkovému řízení