



**Test k písemnému ověření znalostí nových vedoucích zaměstnanců FNOL
po absolvování školení o požární ochraně**

1. Požární bezpečností se rozumí:

- a) souhrn organizačních, stavebních a záchranných opatření k zamezení vzniku požáru,
- b) souhrn opatření k ochraně osob před výbuchem a následným požárem,
- c) souhrn organizačních, územně technických, stavebních a technických opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchů s následným požárem, k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření.

2. Organizaci a systém řízení požární ochrany ve Fakultní nemocnici Olomouc stanovuje:

- a) Směrnice č. Sm-K002,
- b) Směrnice č. Sm-K001,
- c) Směrnice č. Sm-K003.

3. Ve FNOL jsou provozované činnosti, podle míry požárního nebezpečí, zařazeny do kategorie:

- a) bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím,
- b) bez zvýšeného požárního, s vysokým požárním nebezpečím,
- c) bez vysokého požárního nebezpečí, se sníženým požárním nebezpečím.

4. Ve FNOL se preventivní požární hlídka zřizuje:

- a) na každém zdravotnickém a nezdravotnickém pracovišti,
- b) v prostorách (na pracovištích) s nejméně třemi zaměstnanci, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
- c) při vzniku požáru na pracovišti.

5. Soustavnou kontrolu dodržování předpisů o požární ochraně, stanovených podmínek k zajištění požární bezpečnosti a plnění přijatých opatření na pracovištích FNOL provádí:

- a) pouze odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany a technik požární ochrany FNOL,
- b) vedoucí zaměstnanci pracoviště na všech stupních řízení a preventista preventivního úseku, do kterého je dané pracoviště zařazeno,
- c) ředitel FNOL a technik požární ochrany FNOL.

6. Zaměstnanci v zájmu zajištění požární bezpečnosti ve FNOL jsou povinni:

- a) počínat si tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, skladování a manipulaci hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulace s otevřeným plamenem či jiným zdrojem zapálení,
- b) počínat si tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru pouze při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů,
- c) počínat si tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru pouze při skladování a manipulaci s hořlavými nebo požárně nebezpečnými látkami.

7. Požární řád (pracoviště) ve FNOL:

- a) stanoví zásady zabezpečování požární ochrany v prostorách (pracovištích), kde se vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
- b) stanovuje obecné zásady chování fyzických osob na pracovišti při likvidaci požáru,
- c) vymezuje povinnosti vedoucích zaměstnanců FNOL při kontrole požární bezpečnosti na pracovišti.

8. Požární poplachová směrnice FNOL:

- a) vymezuje činnosti zaměstnanců FNOL, případně dalších osob při vzniku požáru,
- b) vymezuje činnosti pouze zaměstnanců FNOL při vzniku požáru,
- c) stanovuje způsob provedení rychlého a organizovaného požárního zásahu na pracovišti FNOL, kde požár vznikl.

9. Požární evakuační plán:

- a) stanovuje zásady rychlého a účinného zdolávání požáru na pracovišti nebo v objektu zasaženého požárem,
- b) stanovuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru a vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance FNOL na pracovišti, případně v objektu kde požár vznikl,
- c) stanovuje postup při evakuaci osob, majetku z prostor pracoviště či objektu zasaženého nebo ohroženého požárem.



10. Požárně bezpečnostním zařízením se rozumí:

- a) systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby, podmiňující bezpečnost stavby nebo jiného zařízení z hlediska technického,
- b) systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby, podmiňující bezpečnost stavby nebo jiného zařízení z hlediska stavebního,
- c) systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby, podmiňující bezpečnost stavby nebo jiného zařízení z hlediska požárního.

11. Stanovené únikové cesty a východy v budovách musí svým druhem, počtem, kapacitou, technickým vybavením a provedením odpovídat požadavkům zvláštních předpisů (např. vyhláška č. 23/2008 Sb., ČSN 73 0802), a dále musí:

- a) zůstat trvale volné a bez překážek, být dostatečně osvětleny, a umožnit tak v případě potřeby únik osob do bezpečí,
- b) být během provozní doby budovy pouze dostatečně osvětleny,
- c) trvale zajištěny proti vstupu nepovolaným osobám.

12. Hořlavé kapaliny se musí ukládat pouze:

- a) v plechových obalech (sudý, kanystry plechovky apod.),
- b) ve skleněných obalech při objemu nepřekračujícího 1 litru,
- c) v obalech k tomu určených.

13. Vyprazdňovat tlakové nádoby na plyny nebo jinak s nimi manipulovat (skladování, doprava) smějí:

- a) osoby, které byly k této činnosti pověřeny vedoucím Obchodního úseku FNOL,
- b) pouze osoby, které k této činnosti byly FNOL pověřeny a prokazatelně poučeny v rozsahu stanoveném technickou normou ČSN 07 8304,
- c) za běžných provozních podmínek všichni zaměstnanci FNOL.

14. Přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k hasicím přístrojům, zařízení pro požární signalizaci a dalším druhům požárně bezpečnostních zařízení:

- a) musí být vždy volný,
- b) musí být volný pouze v případě jejich potřeby nebo ovládní,
- c) nemusí být vždy volný.

15. Hasicí přístroje se umísťují

- a) libovolně,
- b) tak, aby byly přístupné jen v případě požáru,
- c) tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné.

Správné odpovědi

Otázka číslo	Odpověď			Otázka číslo	Odpověď		
1.	a	b	c	9.	a	b	c
2.	a	b	c	10.	a	b	c
3.	a	b	c	11.	a	b	c
4.	a	b	c	12.	a	b	c
5.	a	b	c	13.	a	b	c
6.	a	b	c	14.	a	b	c
7.	a	b	c	15.	a	b	c
8.	a	b	c				