

### **Ubytovna FNOL**

Tento požární řád je zpracován pro ubytovací zařízení I. P. Pavlova 23 (Zahradní).

#### **Popis činností, charakteristika požárního nebezpečí**

Ubytovací zařízení (dále jen ubytovna) je stavba, která na základě kolaudačního rozhodnutí, slouží k trvalému nebo přechodnému ubytování fyzických osob (zaměstnanci nemocnice, cizí osoby).

Ubytovna je stavba o 1 podzemním a 8 nadzemních podlažích. Osoby jsou ubytovány v bytových buňkách zpravidla po 2 osobách. Správce ubytovny pak obývá samostatný 2pokojový byt.  
V podzemním podlaží se nachází domovní vybavení (prádelna, sušárna, žehlárna, kolárna, dílna správce, výměníková stanice).

Požární nebezpečí zejména spočívá v komplikaci při evakuaci osob v případě vzniku požáru v prostoru ubytovny z důvodu nezodpovědného jednání osoby při používání elektrických či tepelných spotřebičů, nedodržení zákazu kouření, nesprávné manipulaci s plamenem, závadou na elektrickém zařízení, úmyslným zapálením apod.

#### **Požárně technické parametry, technicko-bezpečnostní parametry látek a nejvíše přípustné množství těchto látek**

Ve stavbě se nenachází ani nejsou skladovány látky, které by svou povahou mohly ovlivnit intenzitu hoření a rychlosť šíření požáru v objektu.

#### **Podmínky požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem**

V prostoru ubytovacích jednotek, jakož i v ostatních vnitřních prostorách ubytovny, platí přísný zákaz kouření tabákových výrobků a jiných návykových látek a neoprávněné manipulace s plamenem. Bližší podmínky k zákazu kouření stanoví Příloha č. 2 Směrnice č. Sm-K003 Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany.

Svářecké práce a práce s otevřeným plamenem ve vnitřních prostorách ubytovny, je dovoleno provádět pouze na základě písemného povolení a za dodržení stanovených opatření (viz. bod 3.7.7 Směrnice č. Sm-K003 a vyhl. č. 87/2000 Sb.).

Komunikační prostory, zejména chodby, schodiště a ostatní společné prostory ubytovny nesmí být užívány způsobem zvyšujícím požární riziko, např. skladování a odkládání různého materiálu, předmětů, nebo vytváření umělých překážek znemožňující bezpečný pohyb osob při požáru nebo evakuaci.

Přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, hlavním vypínačům elektrického proudu, uzávěrům vody a jiným produktovodů, přenosným hasicím přístrojům, nástěnným hydrantům apod., musí být rovněž trvale volné, přístupné a viditelné, případně označené příslušnou bezpečnostní značkou nebo tabulkou.

V bytové buňce je dovoleno skladovat max. 10 litrů hořlavých kapalin všech tříd nebezpečnosti.

Při manipulaci s hořlavými kapalinami musí být dodržovány zejména následující zásady:

- obaly plnit max. do výše 95% jejich objemu,
- při manipulaci je zakázáno kouřit či manipulovat v bezprostřední blízkosti zdroje zapálení,

- musí být zajištěno dostatečné větrání, aby se zamezilo vytváření výbušné směsi par hořlavých kapalin se vzduchem,
- musí být skladovány v originálních či k tomu určených, řádně uzavřených obalech a za podmínek stanovených výrobcem,
- obaly a nádoby, ve kterých jsou skladovány hořlavé kapaliny, musí být řádně označeny a čitelně označeny v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie,
- řádně uzavírat obaly a nádoby, ve kterých jsou hořlavé kapaliny uloženy nebo byly uloženy,
- skladovat v bezpečné vzdálenosti od zdrojů zapálení nebo vznícení a za podmínek stanovených výrobcem.

Při používání čistících a dezinfekčních prostředků v prostorách ubytovny, je nutné s nimi zacházet dle pokynů uvedených v návodu k použití. V prostorách ubytovny je ukládání a skladování ostatních nebezpečných chemických látek či směsí přísně zakázáno.

Veškerý hořlavý materiál nesmí být v prostorách ubytovny ukládán a skladován ve vzdálenosti kratší než 0,5 m od osvětlovacích těles a 0,8 m od tepelných spotřebičů či jiných zdrojů zapálení. Osvětlovací tělesa musí být opatřena předepsanými kryty.

Elektrické, tepelné či jiné spotřebiče je dovoleno používat pouze k účelům a za podmínek, pro které jsou určeny, v souladu s provozní dokumentací (návody k obsluze, průvodní dokumentací, místními provozními bezpečnostními předpisy apod.).

Ve všech prostorách ubytovny je zakázáno skladovat a manipulovat s tlakovými nádobami na plyny.

### **Povinnosti a oprávnění osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti**

Fyzické osoby, které se zdržují v prostoru ubytovny, jsou zejména povinni:

- dodržovat a plnit jednotlivá ustanovení tohoto požárního rádu, Ubytovacího rádu pro ústavní ubytovny FNOL, dbát pokynů domovníka a bytové referentky FNOL,
- počínat si tak, aby svým jednáním nezvadali příčinu ke vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem či jiné nežádoucí události,
- nepoškozovat a nezneužívat instalované hasicí přístroje, nástenné hydranty, bezpečnostní a informační značky (tabulky),
- při zjištění závady, která může být příčinou vzniku požáru, příp. výbuchu s následným požárem nebo jiné nežádoucí události, ji neprodleně nahlásit domovníkovi nebo bytové referentce FNOL, kteří okamžitě zajistí její odstranění nebo příjmu vhodná opatření, aby se zamezilo případnému vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem nebo jiné nežádoucí události,
- při vzniku požáru nebo jeho zpozorování, je nutné jej uhasit za použití všech dostupných prostředků. Není-li to možné, musí se provést taková opatření, aby se zamezilo šíření požáru a zplodin hoření do sousedních prostor a vyhlášení požárního poplachu na ubytovně. Při vyhlašování požárního poplachu se postupuje podle Požární poplachové směrnice FNOL.

Domovník ubytovny a bytová referentka FNOL jsou oprávněni provádět kontrolu dodržování stanovených podmínek k zajištění požární bezpečnosti v objektu ubytovny; při výkonu kontroly jsou oprávněni vstupovat do obytných buněk nájemníků.

### **Podmínky pro bezpečný pohyb a pobyt osob a způsob zabezpečení volných únikových cest**

Únikové cesty, východy a dveře, kterými prochází úniková cesta, musí odpovídat požadavkům stanovených v článku 2.3 Přílohy k NV č. 101/2005 Sb. a vyhlášky č. 23/2008 Sb.

# Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek v prostoru ubytovny Fakultní nemocnice Olomouc – I. P. Pavlova 23

## 8.NP

### Chodba dlouhá (A\_YD008030)

- dveře na vstupu na zadní schodiště - informativní značka "Únikový východ zde"
- chodba - informativní značka "Únikový východ vlevo" + "Únikový východ vpravo"
- dveře na vstupu do předvýtahového prostoru - informativní značka "Únikový východ zde"

### Chodba krátká (A\_YD008500)

- Dveře na vstupu do předvýtahového prostoru - informativní značka "Únikový východ zde"

### Předvýtahový prostor (A\_YD008010)

- informativní značka „Hasicí přístroj“
- informativní značka „Únikové schodiště vlevo dolů“
- rozvaděč RP8
  - příkaz tabulka „Prostor před rozvaděčem musí zůstat vždy volný“
  - kombi tabulka - zákaz „Nehas vodou ani pěnovými přístroji“ + výstraha „Výstraha životu nebezpečno dotýkat se elektrického zařízení“
  - výstraha tabulka „Pozor - elektrické zařízení“
  - zákaz tabulka „Nehas vodou ani pěnovými přístroji“

## 7.NP

### Chodba dlouhá (A\_YD007030)

- dveře na vstupu na zadní schodiště - informativní značka "Únikový východ zde"
- chodba - informativní značka "Únikový východ vlevo" + "Únikový východ vpravo"
- dveře na vstupu do předvýtahového prostoru - informativní značka "Únikový východ zde"

### Chodba krátká (A\_YD007500)

- dveře na vstupu do předvýtahového prostoru - informativní značka "Únikový východ zde"

### Předvýtahový prostor (A\_YD007010)

- informativní značka „Hasicí přístroj“ (3x)
- informativní značka „Únikové schodiště vlevo dolů“
- vstup do velkého výtahu – výstraha tabulka „Před vstupem do výtahu se ujistěte, že kabina výtahu je ve stanici. Hrozí nebezpečí pádu do šachty výtahu.“ + zákaz tabulka „Nepoužívat výtah v případě požáru“
- vstup do malého výtahu – zákaz tabulka „Nepoužívat výtah v případě požáru“
- rozvaděč RP7
  - příkaz tabulka „Prostor před rozvaděčem musí zůstat vždy volný“
  - kombi tabulka - info „Hlavní vypínač“ + příkaz „Vypni v nebezpečí“
  - výstraha tabulka „Pozor - elektrické zařízení“
  - zákaz tabulka „Nehas vodou ani pěnovými přístroji“

## 6.NP

### Chodba dlouhá (A\_YD006030)

- dveře na vstupu na zadní schodiště - informativní značka "Únikový východ zde"
- chodba - informativní značka "Únikový východ vlevo" + "Únikový východ vpravo"
- dveře na vstupu do předvýtahového prostoru - informativní značka "Únikový východ zde"

### Chodba krátká (A\_YD006500)

- dveře na vstupu do předvýtahového prostoru - informativní značka "Únikový východ zde"

### Předvýtahový prostor (A\_YD006010)

- informativní značka „Hasicí přístroj“
- informativní značka „Únikové schodiště vlevo dolů“
- vstup do velkého výtahu – výstraha tabulka „Před vstupem do výtahu se ujistěte, že kabina výtahu je ve stanici. Hrozí nebezpečí pádu do šachty výtahu.“ + zákaz tabulka „Nepoužívat výtah v případě požáru“
- vstup do malého výtahu – zákaz tabulka „Nepoužívat výtah v případě požáru“
- rozvaděč RP6
  - příkaz tabulka „Prostor před rozvaděčem musí zůstat vždy volný“
  - kombi tabulka - info „Hlavní vypínač“ + příkaz „Vypni v nebezpečí“
  - výstraha tabulka „Pozor - elektrické zařízení“

Chodby, schodiště a východy v celé ubytovně, musí být trvale volné a průchodné v celé šíři tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace osob, majetku a provedení záchranných prací.

Chodby, schodiště, a prostory v 1. podzemním podlaží nesmí být používány způsobem zvyšující požární riziko (zákaz skladování různého materiálu, břemen, předmětů nebo tvořit umělé překážky znemožňující bezpečný pohyb osob při požáru nebo evakuaci).

V zájmu bezpečnosti osob při úniku z požárem zasaženého nebo ohroženého prostoru nebo jeho části, se použijí výhradně určené únikové cesty. Směr úniku na únikových cestách je zřetelně vyznačen bezpečnostními značkami a v grafickém znázornění směru únikových cest.

Při úniku se osoby na únikových cestách zdržují jen po dobu nezbytně nutnou k úniku do bezpečí - na volné /předem určené/ prostranství.

### Ostatní a závěrečná ustanovení

Z důvodu nenaplnění podmínek § 13 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů není pro ubytovnu zřízena preventivní požární hlídka.

Preventivní požární prohlídky jsou v objektu u bytovny prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními podkapitoly 3.4 Směrnice č. Sm-K003.

Za dodržování ustanovení požárního řádu odpovídají:

- Ing. Jiří Vaida, vedoucí Odboru správy majetku FNOL

### Příloha

Příloha č. 1 Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek

Příloha č. 2 Přehled o umístění věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení

Vypracoval:

  
Ing. Jan Kotzot  
Osoba odborně způsobilá ve smyslu §11  
Zákona ČNR č. 133/1985 Sb.  
O požární ochraně ve znění i pozd. předpisů  
č. osvědčení Z-407/98


V Olomouci dne:

17.07.2019



Ing. Vladimír Olejníček  
vedoucí UHTS/hlavní správce

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC  
I.P. Pavlova 185/6  
779 00 Olomouc

  
prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.  
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

- zákaz tabulka „Nehas vodou ani pěnovými přístroji“

## 5.NP

### Chodba dlouhá (A\_YD005030)

- dveře na vstupu na zadní schodiště - informativní značka „Únikový východ zde“
- chodba - informativní značka „Únikový východ vlevo“ + „Únikový východ vpravo“
- dveře na vstupu do předvýtahového prostoru - informativní značka „Únikový východ zde“

### Chodba krátká (A\_YD005500)

- dveře na vstupu do předvýtahového prostoru - informativní značka „Únikový východ zde“

### Předvýtahový prostor (A\_YD005010)

- informativní značka „Hasicí přístroj“ (3x)
- informativní značka „Únikové schodiště vlevo dolů“
- vstup do velkého výtahu – výstraha tabulka „Před vstupem do výtahu se ujistěte, že kabina výtahu je ve stanici. Hrozí nebezpečí pádu do šachty výtahu.“ + zákaz tabulka „Nepoužívat výtah v případě požáru“
- vstup do malého výtahu – zákaz tabulka „Nepoužívat výtah v případě požáru“
- rozvaděč RP6
  - příkaz tabulka „Prostor před rozvaděčem musí zůstat vždy volný“
  - kombi tabulka - info „Hlavní vypínač“ + příkaz „Vypni v nebezpečí“
  - výstraha tabulka „Pozor - elektrické zařízení“
  - zákaz tabulka „Nehas vodou ani pěnovými přístroji“

## 4.NP

### Chodba dlouhá (A\_YD004030)

- dveře na vstupu na zadní schodiště - informativní značka „Únikový východ zde“
- chodba - informativní značka „Únikový východ vlevo“ + „Únikový východ vpravo“
- dveře na vstupu do předvýtahového prostoru - informativní značka „Únikový východ zde“

### Chodba krátká (A\_YD004500)

- dveře na vstupu do předvýtahového prostoru - informativní značka „Únikový východ zde“

### Předvýtahový prostor (A\_YD004010)

- informativní značka „Hasicí přístroj“
- informativní značka „Únikové schodiště vlevo dolů“
- vstup do velkého výtahu – výstraha tabulka „Před vstupem do výtahu se ujistěte, že kabina výtahu je ve stanici. Hrozí nebezpečí pádu do šachty výtahu.“ + zákaz tabulka „Nepoužívat výtah v případě požáru“
- vstup do malého výtahu – zákaz tabulka „Nepoužívat výtah v případě požáru“
- rozvaděč RP4
  - příkaz tabulka „Prostor před rozvaděčem musí zůstat vždy volný“
  - kombi tabulka - info „Hlavní vypínač“ + příkaz „Vypni v nebezpečí“
  - výstraha tabulka „Pozor - elektrické zařízení“
  - zákaz tabulka „Nehas vodou ani pěnovými přístroji“

## 3.NP

### Chodba dlouhá (A\_YD003030)

- dveře na vstupu na zadní schodiště - informativní značka „Únikový východ zde“
- chodba - informativní značka „Únikový východ vlevo“ + „Únikový východ vpravo“
- dveře na vstupu do předvýtahového prostoru - informativní značka „Únikový východ zde“

### Chodba krátká (A\_YD004500)

- dveře na vstupu do předvýtahového prostoru - informativní značka „Únikový východ zde“

### Předvýtahový prostor (A\_YD003010)

- informativní značka „Hasicí přístroj“ (3x)
- informativní značka „Únikové schodiště vlevo dolů“
- vstup do velkého výtahu – výstraha tabulka „Před vstupem do výtahu se ujistěte, že kabina výtahu je ve stanici. Hrozí nebezpečí pádu do šachty výtahu.“ + zákaz tabulka „Nepoužívat výtah v případě požáru“
- vstup do malého výtahu – zákaz tabulka „Nepoužívat výtah v případě požáru“
- rozvaděč RP3
  - příkaz tabulka „Prostor před rozvaděčem musí zůstat vždy volný“
  - kombi tabulka - info „Hlavní vypínač“ + příkaz „Vypni v nebezpečí“

- výstraha tabulka „Pozor - elektrické zařízení“
- zákaz tabulka „Nehas vodou ani pěnovými přístroji“

## 2.NP

### Chodba dlouhá (A\_YD002030)

- dveře na vstupu na zadní schodiště - informativní značka „Únikový východ zde“
- chodba - informativní značka „Únikový východ vlevo“ + „Únikový východ vpravo“
- dveře na vstupu do předvýtahového prostoru - informativní značka „Únikový východ zde“

### Chodba krátká (A\_YD002500)

- dveře na vstupu do předvýtahového prostoru - informativní značka „Únikový východ zde“

### Předvýtahový prostor (A\_YD002010)

- informativní značka „Hasicí přístroj“
- informativní značka „Únikové schodiště vlevo dolů“
- vstup do velkého výtahu – výstraha tabulka „Před vstupem do výtahu se ujistěte, že kabina výtahu je ve stanici. Hrozí nebezpečí pádu do šachty výtahu.“ + zákaz tabulka „Nepoužívat výtah v případě požáru“
- vstup do malého výtahu – zákaz tabulka „Nepoužívat výtah v případě požáru“
- rozvaděč RP2
  - příkaz tabulka „Prostor před rozvaděčem musí zůstat vždy volný“
  - kombi tabulka - info „Hlavní vypínač“ + příkaz „Vypni v nebezpečí“
  - výstraha tabulka „Pozor - elektrické zařízení“
  - zákaz tabulka „Nehas vodou ani pěnovými přístroji“

## 1.NP

### Chodba dlouhá (A\_YD001030)

- dveře na vstupu na zadní schodiště - informativní značka „Únikový východ zde“
- chodba - informativní značka „Únikový východ vlevo“ + „Únikový východ vpravo“
- dveře na vstupu do předvýtahového prostoru - informativní značka „Únikový východ zde“

### Chodba krátká (A\_YD001050)

- dveře na vstupu do předvýtahového prostoru - informativní značka „Únikový východ zde“
- dveře na vstupu do rozvodny elektro (A\_YD001170)
  - kombi tabulky - výstraha „Pozor - elektrické zařízení“ + zákaz tabulka „Nehas vodou ani pěnovými přístroji“
  - kombi tabulka – zákaz „Vstup zakázán“ + zákaz „Nehas vodou ani pěnovými přístroji“

### Předvýtahový prostor (A\_YD001010)

- vstup do zádveří - informativní značka „Únikový východ zde“
- informativní značka „Hasicí přístroj“
- vstup do velkého výtahu – výstraha tabulka „Před vstupem do výtahu se ujistěte, že kabina výtahu je ve stanici. Hrozí nebezpečí pádu do šachty výtahu.“ + zákaz tabulka „Nepoužívat výtah v případě požáru“
- vstup do malého výtahu – zákaz tabulka „Nepoužívat výtah v případě požáru“

## 1.PP

### Předvýtahový prostor (A\_YD091110)

- informativní značka „Hasicí přístroj“
- vstup do velkého výtahu – výstraha tabulka „Před vstupem do výtahu se ujistěte, že kabina výtahu je ve stanici. Hrozí nebezpečí pádu do šachty výtahu.“ + zákaz tabulka „Nepoužívat výtah v případě požáru“
- vstup do malého výtahu – zákaz tabulka „Nepoužívat výtah v případě požáru“
- informativní značka „Únikové schodiště vpravo nahoru“
- víko akumul\_zdroje RN1 + NR2 – zákaz tabulka „Nehas vodou ani pěnovými přístroji“ + zákaz tabulka „Zákaz kouření a vstupu s plamenem“
- dveře na vstupu do mandlovny (A\_YD091200) – info tabulka „Hlavní uzávěr vody“
- dveře na vstupu do dílny /A\_YD091320) – Hlavní uzávěr toopení“

### Chodba krátká (A\_YD091220)

- dveře na vstupu do rozvodny NN (A\_YD091310) – výstraha “Pozor – napětí 3x380/220V“
- informativní tabulka „Hlavní vypínač domu“

Příloha č. 2 k Požárnímu řádu

### **Přehled o umístění věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení**

#### **8.NP**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Strojovna výtahu                         | P6                   |
| Chodba u výtahů (A_YD008010)             | P6                   |
| Chodba dlouhá (A_YD008030)               | H C52                |
| Chodba schodiště – u výtahu (A_YD008010) | H C52+hadicová skříň |

#### **7.NP**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Chodba dlouhá (A_YD007030)   | V9 + P6 |
| Chodba u výtahů (A_YD007010) | V9 + P6 |

#### **6.NP**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Chodba - u velkého výtahu (A_YD005010)   | P6                   |
| Chodba dlouhá (A_YD006030)               | H C52                |
| Chodba schodiště – u výtahu (A_YD006010) | H C52+hadicová skříň |

#### **5.NP**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Chodba – dlouhá (A_YD005030) | V9 |
| Chodba u výtahu (A_YD005010) | P6 |
| Chodba krátká (A_YD005500)   | V9 |

#### **4.NP**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Chodba u výtahu (A_YD004010)             | P6                   |
| Chodba dlouhá (A_YD004030)               | H C52                |
| Chodba schodiště – u výtahu (A_YD004010) | H C52+hadicová skříň |

#### **3.NP**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Chodba – dlouhá (A_YD003030) | P6 |
| Chodba u výtahu (A_YD003010) | P6 |
| Chodba krátká (A_YD003500)   | V9 |

#### **2.NP**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Chodba - u velkého výtahu (A_YD002010)   | P6                   |
| Chodba dlouhá (A_YD002030)               | H C52                |
| Chodba schodiště – u výtahu (A_YD002010) | H C52+hadicová skříň |

#### **1.NP**

|  |           |
|--|-----------|
| Chodba - u velkého výtahu (A_YD001020) | P6 + 2xV9 |
|--|-----------|

#### **1.PP**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Chodba u osobního výtahu (A_YD091010) | V9                   |
| Chodba u osobního výtahu (A_YD091010) | H C52+hadicová skříň |
| Chodba (A_YD091060)                   | H C52+hadicová skříň |