



Kontrolní CHECK LIST pro provoz nízkotlaké kotelny dle vyhlášky č. 91/1993 Sb.

Vyskytující se zásadní příčiny rizik

Otázka	Ano	Ne	Poznámka
1. Je zpracovaná projektová dokumentace?			
2. Obsahuje projektová dokumentace výpočet potřebného množství vzduchu pro spalování a potřebného tahu kotlů?			
3. Obsahuje projektová dokumentace návrh technického řešení a výpočet účinného větrání kotelny a prostorů souvisejících s provozem kotelny?			
4. Jsou stanoveny a dodržovány požadavky na BOZP- je zpracována směrnice o pro poskytování OOPP?			
5. Jsou prováděny odborné prohlídky kotelny vždy po jednom roce provozu?			
6. Obsluha má platné osvědčení ve lhůtě kratší 5 let ?			
7. Jsou topiči vybaveni předepsanými OOPP dle zpracované směrnice?			
8. Jsou označeny dveře do kotelny bezpečnostní tabulkou – Kotelna- vstup nepovoláným osobám zakázán, případně dalšími bezpečnostními nápisy?			
9. Je dokumentace od výrobce k provozovaným technickým zařízením?			
10. Je veden provozní deník kotelny?			
11. Zapisují se do provozního deníku kotelny údaje v rozsahu a lhůtách stanovených provozním řádem?			
12. Jsou prováděny stanovené lékařské prohlídky topičů?			

13. Je topič školen a jeho znalosti jsou ověřeny s jednotlivých návodů výrobce pro provozovaná technická zařízení?			
14. Byly provedeny pravidelné kontroly plynových zařízení (např. těsnost spojů, kontrola ovzduší) včetně evidence, a to dle požadavků stanovených v provozního řádu kotelny?			
15. Byla provedena kontrola tlakových nádob dle stanovených požadavků v provozním řádu kotelny- pro výstroj tlakoměry, pojistný ventil včetně zápisu ?			
16. Je prováděna pravidelná revize tlakových nádob dle harmonogramu plánu?			
17. Byly odstraněny zjištěné nedostatky z revizí tlakových nádob?			
18. Je prováděna pravidelná revize plynových zařízení dle harmonogramu plánu?			
19. Byly odstraněny zjištěné nedostatky z revizí plynových zařízení?			
20. Byly provedeny stanovené revize elektrických zařízení dle harmonogramu?			
21. Mají topiči k dispozici ruční svítilnu v použitelném stavu?			
22. Jsou všechny povrchy nad 60°C mimo ovládací prvky opatřeny nehořlavou izolací?			
23. Stanoví provozní řád kotelny počet kotlů, které může obsluhovat jeden topič?			
24. Stanoví provozní řád kotelny způsob obsluhy?			
25. Stanoví provozní řád kotelny lhůty a způsob zjišťování přítomnosti oxidu uhelnatého v prostorách kotelny a v prostorách souvisejících s jejím provozem?			
26. Stanoví místní provozní řád podmínky a způsob odstavení kotlů za mimořádných podmínek?			
27. Je prováděna preventivní a provozní údržba kotelen a kontroly?			

28. Provádí se zjišťování přítomnosti oxidu uhelnatého v prostorách kotelny a v prostorách souvisejících s jejím provozem dle provozního řádu kotelny se zápisem?			Zápis do provozního deníku
---	--	--	----------------------------

Počet záporných odpovědí	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 a více
Stupeň ohrožení	1	2	3	4	5

Stupeň ohrožení z hlediska zdrojů a příčin rizik	
Velmi vysoké riziko	5 a více
Vysoké riziko	3-5
Střední riziko	2

Závěrečné hodnocení:

Pro výslednou hodnotu **2** hodnotíme **střední riziko** ohrožení z hlediska zdrojů a příčin rizik, může hrozit nebezpečí při provozu nízkotlaké kotelny

Pro výslednou hodnotu **3-5** hodnotíme **vysoké riziko** ohrožení z hlediska zdrojů a příčin rizik vyskytujících se při provozu nízkotlaké kotelny, může hrozit velmi akutní nebezpečí. Je nutno všechna slabá místa vyhodnotit, upozornit na ně vedení společnosti a okamžitě přijmout opatření k eliminaci rizik.

Pro výslednou hodnotu **5 a více** hodnotíme **velmi vysoké riziko** ohrožení z hlediska zdrojů a příčin rizik. Při provozu nízkotlaké kotelny může hrozit velmi vážné nebezpečí, je proto nutno okamžitě přijmout opatření vedením společnosti u všech slabých míst, vyhodnotit je a okamžitě odstranit.

V Olomouci dne 11. 9. 2015-10-08

Vypracoval: Ing. Jan Kotzot, technik BPPO FNOL