

**Vymezení odpovědností při provádění zkoušek zařízení bezpečnostního napájení**

- 1) Vedoucí zaměstnanci **všech pracovišť FNOL (zdravotnických i nezdravotnických)** odpovídají za:
 - **zajištění proaktivní kontroly funkčnosti všech elektrických přístrojů, technologií a zařízení** instalovaných na zálohovaných obvodech (zelené, žluté, oranžové zásuvky) během celého trvání zkoušky zařízení bezpečnostního napájení,
 - **identifikaci všech rizik a zjištěných nedostatků souvisejících s výpadkem elektrické energie** (potřeba zapojení některého přístroje, technologie nebo zařízení z nezálohovaných /bílé a hnědé zásuvky/ na zálohované /zelené, žluté, oranžové/ obvody, zjištěná nefunkčnost nebo nestandardní chování elektrického přístroje, technologie nebo zařízení připojených na zálohované obvody apod.) a **bezodkladné informování Oddělení energetiky** na telefonní čísla **+420 602 542 871** (Ing. Jan Eyer) nebo **+420 605 373 140** (Ing. Patrik Zbořil),
 - zajištění bezodkladného informování Oddělení technického dispečinku na lince **2222** o všech ostatních zjištěných nedostacích (netýkajících se elektrických zařízení) v průběhu zkoušky zařízení bezpečnostního napájení souvisejících s touto zkouškou (případně Odboru informatiky na lince **4516**, jedná-li se o nedostatky přímo související s provozem ICT nebo informačních systémů),
 - **existenci mimořádně závažných důvodů** (bezprostředně ohrožujících život pacienta) **ke zrušení zkoušky zařízení bezpečnostního napájení a zajištění průkazné dokumentace** odůvodňující tuto žádost, a to i zpětně, v případě včas uplatněné žádosti o zrušení této zkoušky.
- 2) Vedoucí **Oddělení energetiky** odpovídá za:
 - technické a personální zabezpečení, dodržení stanovených technických postupů a časového harmonogramu a za samotný průběh zkoušky zařízení bezpečnostního napájení,
 - zajištění informování dotčených pracovišť o zahájení a ukončení zkoušky zařízení bezpečnostního napájení prostřednictvím informační zprávy na obrazovky počítačů,
 - případné zrušení nebo předčasné ukončení zkoušky zařízení bezpečnostního napájení z mimořádně závažných důvodů avizovaných ze strany konkrétního zdravotnického pracoviště,
 - informování Odboru bezpečnosti a krizového řízení na e-mail **krize@fnol.cz** o všech zásadních řešených nedostacích vyžadujících systémové řešení a přímo souvisejících se zkouškou zařízení bezpečnostního napájení a způsobu (možnostech) jejich odstranění.
- 3) Vedoucí **Oddělení technického dispečinku** odpovídá za:
 - zajištění shromažďování, evidence a předávání všech informací o zjištěných nedostacích v průběhu zkoušky zařízení bezpečnostního napájení oznámených na linku 2222 nebo zjištěných v rámci technického dohledu nad technologiemi na Oddělení energetiky, případně další odborná pracoviště,
 - zajištění informování dotčených pracovišť o zahájení a ukončení zkoušky zařízení bezpečnostního napájení prostřednictvím hlasové a e-mailové informace předané v rámci svolávacího systému na žádost vedoucího Oddělení energetiky,
 - předání souhrnné informace na Odbor bezpečnosti a krizového řízení na e-mail **krize@fnol.cz** o všech zásadních nahlášených nedostacích vyžadujících systémové řešení a souvisejících se zkouškou zařízení bezpečnostního napájení oznámených na linku **2222** nebo zjištěných v rámci technického dohledu nad technologiemi a způsobu jejich řešení.

**Příloha č. 1 Sm-M013-1**4) Vedoucí **Odboru informatiky** odpovídá za:

- zajištění bezodkladného vyhodnocování a evidence všech informací o zjištěných nedostatcích v průběhu zkoušky zařízení bezpečnostního napájení z oblasti ICT oznámených na linku **4516** a jejich řešení,
- zajištění bezodkladného vyřešení požadavků vedoucího Oddělení energetiky ohledně zveřejňování informací o zkoušce a změnách v její organizaci,
- informování Odboru bezpečnosti a krizového řízení na e-mail **krize@fnol.cz** o všech zásadních řešených nedostatcích vyžadujících systémové řešení a souvisejících se zkouškou zařízení bezpečnostního napájení z oblasti ICT a způsobu (možnostech) jejich odstranění.

5) Vedoucí **Odboru bezpečnosti a krizového řízení** odpovídá za:

- komplexní vyhodnocování obdržených informací o zásadních nedostatcích v průběhu zkoušky zařízení bezpečnostního napájení a předkládání návrhů na jejich systémové řešení,
- případnou iniciaci zpracování zjištěných nedostatků a systémových řešení do havarijních plánů a plánů kontinuity dotčených pracovišť FNOL v rámci pracovní komise Havarijní plány FNOL nebo Výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti FNOL.

Tato příloha podléhá při změně textu připomínkovému řízení.