

Název ON:	Provozování, kontroly a revize elektrických rozvodů a elektrických spotřebičů ve FNOL		
Číslo ON:	Sm-M014	Vydání ON:	4. vydání ze dne 2. 2. 2023

Změnu textu ON nebo textu přílohy ON provedl odborný garant uvedený na první straně ON.

Značení změn textu ON: T/xxxx kde T je text/xxxx je číslo odstavce

Značení změn v přílohách: PX/xxxx kde PX je příloha čísloX/xxxx je číslo odstavce nebo PX při vniku nové přílohy č. X

Změna č.	Účinnost změny od	Odstavec textu Odstavec přílohy	Popis změny	Schválil dne
1.	25. 3. 2025	T/3.8	Změna textu Barevné značení zásuvek pro spotřebiče v místnostech pro lékařské účely ve zdravotnických prostorech Pro připojování elektrických spotřebičů v místnostech pro lékařské účely ve zdravotnických prostorech jsou určeny zásuvky bílé barvy. Pro výpočetní techniku jsou určeny zásuvky barvy hnědé. Ostatní barvy zásuvek (zelené, žluté a oranžové) jsou určeny pouze pro zdravotnické přístroje a běžné elektrické spotřebiče (dle tohoto předpisu) nesmí být do těchto zásuvek připojovány.	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. ředitel FNOL, 21. 3. 2025, elektronicky
		T3.10.2	Změna textu Barevné značení zásuvek BÍLÁ – takto označené zásuvky mají pouze základní napájení. Tyto zásuvkové vývody mají pouze základní ochranu před úrazem elektrickým proudem. Jsou určeny například pro vařiče, lednice, radiopřijímače a ostatní spotřebiče na všech pracovištích a ostatní spotřebiče, s výjimkou přístrojů pro zdravotnické účely. Takto označené zásuvky jsou v případě výpadku napájení bez napětí.	