

I. Interní klinika - kardiologická /1IK/

Po vypuknutí popř. zjištění požáru v prostoru budovy „D“ a kdy je zřejmé, že již nelze požár uhasit vlastními silami za pomoci dostupných hasebních prostředků a produkty požáru (sálavé teplo, kouř, zplodiny) ohroží bezpečnost a zdraví osob na pracovištích 1IK (ambulace, oddělení lůžka – standard, arytmologie, JIP), musí být požárem zasažený a ohrožený prostor neprodleně vyklizen, tj. provedena evakuace osob a majetku.

1. Organizace a řízení evakuace

Evakuace pracoviště je řízena na ranní směně přednostou kliniky popř. jeho zástupcem či vrchní sestrou. V době sníženého provozu službu konajícím zdravotnickým pracovníkem (lékař, všeobecná sestra). Evakuace bude řízena z bezpečného stanoviště, které se určí v závislosti na místě vzniku požáru a jeho rozsahu.

Stanoviště k řízení evakuace musí být vybaveno komunikačními prostředky (telefon, freeset, dorozumivací zařízení pacient – sestra /InterCom/).

Evakuace - **částečná** /přesun do neohrožené (bezpečné) části budovy/
- **úplná** /opuštění budovy/.

Zaměstnanci kliniky od vyhlášení evakuace se **řídí pokyny** vydané osobou řídící evakuaci.

Po příjezdu zásahové jednotky požární ochrany **řízení evakuace** a záchranných prací **přebírá** velitel zásahu. Osoba dosud řídící evakuaci je veliteli zásahu podřízena a musí s ním spolupracovat.

2. Způsob vyhlášení evakuace

Vyhlášení a zahájení evakuace na pracovištích 1IK se provede ústně nebo pomocí sdělovací techniky /telefon, freeset, komunikační zařízení pacient – sestra/ následujícím sdělením:

„Na pracovišti kliniky došlo ke vzniku mimořádné události. Žádáme všechny návštěvníky kliniky, aby neprodleně opustili prostory této kliniky a budovy“.

Vyhlášení evakuace **je nutné** neprodleně oznámit spojovatelce **telefonní ústředny FNOL /klapka 1150/** a vyčkat zpětného ověření.

3. Evakuační (únikové) cesty

Tvoří je **chodby** v jednotlivých **podlažích**, které navazují na **hlavní schodiště** /chráněná úniková cesta typu A/ uprostřed budovy a dvě boční **schodiště** /část budovy „D1“ chráněná úniková cesta B; část budovy „D2“ chráněná úniková cesta A/. K úniku na volné prostranství z budovy slouží **čtyři vstupy** situované v 1. nadzemním podlaží /viz grafická příloha/.

K evakuaci **lze použít výtahy** /označené tabulkou „Evakuační výtah“/ nacházející se v budově. Jedná se o **2 výtahy** u bočního schodiště vlevo a **3 výtahy** v prostoru hlavního schodiště/.

K převozu pacientů na lůžku bude použit i spojovací krček v 1.NP mezi budovami „A“ a „D“.

Při neprůchodnosti schodiště, budou ohrožené osoby přemístěny do vzdálenějších nebo bezpečnějších prostor budovy a následně evakuovány za pomoci zasahujících hasičů.

Vhodné únikové cesty **se určí** po **zhodnocení situace** s ohledem na místo vzniku požáru a jeho rozsah, dostupnost evakuačních prostředků a vhodnost únikových cest.

4. Určení osob a prostředků použitelných k evakuaci

Evakuaci provede službu konající lékařský a ošetrovatelský personál kliniky.

V **době sníženého provozu**, kdy není k dispozici dostatek zdravotnického personálu, musí dojít k **posílení** o volný zdravotnický personál ze **sousedních** zdravotních pracovišť - **povolání posil** bude provedeno přes telefonní ústřednu FNOL /klapka 1150/.

Prostředky použitelné k **evakuaci** tvoří dostupná lůžka, pojízdná lehátka a křesla.

Převoz pacientů **zajišťuje** dispečink sanitek DOPR, Převozová služba Delta s.r.o. a ZZS.

5. Informace o pacientech lůžkové kapacity

Fyzický počet lůžek kliniky	50
-----------------------------	----

Ambulantní pacienti - převážně schopni samostatného pohybu, počet pacientů proměnný.

Cílová oddělení při evakuaci:

- pacienti vyžadující péči JIP: IPCHO, JIRP KARIM /nutné zajistit **hospitalizaci** s transportem pro 8 hospitalizovaných pacientů **JIP**/
- pacienti nevyžadující péči JIP: GER, 2IK, 3IK.

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci mimo areál FNOL:

- Vojenská nemocnice Olomouc
- Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Šternberk
- Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Přerov
- Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Prostějov.

6. Shromaždiště evakuovaných osob a jejich kontrola

Místo soustředění:

- za **příznivého počasí** – asfaltová plocha a parkoviště před budovou „D“
- za **nepříznivého počasí** – chodba ambulance KCHIR v 1.NP příp. spojovací krček v 1.NP mezi budovou „A“ a budovou „D“.

Kontrolu a soupis evakuovaných osob provede zaměstnanec 1IK pověřený osobou řídící evakuaci.

7. Shromaždiště evakuovaného majetku a jeho ostraha

Místo soustředění:

- za **příznivého počasí** – asfaltová plocha a parkoviště před budovou „D“
- za **nepříznivého počasí** – spojovací krček mezi budovou „A“ a budovou „D“.

Kontrolu a soupis evakuovaného majetku provede zaměstnanec 1IK pověřený osobou řídící evakuaci.

Zajištění ochrany:

- Ostraha FNOL /klapka 4335, 731 543 039/
- Městská police Olomouc /tel. 156, 585 209 540/
- Policie ČR /158/.

8. Pokyny k provedení evakuace

- **priority**
 - důležitost – osoby, láhve na plyny, zdravotnické přístroje a nosiče dat, materiál, ostatní

- ohrožení – místo požáru, blízké okolí, prostor nad požárem, prostor pod požárem, ostatní
- o vyhlášení požárního poplachu a zahájení evakuace informovat přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ sousední pracoviště **1IK** /klapka **3210, 3214, 3220, 3217**/, **UROL** /klapka **3344, 3572**/, **1CHIR** /klapka **3315, 3317, 3319, 2456**/, **2CHIR** /klapka **2417, 2418**/, **KCHIR** /klapka **2362**/, **RHC** /klapka **4459, 45322**/, **TRAU** /klapka **3320, 3302**/
- **pokyn** k transportu pacienta **dává** jen lékař
- **transport** evakuovaných provádět za **doprovodu** zdravotnického personálu
- **vést přehled** o evakuovaných pacientech, majetku a materiálu, na formulářích „Přehled evakuovaných osob“ a „Soupis evakuovaného majetku“, uložených v obálce „MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI“
- přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ **povolat pohotovost** – elektroúdržba FNOL , údržba ZVIT OSB, obsluhu medic_plynů a vzduchotechniky FNOL, Ostrahu FNOL
- prostřednictvím služby elektroúdržby zajistit vypnutí přívodu elektrické energie do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor v podružných rozvaděčích na chodbách jednotlivých podlaží **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na lékařské přístroje/**
- prostřednictvím obsluhy medicínálních plynů a vzduchotechniky zajistit uzavření podružných uzávěrů centrálního rozvodu medicínálních plynů do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na tyto rozvody/**

9. Poskytování první pomoci zraněným osobám

- traumatologická ambulance **URGENT**
- přivolaná **ZZS** Olomouckého kraje

Příloha:

- Příloha č. 1 Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest
 Příloha č. 2 Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Vypracoval:

V Olomouci dne: **- 7 -06- 2018**


Schválil:

V Olomouci dne:

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., MBA, FESC
 přednosta I. Interní kliniky - kardiologická



 Ing. Jan Kotzot
 Osvědčený odborně způsobilý ve smyslu § 11
 zákona ČNR č. 133/1985 Sb.
 o požární ochraně ve znění i pozd. předp.
 Osvědčení Z-407/98
 technik BPPO FNOL a OZO
 /č. osv. Z-407/98/

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ®
 I.P. Pavlova 185/6
 779 00 Olomouc



 prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
 ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest

2. nadzemní podlaží



1. nadzemní podlaží



Legenda					
	Hasicí přístroj		Směr úniku		Chráněná úniková cesta a její typ
	Hydrant		Evakuační výtah		Shromaždiště
	Hlásič požárního poplachu		Výtah nesloužící k evakuaci		

Příloha č. 2

Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Druh média	Popis místnosti/prostoru; označení	Poznámka
El. energie	pro část „D1“ - 2.PP, Hlavní rozvodna (dveře A_D192070) pro část „D2“ - 1.NP, Hlavní rozvodna – zádveří vstupu do budovy z víceúčelové rampy (A_D220110)	
Voda	2.PP, Předvýtahový prostor (chodba) – část budovy „D1“ (dveře A_D192021)	
Topná voda	2.PP, Výměňíková stanice – část budovy „D1“ (dveře A_D192080)	
Pára	2.PP, Výměňíková stanice – část budovy „D1“ (dveře A_D192080)	
Zemní plyn	---	
Med_kyslík (O ₂)	pro část „D1“ - 2.PP, budovy „A“ část C, chodba šaten vpravo vzadu za pletivem (dveře A_A192480) pro část „D2“ - 1.NP, chodbička u WC ambulance KCHIR a 1IK (A_D201230)	
Oxid dusný (N ₂ O)	---	
Oxid uhličitý (CO ₂)	---	
Vakuum	pro část „D1“ - 1.PP, Vakuová stanice (dveře A_D191250) pro část „D2“ - 1.NP, Vakuová stanice – část „D1“ v 1.PP (dveře A_D1191250)	
Stlačený vzduch	pro část „D1“ - 1.PP, Kompresorová stanice; (dveře A_D191250) pro část „D2“ - 1.NP, Kompresorová stanice – část „D1“ v 1.PP; (dveře A_D1191250)	