

Neurochirurgická klinika /NCHIR/

Po vypuknutí popř. zjištění požáru v prostoru částí budov „M2“ a kdy je zřejmé, že požár již nelze uhasit vlastními silami za pomoci dostupných hasebních prostředků a produkty požáru (sálavé teplo, kouř, zplodiny) ohrožují bezpečnost a zdraví osob na pracovištích NCHIR (standardní lůžkové oddělení 34, operační sál), musí být požárem zasažený a ohrožený prostor neprodleně vyklizen, tj. provedena evakuace osob a majetku.

1. Organizace a řízení evakuace

Evakuace pracoviště je řízena na ranní směně přednostou kliniky popř. jeho zástupcem či vrchní sestrou. V době sníženého provozu službu konající zdravotnický pracovník /lékař, všeobecná sestra/.

Evakuace bude řízena z bezpečného stanoviště, které se určí v závislosti na místě vzniku požáru a jeho rozsahu.

Stanoviště k řízení evakuace musí být vybaveno komunikačními prostředky /telefon, freeset, dorozumivací zařízení pacient – sestra (InterCom)/.

Evakuace - **částečná** /přesun do neohrožené (bezpečné) části budovy/
- **úplná** /opuštění budovy/.

Zaměstnanci kliniky od vyhlášení evakuace se **řídí pokyny** vydané osobou řídící evakuaci.

Po příjezdu zásahové jednotky požární ochrany **řízení evakuace** a záchranných prací **přebírá** velitel zásahu. Osoba dosud řídící evakuaci je veliteli zásahu podřízena.

2. Způsob vyhlášení evakuace

Vyhlášení a zahájení evakuace na pracovištích NCHIR se provede ústně nebo pomocí sdělovací techniky (telefon, komunikační zařízení) následujícím sdělením:

„Na pracovišti kliniky došlo ke vzniku nežádoucí události. Žádáme všechny návštěvníky kliniky, aby neprodleně opustili prostory této kliniky a budovy“.

Vyhlášení evakuace **je nutné** neprodleně oznámit spojovatelce **telefonní ústředny FNOL** /klapka 1150/ a vyčkat zpětného ověření.

3. Evakuační (únikové) cesty

V části budovy „M2“ tvoří únikové cesty **chodby** v jednotlivých **podlažích**, které navazují na schodiště s výtahem a spojovací chodbou vedoucí do části budovy „M3“. K **úniku** na volné **prostranství** z části této budovy slouží **vstup** do budovy v 1. nadzemním podlaží /viz grafická příloha/.

Při **neprůchodnosti** hlavního schodiště **může být** evakuace provedena přes **spojovací chodby** mezi částmi budovy „M3“ a „M2“ v 1. až 3. nadzemním podlaží.

Výtahy v této části budovy **lze použít** k evakuaci.

Evakuační cesty **se určí** po **zhodnocení situace** s ohledem na místo vzniku požáru a jeho rozsah, dostupnost evakuačních prostředků a vhodnost únikových cest.

4. Určení osob a prostředků použitelných k evakuaci

Evakuaci provede službu konající lékařský a ošetrovatelský personál kliniky.

V **době sníženého provozu**, kdy není k dispozici dostatek zdravotnického personálu, musí dojít k **posílení** o volný zdravotnický personál ze **sousedních** zdravotních pracovišť - **povolání posil** bude provedeno přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/.

Prostředky použitelné k **evakuaci** tvoří dostupná lůžka, pojízdná lehátka a křesla.

Převoz pacientů **zajišťuje** dispečink sanitek DOPR, Převozová služba Delta s.r.o. a ZZS.

5. Informace o evakuovaných pacientech

Fyzický počet lůžek oddělení 34	12
---------------------------------	----

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci v areálu FNOL:

- NEUR, 2IK, 3IK
- pacienti z operačního sálu: COSS, ORT.

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci mimo areál FNOL:

- Vojenská nemocnice Olomouc
- Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Šternberk
- Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Přerov
- Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Prostějov.

6. Shromaždiště evakuovaných osob a jejich kontrola

Při nutnosti okamžité evakuace operačního sálu bude operovaný pacient stabilizován přesunut na operační sály v části budovy „M3“.

Místo soustředění:

- za **příznivého počasí** – volné prostory v části budovy „M3“
- za **nepříznivého počasí** – volné prostory v části budovy „M3“

Kontrolu a soupis evakuovaných osob provede zaměstnanec NCHIR pověřený osobou řídící evakuaci.

7. Shromaždiště evakuovaného majetku a jeho ostraha

Místo soustředění:

- za **příznivého počasí** – volné prostory v části budovy „M3“
- za **nepříznivého počasí** – volné prostory v části budovy „M3“.

Kontrolu a soupis evakuovaného majetku provede zaměstnanec NCH pověřený osobou řídící evakuaci.

Zajištění ochrany:

- Ostraha FNOL /klapka **4335**, 6381/
- Městská police Olomouc /tel. **156**, 585 209 540/
- Policie ČR /**158**/.

8. Pokyny pro pracovníka řídícího evakuaci

- **priority**
 - důležitost – osoby, láhve na plyny, zdravotnické přístroje a nosiče dat, materiál, ostatní
 - ohrožení – místo požáru, blízké okolí, prostor nad požárem, prostor pod požárem, ostatní
- o vyhlášení požárního poplachu a zahájení evakuace informovat přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ sousední pracoviště **NCHIR – ambulance** /klapka **3453**/, **lůžkové oddělení 36A** /klapka

3568/, lůžkové oddělení JIP /klapka 3457/, operační sály /klapka 3458/; NEUR – lůžkové oddělení 35 /klapka 3798/, lůžkové oddělení JIP A a JIP B /klapka 3432, 3441/

- **pokyn** k transportu pacienta **dává** jen lékař
- **transport** evakuovaných provádět za **doprovodu** zdravotnického personálu
- **vést přehled** o evakuovaných pacientech, majetku a materiálu, na formulářích „Přehled evakuovaných osob“ a „Soupis evakuovaného majetku“, uložených v obálce „MIMORÁDNÉ UDÁLOSTI“
- přes telefonní ústřednu FNOL /klapka 1150/ **povolat pohotovost** – elektroúdržba FNOL , údržba ZVIT OSB, obsluhu medicínálních plynů a vzduchotechniky, ostrahu FNOL
- prostřednictvím služby elektroúdržby zajistit vypnutí přívodu elektrické energie do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor v podružných rozvaděčích na chodbách jednotlivých podlaží **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na lékařské přístroje/**
- prostřednictvím obsluhy medicínálních plynů a vzduchotechniky zajistit uzavření podružných uzávěrů centrálního rozvodu medicínálních plynů do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na tyto rozvody/**.

9. Poskytování první pomoci zraněným osobám

- traumatologická ambulance **URGENT**
- přivolaná **ZZS** Olomouckého kraje.

Příloha:

- Příloha č. 1 Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest
Příloha č. 2 Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Vypracoval:

V Olomouci dne: **12-06-2015**

Schválil:

V Olomouci dne: **16-06-2015** doc. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.
[Signature] 12210

.....
doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc
přednosta Neurochirurgické kliniky

[Signature]
Ing. Jan Kotzot
technik BPPO FNOL a OZO PO
/č. osv. Z-407/98/

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
I.P. Pavlova 6
775 20 OLOMOUČ


.....
doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Ing. Jan Kotzot


Osoba odborně způsobilá ve smyslu § 91
Zákona ČNR č. 133/1985 Sb.
O požární ochraně ve znění i pozdějších předpisů,
č. ověření Z-407/98

Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest



3. nadzemní podlaží



2. nadzemní podlaží



1. nadzemní podlaží



Příloha č. 2

Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Druh média	Popis místnosti/prostoru; označení	Poznámka
El. energie	1.PP část „M1“ – Hlavní rozvodna (A_M191050) – pro starou část 1.PP části „M3“ – Hlavní rozvodna (A_M391300) – pro novou část	
Voda	1.PP, sklad (A_M191030) – pro NEUROL 1.PP, šatna sestra (A_M391260) – pro NCHIR	
Topná voda	1.PP, Výměňíková stanice (A_M 291230) /vstup z venku z prostoru za budovami „M“ a „L“/ – pro celou budovu „M“ 1.PP, Výměňíková stanice (A_M391020) – pro část budovy „M3“ /NCHIR/	
Pára	pro celou budovu „M“ – 1.PP, Výměňíková stanice (A_M A_M 291230) /vstup z venku z prostoru za budovami „M“ a „L“/ 1.PP, Výměňíková stanice (A_M391020) – pro část budovy „M3“ /NCHIR/	
Zemní plyn	1.PP, bývalý archiv EEG (A_M191030)	

Med_kyslík (O ₂)	Pro část M2-ventilová skříň (A_M201260) Pro část M3-ventilová skříň (A_M391060)	
Oxid dusný (N ₂ O)	Pro část M2-ventilová skříň (A_M201260) Pro část M3-ventilová skříň (A_M391060)	
Oxid uhličitý (CO ₂)	---	
Vakuum	Pro část M2-ventilová skříň (A_M201260) Pro část M3-ventilová skříň (A_M391060)	
Stlačený vzduch	Pro část M2-ventilová skříň (A_M201260) Pro část M3-ventilová skříň (A_M391060)	