

Neurochirurgická klinika /NCHIR/

Po vypuknutí popř. zjištění požáru v prostoru částí budov „M3“ a kdy je zřejmé, že požár již nelze uhasit vlastními silami za pomoci dostupných hasebních prostředků a produkty požáru (sálavé teplo, kouř, zplodiny) ohrožují bezpečnost a zdraví osob na pracovištích NCHIR (ambulance, standardní lůžkové oddělení 36A, lůžkové oddělení JIP, operační sály a sterilizace), musí být požárem zasažený a ohrožený prostor neprodleně vyklizen, tj. provedena evakuace osob a majetku.

1. Organizace a řízení evakuace

Evakuace pracoviště je řízena na ranní směně přednostou kliniky popř. jeho zástupcem či vrchní sestrou. V době sníženého provozu službu konající zdravotnický pracovník /lékař, všeobecná sestra/.

Evakuace bude řízena z bezpečného stanoviště, které se určí v závislosti na místě vzniku požáru a jeho rozsahu.

Stanoviště k řízení evakuace musí být vybaveno komunikačními prostředky /telefon, freeset, dorozumivací zařízení pacient – sestra (InterCom)/.

Evakuace - **částečná** /přesun do neohrožené (bezpečné) části budovy/
- **úplná** /opuštění budovy/.

Zaměstnanci kliniky od vyhlášení evakuace se **řídí pokyny** vydané osobou řídící evakuaci.

Po příjezdu zásahové jednotky požární ochrany **řízení evakuace** a záchranných prací **přebírá** velitel zásahu. Osoba dosud řídící evakuaci je veliteli zásahu podřízena.

2. Způsob vyhlášení evakuace

Vyhlášení a zahájení evakuace na pracovištích NCHIR se provede ústně nebo pomocí sdělovací techniky (telefon, komunikační zařízení) následujícím sdělením:

„Na pracovišti kliniky došlo ke vzniku nežádoucí události. Žádáme všechny návštěvníky kliniky, aby neprodleně opustili prostory této kliniky a budovy“.

Vyhlášení evakuace **je nutné** neprodleně oznámit spojovatelce **telefonní ústředny FNOL** /klapka 1150/ a vyčkat zpětného ověření.

3. Evakuační (únikové) cesty

V části budovy „M3“ tvoří únikové cesty **chodby** v jednotlivých **podlažích**, které navazují v **předvýtahovém** prostoru na **hlavní schodiště**. K **úniku** na volné **prostranství** z části této budovy slouží **hlavní vstup**. V případě potřeby lze k úniku použít i **vstup** do prostoru ambulance v 1. nadzemním podlaží /viz grafická příloha/.

Při **neprůchodnosti** hlavního schodiště **může být** evakuace provedena přes **spojovací chodby** mezi částmi budov „M3“ a „M2“ v 1. až 3. nadzemním podlaží.

Výtah v této části budovy lze použít k evakuaci /označené tabulkou „Evakuační výtah“/.

Evakuační cesty **se určí** po **zhodnocení situace** s ohledem na místo vzniku požáru a jeho rozsah, dostupnost evakuačních prostředků a vhodnost únikových cest.

4. Určení osob a prostředků použitelných k evakuaci

Evakuaci provede službu konající lékařský a ošetrovatelský personál kliniky.

V **době sníženého provozu**, kdy není k dispozici dostatek zdravotnického personálu, musí dojít k **posílení** o volný zdravotnický personál ze **sousedních** zdravotních pracovišť - **povolání posil** bude provedeno přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150/**.

Prostředky použitelné k **evakuaci** tvoří dostupná lůžka, pojízdná lehátka a křesla lůžkového oddělení a ambulance, nosítka (stážovna 1. PP M3).

Převoz pacientů **zajišťuje** dispečink sanitek DOPR, Převozová služba Delta s.r.o. a ZZS.

5. Informace o evakuovaných pacientech

Fyzický počet lůžek v části budovy „M3“	22
---	----

Ambulantní pacienti - převážně schopni samostatného pohybu, počet pacientů proměnný.

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci v areálu FNOL:

- pacienti nevyžadující péči JIP: NEUR, 2IK, 3IK
- pacienti vyžadující péči JIP: NEUR JIP, IPCHO, KARIM,
- pacienti z operačního sálu: COSS, ORT.

Nutné zajistit hospitalizaci s transportem pro **9** hospitalizovaných z toho JIP: **7 až 9**.

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci mimo areál FNOL:

- Vojenská nemocnice Olomouc
- Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Šternberk
- Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Přerov
- Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Prostějov.

6. Shromaždiště evakuovaných osob a jejich kontrola

Při nutnosti okamžité evakuace operačních sálů budou operovaní pacienti stabilizováni a dle jejich aktuálního zdravotního stavu přesunuti na nejbližší volný operační sál v rámci FNOL nebo na pracoviště KARIM, IPCHO.

Místo soustředění:

- za **příznivého počasí** – volné prostory v části budovy „M2“
- za **nepříznivého počasí** – volné prostory v části budovy „M2“

Kontrolu a soupis evakuovaných osob provede zaměstnanec NCHIR pověřený osobou řídící evakuaci.

7. Shromaždiště evakuovaného majetku a jeho ostraha

Místo soustředění:

- za **příznivého počasí** – volné prostory v části budovy „M2“
- za **nepříznivého počasí** – volné prostory v části budovy „M2“.

Kontrolu a soupis evakuovaného majetku provede zaměstnanec NCH pověřený osobou řídící evakuaci.

Zajištění ochrany:

- zaměstnanci Ostrahy FNOL /klapka **4335, 6381/**
- Městská police Olomouc /tel. **156, 585 209 540/**
- Policie ČR /**158/**.

8. Pokyny pro pracovníka řídicího evakuaci

- **priority**
 - důležitost – osoby, láhve na plyny, zdravotnické přístroje a nosiče dat, materiál, ostatní
 - ohrožení – místo požáru, blízké okolí, prostor nad požárem, prostor pod požárem, ostatní
- o vyhlášení požárního poplachu a zahájení evakuace informovat přes telefonní ústřednu FNOL /klapka 1150/ sousední pracoviště **NCHIR – lůžkové oddělení 34 /klapka 3454/, operační sál /klapka 3456/; NEUR – lůžkové oddělení JIP a lůžkové oddělení 35 /klapka 3432/**
- **pokyn** k transportu pacienta **dává** jen lékař
- **transport** evakuovaných provádět za **doprovodu** zdravotnického personálu
- **vést přehled** o evakuovaných pacientech, majetku a materiálu, na formulářích „Přehled evakuovaných osob“ a „Soupis evakuovaného majetku“, uložených v obálce „MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI“
- přes telefonní ústřednu FNOL /klapka 1150/ **povolat pohotovost** – elektroúdržba FNOL , údržba ZVIT OSB, obsluhu medic_plynů a vzduchotechniky, Ostrahu FNOL
- prostřednictvím služby elektroúdržby zajistit vypnutí přívodu elektrické energie do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor v podružných rozvaděčích na chodbách jednotlivých podlaží **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na lékařské přístroje/**
- prostřednictvím obsluhy medicínálních plynů a vzduchotechniky zajistit uzavření podružných uzávěrů centrálního rozvodu medicínálních plynů do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na tyto rozvody/**.

9. Poskytování první pomoci zraněným osobám

- traumatologická ambulance **URGENT**
- přivolaná **ZZS** Olomouckého kraje.

Příloha:

- Příloha č. 1 Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest
Příloha č. 2 Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Vypracoval:

V Olomouci dne: - 1 -06- 2015

Schválil: - 8 -06- 2015

V Olomouci dne:

.....
doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc
přednosta Neurochirurgické kliniky


Ing. Jan Kotzot
Osoba odborně způsobilá ve smyslu §11
Zákona ČNR č.133/1985 Sb.
Ing. Jan Kotzot
technická ochrana ve znění i pozd. předpisů
technik BPRO FNOL a OZO PO
/č. osv. Z-407/98/

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
J. P. Pavlova 6
775 20 OLOMOUČ

.....
doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest

4. nadzemní podlaží



3. nadzemní podlaží



2. nadzemní podlaží



1. nadzemní podlaží



1. podzemní podlaží



Legenda

	Hasicí přístroj		Shromaždiště		Směr úniku
	Hydrant		Evakuační výtah		Typ chráněné únikové cesty (CHÚC)
	Hlásič požáru - tlačítko		Úniková cesta		Zde stojíte

Příloha č. 2

Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Druh média	Popis místnosti/prostoru; označení	Poznámka
El. energie	1.PP části „M3“ – Hlavní rozvodna (A_M391300) – pro novou část	
Voda	1.PP, šatna sester (A_M391260) – pro NCHIR	
Topná voda	1.PP, Výměňiková stanice (A_M391020) – pro část budovy „M3“ /NCHIR/ 1.PP, Výměňiková stanice (A_M 291230) /vstup z venku z prostoru za budovami „M“ a „L“/ – pro celou budovu „M“	
Pára	1.PP, Výměňiková stanice (A_M391020) – pro část budovy „M3“ /NCHIR/ pro celou budovu „M“ – 1.PP, Výměňiková stanice (A_M A_M 291230) /vstup z venku z prostoru za budovami „M“ a „L“/	
Zemní plyn	---	
Med_kyslík (O ₂)	Pro část M3-ventilová skříň (A_M391060)	
Oxid dusný (N ₂ O)	Pro část M3-ventilová skříň (A_M391060)	
Oxid uhličitý (CO ₂)	---	
Vakuum	Pro část M3-ventilová skříň (A_M391060)	
Stlačený vzduch	Pro část M3-ventilová skříň (A_M391060)	