

Porodnicko-gynekologická klinika /PORGYN/

Po vypuknutí popř. zjištění požáru v prostoru budovy „C“ kdy je zřejmé, že požár již nelze uhasit vlastními silami za pomoci dostupných hasebních prostředků a produkty požáru (sálavé teplo, kouř, zplodiny) ohrožují bezpečnost a zdraví osob na pracovištích PORGYN (lůžkové oddělení 17, jednotka IMP 17A, operační sály, lůžkové oddělení 19B, porodní sály + JIP, ambulance a CAR) musí být požárem zasažený a ohrožený prostor neprodleně vyklizen, tj. provedena evakuace osob a majetku.

1. Organizace a řízení evakuace

Evakuace pracoviště je řízena na ranní směně přednostou kliniky popř. jeho zástupcem či vrchní sestrou. V době sníženého provozu službu konajícím zdravotnickým pracovníkem /lékař, všeobecná sestra, porodní asistentka/.

Evakuace bude řízena z bezpečného stanoviště, které se určí v závislosti na místě vzniku požáru a jeho rozsahu.

Stanoviště k řízení evakuace musí být vybaveno vhodnými komunikačními prostředky /např. telefon, freeset, dorozumívací zařízení pacient – sestra (InterCom)/.

Evakuace - **částečná** /přesun do neohrožené (bezpečné) části budovy/
- **úplná** /opuštění budovy/.

Zaměstnanci kliniky od vyhlášení evakuace se **řídí pokyny** vydané osobou řídící evakuaci.

Po příjezdu zásahové jednotky požární ochrany **řízení evakuace** a záchranných prací **přebírá** velitel zásahu, Osoba dosud řídící evakuaci je veliteli zásahu podřízena.

2. Způsob vyhlášení evakuace

Vyhlášení evakuace na pracovištích PORGYN je provedeno ústně nebo pomocí sdělovací techniky /telefon, komunikační zařízení pacient – sestra/ následujícím sdělením:

„Na pracovišti kliniky došlo ke vzniku nežádoucí události. Žádáme všechny návštěvníky kliniky, aby neprodleně opustili prostory této kliniky a budovu po vyznačených cestách“.

O **vyhlášení** a zahájení evakuace **je nutné** neprodleně informovat spojovatelku **telefonní ústředny FNOL** /klapka **1150**/ a vyčkat zpětného ověření.

3. Evakuační (únikové) cesty

Tvoří je **chodby** v jednotlivých **podlažích**, které navazují na **hlavní schodiště** uprostřed budovy a jedno boční /zadní/ **schodiště** /nechráněné únikové cesty/. K úniku na volné prostranství z budovy slouží **tři vstupy** situované v 1. nadzemním podlaží /viz. grafická příloha/. Jako nouzový únik, v případě zajištění bezpečného pohybu, lze použít vstup na manipulační rampu ve 2. nadzemním podlaží.

Při neprůchodnosti schodiště, budou ohrožené osoby přemístěny do vzdálenějších nebo bezpečnějších prostor budovy a následně evakuovány za pomoci zasahujících hasičů.

K evakuaci pacientů nesmí být použity výtahy /nesplňují bezpečnostní požadavky na evakuační výtahy/.

K převozu hospitalizovaných osob samostatného pohybu do bezpečí lze použít spojovací krček mezi budovami „A“ a „C“ ve 2. nadzemním podlaží.

Vhodné únikové cesty **určí** osoba organizující evakuaci po **zhodnocení situace** s ohledem na místo vzniku požáru a jeho rozsahu, dostupnosti evakuačních prostředků.

4. Určení osob a prostředků použitelných k evakuaci

Evakuaci provede službu konající lékařský a ošetrovatelský personál kliniky.

V **době sníženého provozu**, kdy není k dispozici dostatek zdravotnického personálu, musí dojít k **posílení** o volný zdravotnický personál ze **sousedních** zdravotních pracovišť /např. 1CHIR, 2CHIR, 1IK, UROL/ - **povolání posil** bude provedeno přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/.

Prostředky použitelné k **evakuaci** tvoří dostupná lůžka, pojízdná lehátka a křesla jednotlivých oddělení. **Převoz** pacientů **zajišťuje** dispečink sanitek DOPR, Převozová služba Detla s.r.o. a ZZS.

5. Informace o evakuovaných pacientech PORGYN

Fyzický počet lůžek kliniky	69
-----------------------------	----

Nutné zajistit hospitalizaci s transportem pro **12** hospitalizovaných pacientů, z toho IMP: **5**, Porodní sál: **7**.

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci v areálu FNOL:

- pacienti vyžadující péči IMP: IPCHO, 1CHIR, KARIM, 1IK
- pacienti nevyžadující péči IMP: GER, 2IK, 3IK

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci mimo areál FNOL:

- Vojenská nemocnice Olomouc
- Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Šternberk
- Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Přerov
- Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Prostějov.

6. Shromaždiště evakuovaných osob a jejich kontrola

Místa soustředění:

- za **příznivého počasí** – parkoviště a nástupní plocha požární ochrany před a vedle budovy „C“
- za **nepříznivého počasí** – hlavní chodba a vstupní hala budovy „A“ v 1.NP
- za **nepříznivého počasí** – hlavní chodba budovy „A“ a spojovací chodba vedoucí k budově „D“ ve 2.NP

Soupis a kontrolu evakuovaných zaměstnanců PORGYN pověřený osobou řídící evakuaci.

7. Shromaždiště evakuovaného majetku a jeho ostraha

Místo soustředění:

- za **příznivého počasí** - parkoviště a nástupní plocha požární ochrany před a vedle budovy „C“
- za **nepříznivého počasí** – spojovací krček mezi budovami „A“ a „B“.

Kontrolu a soupis provede zaměstnanec PORGYN pověřený osobou řídící evakuaci.

Zajištění ochrany:

- zaměstnanci Bezpečnostní agentury SOS Olomouc /klapka **4335**, 5876, 5877/
- Městská police Olomouc /tel. **156**, 585 209 540/
- Policie ČR /**158**/.

8. Pokyny pro osobu řídící evakuaci

- **priority**
 - důležitost – osoby, láhve na plyny, zdravotnické přístroje a nosiče dat, materiál, ostatní
 - ohrožení – místo požáru, blízké okolí, prostor nad požárem, prostor pod požárem, ostatní
- o vyhlášení požárního poplachu a zahájení evakuace **informovat** přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ sousední pracoviště **NOVO** /klapka **2792, 4113**/
- **pokyn** k transportu pacienta **dává** jen lékař
- **transport** evakuovaných provádět za **doprovodu** zdravotnického personálu
- **vést přehled** o evakuovaných pacientech, majetku a materiálu, na formulářích „Přehled evakuovaných osob“ a „Soupis evakuovaného majetku“, uložených v obálce „MIMORÁDNÉ UDÁLOSTI“
- přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ **povolat pohotovost** – elektroúdržba FNOL , údržba ZVIT OSB, obsluhu medic_plynů a vzduchotechniky, bezpečnostní službu SOS
- prostřednictvím služby elektroúdržby zajistit vypnutí přívodu elektrické energie do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor v podružných rozvaděčích na chodbách jednotlivých podlaží **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na lékařské přístroje/**
- prostřednictvím obsluhy medicínálních plynů a vzduchotechniky zajistit uzavření podružných uzávěrů centrálního rozvodu medicínálních plynů do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na tyto rozvody/**.

9. Poskytování první pomoci zraněným osobám

- traumatologická ambulance **URGENT**
- přivolaná **ZZS** Olomouckého kraje

Příloha:

- Příloha č. 1 Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest
Příloha č. 2 Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově „C“

Vypracoval: 27. 5. 2014

.....
Ing. Jan Kotzot
technik BPPO FNOL a OZO PO
/č. osv. Z-407/98/

Schválil:

V Olomouci dne: 28. 5. 2014


.....
prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky

.....
doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc


[illegible]

The floor plan shows a central corridor (chodba) in green, with rooms on either side. Rooms include: porodní pokoj (delivery room), pracovní sestra (nurse), kuchyně (kitchen), šatna (locker), vyšetřovna (exam room), čekárna (waiting room), sklad (storage), sňečka (cafeteria), pokoj pacientek (patient room), pokoj JIRP I. (JIRP room I), pokoj JIRP II. (JIRP room II), izolační pokoj (isolation room), čistící místnost (cleaning room), mléčná kuchyňka (milk kitchen), sprcha (shower), jídelna (dining room), pokoj IMP - děti I. (IMP room - children I), pokoj IMP - děti II. (IMP room - children II), pokoj materské II. (maternity room II), pokoj dětský - fyziologie (children's physiology room), pracovní sestra - fyziologie (nurse - physiology), nadstandardní pokoj (premium room), pokoj pacientek (patient room), pokoj vyšetřovna (exam room), and kuchyně (kitchen). The plan also shows a ramp (rampa) and a box for newborns (box novorozenců).

2. nadzemní podlaží



1. nadzemní podlaží



Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Budova „C“		
Druh média	Popis místnosti/prostoru; označení	Poznámka
El. energie	Hlavní rozvodna (dveře A_C001610) - chodba čekárny ambulance;	
Voda	1.NP, Sklad (dveře A_C001280)	
Topná voda	1.NP, Výměňiková stanice (dveře A_C001420)	
Pára	1.NP, Výměňiková stanice (dveře A_C001420)	
Zemní plyn	HUP – venku vzadu na budově bočního /levého/ křídla vpravo	
Med_kyslík (O ₂)	1.NP, podružná redukční skříň centrálního rozvodu – u východu z bočního schodiště (dveře A_C001140) Lahvová stanice záložní – venku v plechovém přístřešku u vstupu na boční schodiště	
Oxid dusný (N ₂ O)	1.NP, Lahvová stanice – venku na nákladní rampě	
Oxid uhličitý (CO ₂)	1.NP, Lahvová stanice (dveře A_C001770)	
Vakuum	4.NP, Vakuová stanice – NOVO (dveře A_C004650) 1.NP, Vakuová stanice – oper_sály PORGYN (dveře A_C001400)	
Stlačený vzduch	Napojeno z budovy „A“ - 2. PP, Kompresorová stanice - OP centrum; (dveře A_A192850)	