

Ortopedická klinika /ORT/

Po vypuknutí, popř. zjištění požáru v prostoru budovy „S“ na pracovišti Ortopedické kliniky, kdy je zřejmé, že požár již nelze uhasit vlastními silami za pomoci dostupných hasebních prostředků a produkty požáru (sálavé teplo, kouř, zplodiny) ohrožují bezpečnost a zdraví osob, musí být požárem zasažený a ohrožený prostor neprodleně vyklizen, tj. provedena evakuace osob a majetku.

1. Organizace a řízení evakuace

Evakuace pracoviště je řízena:

- na ranní směně přednostou kliniky, popř. zástupcem přednosty pro LP či vrchní sestrou
- v době sníženého provozu službu konajícím zdravotnickým pracovníkem /lékař, všeobecná sestra/.

Evakuace bude řízena z pracoviště „Příjem – evidence ambulance (A_S201420), příp. z jiného bezpečného stanoviště, které se určí v závislosti na místě vzniku požáru a jeho rozsahu.

Stanoviště k řízení evakuace musí být vybaveno vhodnými komunikačními prostředky /např. telefon, freeset, dorozumívací zařízení pacient – sestra (InterCom)/.

Druhy možné evakuace: - částečná (v rámci budovy přesunem do neohrožené (bezpečné) části budovy
- úplná (vyklizení budovy)

Zaměstnanci kliniky se od vyhlášení evakuace řídí pokyny vydané osobou řídící evakuaci.

Po příjezdu zásahové jednotky požární ochrany **řízení evakuace** a záchranných prací **přebírá** velitel zásahu, Osoba dosud řídící evakuaci je veliteli zásahu podřízena a úzce s velitelem zásahu spolupracuje.

2. Způsob vyhlášení evakuace

Vyhlášení a zahájení evakuace na pracovištích ORT se provede ústně nebo pomocí sdělovací techniky (telefon, freeset, komunikačním zařízením pacient – sestra) následujícím sdělením:

„Na pracovišti kliniky došlo ke vzniku mimořádné události. Žádáme všechny návštěvníky kliniky, aby neprodleně opustili prostory této kliniky a budovy“.

Vyhlášení a zahájení evakuace **je nutné** neprodleně oznámit spojovatelce **telefonní ústředny FNOL** /klapka **1150**/ a vyčkat zpětného ověření.

3. Evakuační (únikové) cesty

Tvoří je **chodby** v jednotlivých **podlažích**, které navazují na **hlavní schodiště** uprostřed budovy /chráněná úniková cesta typu AE/ a dvě **boční schodiště** /chráněná úniková cesta typu A + nechráněná úniková cesta/. K úniku na volná prostranství z budovy slouží **čtyři východy** /1 v 1. nadzemním podlaží a 3 v 1. podzemním podlaží/ (viz grafická příloha).

K evakuaci pacientů s omezenou schopností pohybu a orientace mohou být použity **výtahy s označením „Evakuační výtah“** /2 výtahy v prostoru hlavního schodiště/.

Při neprůchodnosti schodiště, budou ohrožené osoby přemístěny do vzdálenějších nebo bezpečnějších prostor budovy a následně evakuovány za pomoci zasahujících hasičů.

Evakuační cesty **se určí** po **zhodnocení situace** s ohledem na místo vzniku požáru a jeho rozsahu, dostupnosti evakuačních prostředků a vhodnosti únikových cest.

4. Určení osob a prostředků použitelných k evakuaci

Evakuaci provede službu konající zdravotnický personál kliniky.

V **době sníženého provozu**, kdy není k dispozici dostatek zdravotnického personálu, musí dojít k **posílení** o volný zdravotnický personál z **dalších** zdravotních pracovišť z okolních budov - **povolání posil** bude provedeno přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/.

Prostředky použitelné k **evakuaci** tvoří dostupná lůžka, pojízdná lehátka, a křesla a páteřní desky. **Převoz** pacientů **zajišťuje** dispečink sanitek DOPR, Převozová služba Delta s.r.o. (Sanitka.Org) a ZZS Ol_kraje.

5. Informace o evakuovaných pacientech

Fyzický počet lůžek oddělení	56
------------------------------	----

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci hospitalizovaných pacientů v areálu FNOL:

- pacienti vyžadující péči JIP: TRAU, 1CHIR, KARIM
- pacienti nevyžadující péči JIP: TRAU, 1CHIR, 2CHIR.

Ambulantní pacienti - převážně schopni samostatného pohybu, počet pacientů proměnný.

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci mimo areál FNOL:

- Vojenská nemocnice Olomouc
- Nemocnice AGEL Šternberk
- Nemocnice AGEL Přerov
- Nemocnice AGEL Prostějov

6. Shromaždiště evakuovaných osob a jejich kontrola

Místa soustředění:

- za **příznivého počasí** – asfaltová plocha parkoviště za budovou „S“ /ORT/
- za **nepříznivého počasí** – budova „R“ /UCOCH/

Kontrolu a soupis evakuovaných osob provede zaměstnanec ORT pověřený osobou řídící evakuaci.

7. Shromaždiště evakuovaného majetku a jeho ostraha

Místo soustředění:

- za **příznivého počasí** – asfaltová plocha parkoviště za budovou „S“
- za **nepříznivého počasí** – asfaltová plocha parkoviště za budovou „S“ - plachtové krytí.

Kontrolu a soupis provede rovněž zaměstnanec ORT pověřený osobou řídící evakuaci.

Zajištění ochrany:

- Ostraha FNOL /klapka **4335**, 5876, 5877/
- Městská police Olomouc /tel. **156**, 585 209 540/
- Policie ČR /**158**/.

8. Pokyny k provedení evakuaci

- **priority**
 - **důležitost** – osoby, tlakové láhve na plyny, zdravotnické přístroje a nosiče dat, materiál, ostatní
 - **ohrožení** – místo požáru, blízké okolí, prostor nad požárem, prostor pod požárem, ostatní
- o vyhlášení požárního poplachu a zahájení evakuace informovat přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ sousední pracoviště **RHC – lůžkové oddělení 43** /klapka **1954**, **1955**/
- **pokyn** k transportu pacienta **dává** jen lékař
- **transport** evakuovaných provádět za **doprovodu** zdravotnického personálu
- **vést přehled** o evakuovaných pacientech, majetku a materiálu, na formulářích „Přehled evakuovaných osob“ a „Soupis evakuovaného majetku“, uložených v obálce „MIMORÁDNÉ UDÁLOSTI“

- přes technický dispečink /klapka **2222**/ povolat pohotovost – elektroúdržba FNOL, údržba ZVIT OSB, obsluhu medic_plynů a vzduchotechniky, Ostrahu FNOL
- prostřednictvím služby elektroúdržby zajistit vypnutí přívodu elektrické energie do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor v podružných rozvaděcích na chodbách jednotlivých podlaží **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na zdravotnické přístroje/**
- prostřednictvím obsluhy medicínálních plynů a vzduchotechniky zajistit uzavření podružných uzávěrů centrálního rozvodu medicínálních plynů do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na tyto rozvody/**

9. Poskytování první pomoci zraněným osobám


- traumatologická ambulance **URGENT**
- přivolaná **ZZS** Olomouckého kraje

Příloha

- Příloha č. 1 Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest
 Příloha č. 2 Přehledové schéma organizace a řízení evakuace – nezpracovává se
 Příloha č. 3 Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově


Vypracoval:

V Olomouci dne 20-03-2024


Ing. Jan Kotzot
 Osoba odborně způsobilá ve smyslu §11
 Zákona ČNR č. 133/1995 Sb.
 o požární ochraně ve znění i poz. předpisů
 č. 65/2005 Sb. a 407/2005 Sb.
 jmenovka a podpis zpracovatele

Schválil:


25-03-2024
 V Olomouci dne


 prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
 10392
 prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
 přednosta Ortopedické kliniky



 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ*
 Zdravotníků 248/7
 779 00 Olomouc
 prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
 ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest

3. nadzemní podlaží



2. nadzemní podlaží



The floor plan of the 1st floor includes the following rooms and areas:

- Top Left:** denní místnost, WC, filtr, chodba, schodiště (A).
- Top Right:** schodiště.
- Middle Left:** knihovna, čekárna, WC, WC, příjem, kartotéka.
- Center:** příruční spisovna, chodba, vyšetřovny, sklad, hala (A).
- Bottom Left:** pracovní, odběrová místnost, sádrovna, vyšetřovna dětská, příprava, vrchní sestra, WC, sklad, sekretariát, sekretariát, zástupce přednosty, schodiště (A).
- Bottom Right:** filtr, dekontaminace, přípravna, WC, protokol, filtr, sklad, vyšetřovna RTG, ovládací RTG, stážovna, kuchyně, WC, pracovní přednosty.
- Far Right:** zákrovový sál.

Legend:

- Stairs (schodiště): Indicated by a staircase symbol.
- Elevator (výtah): Indicated by a green square with a white 'A'.
- Exit (výstup): Indicated by a green square with a white arrow.

Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Budova „S“		
Druh média	Popis místnosti/prostoru; označení	Poznámka
El. energie	1.PP, Hlavní rozvodna (A_S191040)	
FVE	Tlačítko STOP – zádveří zadního vstupu u manipulační rampy 1.PP (S191070); kontejner FVE na střeše	
Voda	1.PP, Hlavní uzávěr vody (A_S191370) přes Šatnu (A_S191330)	
Topná voda	1.PP, Hlavní uzávěr vody (A_S191370) přes Šatnu (A_S191330)	
Pára	---	
Zemní plyn	1.PP, Hlavní uzávěr vody (A_S191370) přes Šatnu (A_S191330)	
Med_kyslík (O ₂)	1:PP, Podružná redukční skříň v zádveří zadního vstupu (A_S191070)	
Oxid dusný (N ₂ O)	Láhvová stanice – plechový přístřešek u zadního vchodu do budovy	
Oxid uhličitý (CO ₂)	---	
Vakuum	3.NP, Vakuová stanice (A_S203010)	
Stlačený vzduch	3.NP, Kompresorová stanice (A_S203010)	