



Oddělení plastické a estetické chirurgie /PCHIR/

Po vypuknutí popř. zjištění požáru v prostoru budovy „A“ a kdy je zřejmé, že požár již nelze uhasit vlastními silami za pomoci dostupných hasebních prostředků a produkty požáru (sálavé teplo, kouř, zplodiny) ohrožují bezpečnost a zdraví osob na pracovištích ambulance PCHIR (ambulance, zákrovový sál), musí být požárem zasažený a ohrožený prostor neprodleně vyklizen, tj. provedena evakuace osob a majetku.

1. Organizace a řízení evakuace

Evakuace pracoviště je řízena na ranní směně primářem oddělení popř. jeho zástupcem či vrchní sestrou.

Evakuace bude řízena z bezpečného stanoviště, které se určí v závislosti na místě vzniku požáru a jeho rozsahu.

Stanoviště k řízení evakuace musí být vybaveno vhodnými komunikačními prostředky /např. telefon, freeset/.

Evakuace - **částečná** /přesun do neohrožené (bezpečné) části budovy/
- **úplná** /opuštění budovy/.

Zaměstnanci oddělení od vyhlášení evakuace se **řídí pokyny** vydané osobou řídící evakuaci.

Po příjezdu zásahové jednotky požární ochrany **řízení evakuace** a záchranných prací **přebírá** velitel zásahu. Osoba dosud řídící evakuaci je veliteli zásahu podřízena a musí s ním spolupracovat.

2. Způsob vyhlášení evakuace

Vyhlášení a zahájení evakuace na pracovištích PCHIR se provede ústně nebo pomocí sdělovací techniky /např. telefonem/ následujícím sdělením:

„Na pracovišti oddělení došlo ke vzniku mimořádné události. Žádáme všechny návštěvníky oddělení, aby neprodleně opustili prostory tohoto oddělení a budovy“.

Vyhlášení evakuace je nutné neprodleně informovat spojovatelku **telefonní ústředny FNOL** /klapka 1150/ a vyčkat zpětného ověření.

3. Evakuační (únikové) cesty

Únikové cesty z pracoviště PCHIR tvoří **spojovací chodba**, které ústí na **hlavní chodbu** centrálního schodiště a přes spojovací krček na volné prostranství před budovou „C“ /PORGYN/.

V případě potřeby, lze k úniku do bezpečí **použít** spojovací **chodbu** a spojovací **krček** vedoucí směrem do budovy „B“ /Franz Joseph/.

Výtahy v budově „A“ **nesmí být** k evakuaci **použity** /nesplňují bezpečnostní požadavky na evakuační výtahy/.

Vhodné únikové cesty **určí** osoba organizující evakuaci po **zhodnocení situace** s ohledem na místo vzniku požáru a jeho rozsah, dostupnost evakuačních prostředků /viz grafická příloha/.

4. Určení osob a prostředků použitelných k evakuaci

Evakuaci provede služba konající lékařský a ošetrovatelský personál kliniky.

V **době sníženého provozu**, kdy není k dispozici dostatek zdravotnického personálu, musí dojít k **posílení** o volný zdravotnický personál ze **sousedních** zdravotních pracovišť /URGENT, 1CHIR, 2CHIR/ - **povolání posil** bude provedeno přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/.

Prostředky použitelné k **evakuaci** tvoří dostupná pojízdná lehátka v ambulanci.

Převoz pacientů zajišťuje dispečink sanitek DOPR, Převozová služba Delta s.r.o. a ZZS.

5. Informace o pacientech a lůžkové kapacitě

Fyzický počet lůžek oddělení	0
------------------------------	---

Ambulantní pacienti - převážně schopni samostatného pohybu, počet pacientů proměnný.

Předpokládaná cílová oddělení pro hospitalizaci evakuovaných pacientů v areálu FNOL:

- 1CHIR, standardní lůžkové oddělení 9 /6. nadzemní podlaží budovy „D“/.

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci mimo areál FNOL:

- Vojenská nemocnice Olomouc
- Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Šternberk
- Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Přerov
- Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Prostějov.

6. Shromaždiště evakuovaných osob a jejich kontrola

Místo soustředění:

- za **příznivého počasí** – nástupní požární plocha před budovou „C“ /PORGYN/
- za **nepříznivého počasí** – chodba budovy „C“ /PORGYN/ v 1. nadzemním podlaží.

Kontrolu a soupis evakuovaných osob provede zaměstnanec PCHIR pověřený osobou řídící evakuaci.

7. Shromaždiště evakuovaného majetku a jeho ostraha

Místo soustředění:

- za **příznivého počasí** – nástupní požární plocha před budovou „C“ /PORGYN/
- za **nepříznivého počasí** – spojovací krček mezi budovami „A“ a „B“ /Franz Joseph/.

Kontrolu a soupis evakuovaného majetku provede zaměstnanec PCHIR pověřený osobou řídící evakuaci.

Zajištění ochrany:

- zaměstnanci Bezpečnostní agentury SOS Olomouc /klapka **4335**, 5876, 5877/
- Městská police Olomouc /tel. **156**, 585 209 540/
- Policie ČR /**158**/.

8. Pokyny pro pracovníka řídícího evakuaci

- **priority**
 - důležitost – osoby, láhve na plyny, zdravotnické přístroje a nosiče dat, materiál, ostatní
 - ohrožení – místo požáru, blízké okolí, prostor nad požárem, prostor pod požárem, ostatní
- o vyhlášení požárního poplachu a zahájení evakuace informovat přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ sousední pracoviště **KARIM ambul** /klapka **2340**/, **UROL** /klapka **3479**/, **1CHIR** /klapka **3308**, **2715**/, **2CHIR** /klapka **2417**, **2418**/, **LEK** /klapka 2604/
- **pokyn** k transportu pacienta **dává** jen lékař

- **transport** evakuovaných provádět za **doprovodu** zdravotnického personálu
- **vést přehled** o evakuovaných pacientech, majetku a materiálu, na formulářích „Přehled evakuovaných osob“ a „Soupis evakuovaného majetku“, uložených v obálce „MIMORÁDNÉ UDÁLOSTI“
- přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150/** **povolat pohotovost** – elektroúdržba FNOL , údržba ZVIT OSB, obsluhu medic_plynů a vzduchotechniky, bezpečnostní službu SOS
- prostřednictvím služby elektroúdržby zajistit vypnutí přívodu elektrické energie do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor v podružných rozvaděčích na chodbách jednotlivých podlaží **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na lékařské přístroje/**
- prostřednictvím obsluhy medicínálních plynů a vzduchotechniky zajistit uzavření podružných uzávěrů centrálního rozvodu medicínálních plynů do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na tyto rozvody/**.

9. Poskytování první pomoci zraněným osobám

- traumatologická ambulance **URGENT**
- přivolaná **ZZS** Olomouckého kraje.

Příloha:

- Příloha č. 1 Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest
 Příloha č. 2 Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově „A“.


Vypracoval:

V Olomouci dne: **18 -07- 2014**

Ing. Jan Kotzot
 Osoba odborně způsobilá ve smyslu §11
 Zákona ČNR č.133/1985 Sb.
 O požární ochraně ve znění i pozd. předpisů
 č. osvědčení Z-407/98
 Ing. Jan Kotzot
 technik BPPO FNOL a OZO PO
 I.č. osv. Z-407/98/

Schválil:

V Olomouci dne: **18 -07- 2014**



MUDr. Bohumil Zálešák
 primář Oddělení plastické a estetické chirurgie

Aleš Kotásek, DiS.
 ekonomický náměstek
 zástupce ředitele
 Fakultní nemocnice Olomouc

doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
 ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC
 I.P. Pavlova 6
 775 20 OLMOUC

Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest

1. nadzemní podlaží



Příloha č. 2

Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Druh média	Popis místnosti/prostoru; označení	Poznámka
El. energie	2.PP, Energocentrum – trafostanice TS 4 (dveře A_A192730)	
Voda	2.PP, výměníková stanice (dveře A_A192150)	
Topná voda	2.PP, výměníková stanice (dveře A_A192150)	
Pára	2.PP, výměníková stanice (dveře A_A192150)	
Zemní plyn	---	
Med_kyslík (O ₂)	2.PP, část C, chodba šaten vpravo vzadu za pletivem (dveře A_A192480)	
Oxid dusný (N ₂ O)	2.PP, část C, chodba šaten vpravo vzadu za pletivem (dveře A_A192480)	
Oxid uhličitý (CO ₂)	3.NP, Lahvová stanice – OP centrum (dveře A_a103030)	
Vakuum	2.PP, Vakuová stanice – OP centrum (dveře A_A192850)	
Stlačený vzduch	2. PP, Kompresorová stanice - OP centrum; sterilizace v 1.NP (dveře A_A192850) 3.NP, Kompresorová stanice – OP centrum; sterilizace v 2.NP (dveře A_A103030)	