

Traumatologická klinika /TRAU/

Po vypuknutí popř. zjištění požáru v prostoru budovy „A“ a kdy je zřejmé, že požár již nelze uhasit vlastními silami za pomoci dostupných hasebních prostředků a produkty požáru (sálavé teplo, kouř, zplodiny) ohrožují bezpečnost a zdraví osob na pracovištích ambulance TRAU (ambulance), musí být požárem zasažený a ohrožený prostor neprodleně vyklizen, tj. provedena evakuace osob a majetku.

1. Organizace a řízení evakuace

Evakuace pracoviště je řízena na ranní směně přednostou, v případě jeho nepřítomnosti primářem nebo vrchní sestrou.

Evakuace bude řízena z bezpečného stanoviště, které se určí v závislosti na místě vzniku požáru a jeho rozsahu.

Stanoviště k řízení evakuace musí být vybaveno komunikačními prostředky (telefon, freeset).

Evakuace - **částečná** /přesun do neohrožené (bezpečné) části budovy/
- **úplná** /opuštění budovy/.

Zaměstnanci kliniky od vyhlášení evakuace se **řídí pokyny** vydané osobou řídící evakuaci.

Po příjezdu zásahové jednotky požární ochrany **řízení evakuace** a záchranných prací **přebírá** velitel zásahu. Osoba dosud řídící evakuaci je veliteli zásahu podřízena a musí s ním spolupracovat.

2. Způsob vyhlášení evakuace

Vyhlášení a zahájení evakuace na pracovištích TRAU se provede ústně nebo pomocí sdělovací techniky /např. telefon, freeset/ následujícím sdělením:

„Na pracovišti kliniky došlo ke vzniku nežádoucí události. Žádáme všechny návštěvníky kliniky, aby neprodleně opustili prostory této kliniky a budovy“.

Vyhlášení evakuace je nutné neprodleně oznámit spojovatelce telefonní ústředny FNOL /klapka 1150/ a vyčkat zpětného ověření.

3. Evakuační (únikové) cesty

Únikové cesty v 1. nadzemním podlaží tvoří **chodby**, které vyústí na **hlavní chodbu** centrálního schodiště nebo do **čekárny** hlavního příjmu pacientů a dále na volné prostranství před budovou „A“ /viz grafická příloha/.

Při neprůchodnosti některé únikové cesty, lze využít spojovací chodbu, která vede k budově „D“ nebo po centrálním či bočním schodišti do 1. podzemního podlaží a poté po chodbách na volné prostranství.

Výtahy v budově „A“ **nesmí být** k evakuaci **použity** /nesplňují bezpečnostní požadavky na evakuační výtahy/.

Vhodné únikové cesty se **určí** po **zhodnocení situace** s ohledem na místo vzniku požáru a jeho rozsah, dostupnost evakuačních prostředků a vhodnost únikových cest.

4. Určení osob a prostředků použitelných k evakuaci

Evakuaci provede službu konající lékařský a ošetřovatelský personál kliniky.

V případě nutnosti možné **posílení** o volný zdravotnický personál ze **sousedních** zdravotních pracovišť - **povolání posil** bude provedeno přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/.

Evakuace případných ambulantních imobilních pacientů bude provedena na **lehátku a pojízdných vozících ambulance**.

Převoz pacientů zajišťuje dispečink sanitek DOPR, Převozová služba Delta s.r.o. a ZZS.

5. Informace o pacientech a lůžkové kapacitě

Fyzický počet lůžek	0
---------------------	---

Ambulantní pacienti - převážně schopni samostatného pohybu, počet pacientů proměnný.

Předpokládaná cílová klinika při evakuaci v areálu FNOL:

- lůžkové oddělení TRAU /budova „D“/.

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci mimo areál FNOL:

- Vojenská nemocnice Olomouc
- Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Šternberk
- Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Přerov
- Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Prostějov.

6. Shromaždiště evakuovaných osob a jejich kontrola

Místo soustředění:

- za **příznivého počasí** – točna před hlavním vstupem do budovy „A“
- za **nepříznivého počasí** – spojovací krček mezi budovou „A“ a „částí D2 budovy D“.

Kontrolu a soupis evakuovaných osob provede zaměstnanec TRAU pověřený osobou řídící evakuaci.

7. Shromaždiště evakuovaného majetku a jeho ostraha

Místo soustředění:

- za **příznivého počasí** – točna před hlavním vstupem do budovy „A“
- za **nepříznivého počasí** – spojovací krček mezi budovou „A“ a částí „D2“ budovy „D“.

Kontrolu a soupis evakuovaného majetku provede zaměstnanec TRAU pověřený osobou řídící evakuaci.

Zajištění ochrany:

- Ostraha FNOL /klapka **4335**, 731 543 039/
- Městská police Olomouc /tel. **156**, 585 209 540/
- Policie ČR /tel. **158**/.

8. Pokyny k provedení evakuace

- **priority**
 - důležitost – osoby, láhve na plyny, zdravotnické přístroje a nosiče dat, materiál, ostatní
 - ohrožení – místo požáru, blízké okolí, prostor nad požárem, prostor pod požárem, ostatní
- o vyhlášení evakuace informovat přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ sousední pracoviště **1CHIR** /klapka **2391**, 3478/, **2CHIR** /klapka **2979**, **2417**/, **UROL** /klapka **3479**, **4307**/, **PCHIR** /klapka **4549**, 3389/, **KARIM ambul** /klapka **4679**/, **LEK** /klapka **2604**/
- **pokyn** k transportu pacienta **dává** jen lékař

- **transport** evakuovaných provádět za **doprovodu** zdravotnického personálu
- **vést přehled** o evakuovaných pacientech, majetku a materiálu, na formulářích „Přehled evakuovaných osob“ a „Soupis evakuovaného majetku“, uložených v obálce „MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI“
- přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150**/ povolat pohotovost – elektroúdržba FNOL , údržba ZVIT OSB, obsluhu medicínálních plynů a vzduchotechniky, Ostraha FNOL
- prostřednictvím služby elektroúdržby zajistit vypnutí přívodu elektrické energie do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor v podružných rozvaděčích na chodbách jednotlivých podlaží **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na lékařské přístroje/**
- prostřednictvím obsluhy medicínálních plynů a vzduchotechniky zajistit uzavření podružných uzávěrů centrálního rozvodu medicínálních plynů do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor **/POZOR na ohrožení života pacientů připojených na tyto rozvody/**.

9. Poskytování první pomoci zraněným osobám

- příjmová ambulance **1IK**
- přivolaná **ZZS** Olomouckého kraje

Příloha:

- Příloha č. 1 Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest
 Příloha č. 2 Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Vypracoval:


V Olomouci dne: **28-05-2018**


 Ing. Jan Kotzot
 Osoba odborně způsobilá ve smyslu §11
 zákona ČNR č.133/1985 Sb.
 technik BPPO FNOL a ZOPO
 /č. osv. Z-407/98/

Schválil:

V Olomouci dne:


 doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.
 primář Traumatologické kliniky

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ®
 I.P. Pavlova 185/6
 779 00 Olomouc

 prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
 ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Příloha č. 1

Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest

1. nadzemní podlaží



1. podzemní podlaží



Legenda		
	Hasicí přístroj	 Směr úniku
	Hydrant	 Výtah slouží k evakuaci osob
	Hlásč požáru - tlačítko	 Shromaždiště
		 Chráněná úniková cesta  Typ chráněné únikové cesty (CHÚC)

Příloha č. 2

Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Druh média	Popis místnosti/prostoru; označení	Poznámka
El. energie	2.PP, Energocentrum – trafostanice TS 4 (A_A192730)	
Voda	2.PP, výměňiková stanice (A_A192150)	
Topná voda	2.PP, výměňiková stanice (A_A192150)	
Pára	2.PP, výměňiková stanice (A_A192150)	
Zemní plyn	---	
Med_kyslík (O ₂)	2.PP, část C, chodba šaten vpravo vzadu za pletivem (A_A192480)	
Oxid dusný (N ₂ O)	2.PP, část C, chodba šaten vpravo vzadu za pletivem (A_A192480)	
Oxid uhličitý (CO ₂)	3.NP, Lahvová stanice – OP centrum (A_A103030)	
Vakuum	2.PP, Vakuová stanice – OP centrum (A_A192850)	
Stlačený vzduch	2. PP, Kompresorová stanice - OP centrum; sterilizace v 1.NP (A_A192850) 3.NP, Kompresorová stanice – OP centrum; sterilizace v 2.NP (A_A103030)	