



Podzemní objekt - kolektor

Po vzniku neobvyklého provozního stavu nebo havárie např. požáru, úniku zdraví nebezpečných látek do ovzduší kolektoru apod., popř. zjištění požáru v prostoru kolektoru, kdy je zřejmé, že tyto stavy mohou bezprostředně ohrozit život nebo zdraví osob v kolektoru, musí tyto osoby kolektor neprodleně opustit.

1. Organizace a řízení evakuace

Evakuace (částečná nebo úplná) je řízena vždy z povrchu příp. z bezpečného prostoru v kolektoru.

Evakuaci řídí:

- vedoucí montážní čety, která v kolektoru provádí údržbu, opravy,
- jiná osoba určená správcem kolektoru.

Po příjezdu zásahové jednotky Hasičského záchranného sboru evakuaci řídí a dokončuje velitel zásahu

2. Způsob vyhlášení evakuace

Vyhlášení evakuace v prostoru kolektoru se provede:

- ústně, jsou-li osoby v kolektoru pospolu
- pomocí radiového spojení, jsou-li osoby v kolektoru od sebe vzdáleny nebo pracují na různých místech v kolektoru.

3. Evakuační (únikové) cesty

Únikové cesty tvoří kolektorové chodby, které jsou zaústěny do šachet. Šachty kolektoru jsou vybaveny pevnými kovovými žebříky, nad povrchem terénu jsou opatřeny poklopy.

Poklopy jsou opatřeny západkovým mechanismem (zajištění proti vstupu nepovolaným osobám do kolektoru) a z vnitřní stany jsou lehce ovladatelné.

Šachty kolektoru určené k úniku na povrch a jejich druh jsou uvedeny v tabulce

Úniková cesta	Druh	Výškový rozdíl (podlaha šachty – povrch terénu)
vstup do technické chodby objektu „WE“ ze šachty Š1	nechráněná	0,0 m,
Š6	nechráněná	5,4 m
Š8	nechráněná	6,0 m
technická chodba ze šachty Š9 do objektu „B“	nechráněná	0,0 m
Š11	nechráněná	6,0 m
Š12	chráněná	9,6 m
Š14	nechráněná	5,0 m



Š17	nechráněná	5,5 m
Š18	nechráněná	6,0 m

Směry únikových jsou v kolektory vyznačeny fotoluminiscenčními tabulkami a příloze tohoto evakuačního plánu.

4. Určení osob a prostředků použitelných k evakuaci

Pořadí evakuace je určeno dle následujících priorit:

- a) důležitost - osoby
 - tlakové nádoby
- b) ohrožení:
 - místo vzniku neobvyklého provozního stavu nebo havárie
 - prostory sousedící s místem vzniku neobvyklého provozního stavu nebo havárie
 - celý kolektor
 - budova napojené na kolektor.

5. Informace o evakuovaných pacientech

Neuvádí se.

6. Shromaždiště evakuovaných osob a jejich kontrola

Na povrchu mimo kolektor.

7. Shromaždiště evakuovaného majetku a jeho ostraha

Nestanovuje se.

8. Pokyny pro pracovníka řídícího evakuaci

Další pokyny stanoví řídící evakuace v závislosti na místě a rozsahu neobvyklého provozního stavu nebo havárie.

- vzniku neobvyklého provozního stavu nebo havárie, jeho rozsahu, vyhlášení evakuace neprodleně informovat ustanovenou osobu a správce kolektoru
-Jan Eyer tel. klapka 2243, mobil 602 542 871.....
-Jiří Urbiš tel. klapka 2781, mobil 602 759 835

přes telefonní ústřednu FNOL /klapka **1150/ povolat pohotovost** – elektroúdržba FNOL , údržba ZVIT OSB, obsluhu medic_plynů a vzduchotechniky, ostrahu FNOL

9. Poskytování první pomoci zraněným osobám

Osobám zraněných při evakuaci bude poskytnuta první pomoc na Oddělení urgentního příjmu nebo ambulanci Oddělení traumatologie v závislosti na druhu poranění.



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Tel. 588 441 111, E-mail: fn@fnol.cz
IČO: 00098892

POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN

Kolektor FNOL

Dokument č.:
Fm-K003-PEP-009

Verze č.: 1, str. 3/4

Příloha

Příloha č. 1 Vyznačení směrů úniku a únikových východů v kolektoru

Vypracoval:



Ing. Jan Kotzot
technik BPPO FNOL
Technik bezpečnosti práce
a požární ochrany
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Tel.: 588 444 217


Schválil:

27-09-2017

V Olomouci dne

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC®
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc


Ing. Jan Eyer
vedoucí Oddělení energetiky FNOL
a správce kolektoru


doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc



Vyznačení směrů úniku a únikových východů v kolektoru

