

Termíny zkoušek zařízení pro bezpečnostní účely pod zátěží v areálu FN Olomouc v roce 2024

Přezkoušení funkčnosti zařízení pro bezpečnostní účely pod zátěží se provádějí podle pokynů výrobce na základě ustanovení harmonizovaného dokumentu ČSN 33 2000-7-71 v zájmu spolehlivosti náhradního napájení provozu Fakultní nemocnice Olomouc.

V roce 2024 se budou zkoušky provádět v areálu FN opět 1x měsíčně, a to v těchto termínech:

Vždy 2. středu v měsíci		
Dne	Od	Do
10. ledna	14.30 hod	15.30 hod
14. února	14.30 hod	15.30 hod
13. března	14.30 hod	15.30 hod
10. dubna	14.30 hod	15.30 hod
8. května	14.30 hod	15.30 hod
12. června	14.30 hod	15.30 hod
10. července	14.30 hod	15.30 hod
14. srpna	14.30 hod	15.30 hod
11. září	14.30 hod	15.30 hod
9. října	14.30 hod	15.30 hod
13. listopadu	14.30 hod	15.30 hod
11. prosince	14.30 hod	15.30 hod

Průběh zkoušky:

Po vypnutí sítě dodavatele dojde k výpadku, proběhne automatický start dieselaagregátů a do dvou minut je obnovena dodávka elektřiny do obvodů bezpečnostního napájení (dříve „důležité obvody“ označené DO). Na konci zkoušky při přepnutí do „běžného provozu“ dojde k dalšímu krátkodobému výpadku. V průběhu zkoušky může dojít i k několika dalším přerušením dodávky elektrické energie nebo nemusí být plně vyčerpán časový rámeček a zkouška může být ukončena před uplynutím hodinového limitu.

Podrobnější informace k průběhu zkoušky jsou zveřejňovány v den zkoušky prostřednictvím intranetu.

Rozdělení a význam barevného značení zásuvek ve zdravotnictví je uveden ve směrnici č. Sm-M014. Další informace jsou ve směrnici č. Sm-M013.

Zrušení zkoušky, posunutí začátku nebo dřívější ukončení je možné pouze v akutním případě, kdy by mohlo dojít k ohrožení života a zdraví pacienta! Oprávnění k tomuto požadavku jsou pouze přednosta kliniky, primář nebo vrchní sestra. Zrušit zkoušku je možné e-mailem nebo telefonicky na níže uvedených kontaktech. Telefonické zrušení je zapotřebí neprodleně potvrdit mailem nebo písemně oprávněnou osobou s uvedením důvodu zrušení zkoušky. Požádat o zrušení zkoušky je možné nejpozději 15 minut předem – v kratším termínu nelze zajistit splnění požadavku.

Bližší informace podá:

Ing. Jan Eyer – vedoucí oddělení energetiky, mob. 602 542 871, e-mail: jan.eyer@fnol.cz

Ing. Patrik Zbořil – Technik provozu elektro, mob. 605 373 140, e-mail: patrik.zboril@fnol.cz

Rozdělovník: všechna pracoviště FN Olomouc