

Termíny zkoušek zařízení pro bezpečnostní účely pod zátěží v areálu FN Olomouc v roce 2021

Přezkoušení funkčnosti zařízení pro bezpečnostní účely pod zátěží se provádějí podle pokynů výrobce na základě ustanovení harmonizovaného dokumentu ČSN 33 2000-7-71 v zájmu spolehlivosti náhradního napájení provozu Fakultní nemocnice Olomouc.

V roce 2021 se budou zkoušky provádět v areálu FN opět 1x měsíčně, a to v těchto termínech:

Vždy 2. středu v měsíci		
Dne	Od	Do
13. ledna	ne	ne
10. února	14.30 hod	15.30 hod
10. března	14.30 hod	15.30 hod
14. dubna	14.30 hod	15.30 hod
12. května	14.30 hod	15.30 hod
9. června	14.30 hod	15.30 hod
14. července	14.30 hod	15.30 hod
11. srpna	14.30 hod	15.30 hod
8. září	14.30 hod	15.30 hod
13. října	14.30 hod	15.30 hod
10. listopadu	14.30 hod	15.30 hod
8. prosince	14.30 hod	15.30 hod

Průběh zkoušky:

Po vypnutí sítě dodavatele dojde k výpadku, je proveden automatický start dieselaagregátů a do dvou minut je obnovena dodávka elektřiny pro „důležité obvody“ označené DO. Obvody MDO zůstávají bez napětí. Na konci zkoušky při přepnutí do „běžného provozu“ dojde k dalšímu krátkodobému výpadku. V průběhu zkoušky může dojít i k několika přerušením dodávky elektrické energie.

Rozdělení a význam barevného značení zásuvek ve zdravotnictví je uveden ve směrnici č. Sm-M014. Další informace jsou ve směrnici č. Sm-M013.

Zrušení zkoušky, posunutí začátku nebo dřívější ukončení je možné pouze v akutním případě, kdy by mohlo dojít k ohrožení života a zdraví pacienta! Oprávnění k tomuto požadavku jsou pouze přednosta kliniky, primář nebo vrchní sestra. Zrušit zkoušku je možné e-mailem nebo telefonicky na níže uvedených kontaktech s následným písemným dokladováním v tištěné podobě, nejpozději následující den po plánované zkoušce. V písemném dokumentu bude uveden důvod zrušení zkoušky a dokument bude podepsán oprávněnou osobou ke zrušení zkoušky.

Požádat o zrušení zkoušky je možné nejpozději 15 minut předem – v kratším termínu nelze zajistit splnění požadavku.

Bližší informace podá:

Ing. Jan Eyer – vedoucí oddělení energetiky, mob. 602 542 871, e-mail: jan.eyer@fnol.cz

Bc. Patrik Zboril – Technik provozu elektro, mob. 605 373 140, e-mail: patrik.zboril@fnol.cz

Rozdělovník: všechna pracoviště FN Olomouc