



Pozn. V případě výpadku nebo poklesu napětí kterékoli ze sledované fáze v monitorovaných rozváděčích (HR, RP1 až RP8) se přeruší monitorovací smyčka a jsou rozsvíceny ty okruhy nouzových svítidel, místně příslušné výpadku napájení.

REVIZE 08/2020-ADRESNÝ MONITORING

GENERALNÍ PROJEKTANT: ELPREMO, spol. s r.o.	VYPRACOVAL: ING. TOMÁŠ WEISS	 ŘEPOČINSKÁ 86, 779 00 OLOMOUC TEL.: 587 438 800 www.elpremo.cz		
INVESTOR: FN OLOMOUC	PROJEKTANT: ING. TOMÁŠ WEISS			
AKCE: REKONSTRUKCE NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ BUDOVA YD-UBYTOVNA-ZAHRADNÍ 23	KONTROLA:	DATUM: 08/2020	MĚŘITKO: -	FORMÁT: 3x4
PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ	SOUBOR: E.16.42.01	STUPEŇ: DPS	ČÍSLO PŘÍLOHY: E.16.42.01.11	KOPIE: