

Oprava bytových jednotek a společných prostor budovy AYD

OBJEDNATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256
VYPRACOVAL: Jan Mikeš, ČKAIT 1200141
MÍSTO: Olomouc Nová Ulice, st. 1943
STUPEŇ: dokumentace pro výběr zhotovitele DZS
DATUM: červenec 2021

*SO 02 Garsoniéra s jednořadou kuchyní
Vzduchotechnika
Specifikace - soupis prací*

2.5. **2**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a společných prostor budovy AYD

Objekt:

SO 02 - Garsoniéra s jednořadou kuchyní

Soupis:

2.5-Vzduchotechnika

Místo:

Olomouc

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

Zhotovitel:

Datum:

8. 7. 2021

Projektant:

Ing. arch. Jan Dohnal

Zpracovatel:

Jan Mikeš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

751 - Vzduchotechnika

0,00

SPECIFIKACE-SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava bytových jednotek a společných prostor budovy AYD

Objekt: SO 02 - Garsoniéra s jednořadou kuchyní

Soupis: 2.5-Vzduchotechnika

Místo: Olomouc

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 8. 7. 2021

Projektant: Ing. arch. Jan Dohnal

Zpracovatel: Jan Mikeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D	751	Vzduchotechnika					0,00
1	K	751322011	Mtž talířového ventilu D do 100 mm	kus	1,000	0,00	0,00
PP			Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm				
2	M	R-4296180	2.1 KEL 100 elektricky ovládaný talířový ventil	ks	1,000	0,00	0,00
PP			2.1 Elektrický kovový talířový ventil průměr 100mm, určený pro odvod (přívod) vzduchu, s nastavitelným středovým elementem pro regulaci průtoku. Ventily jsou vyrobeny z ocelového plechu opatřeného bílou barvou (RAL 9010). Montážní rámečky jsou z pozinkovaného plechu a těsnění do rámečku je zajištěno pružnou páskou. • elektrické ovládání 12V AC/DC • krytí IP 20 • ideální pro DCV systémy (větrání řízené skutečnou potřebou) • vhodné pro rekonstrukce panelových domů bez nutnosti zásahu do VZT rozvodů • nastavení min. průtoku otočením disku • nízké hodnoty hluku a přeslechu • teplota okolí do 100 °C Včetně montážního rámečku				
3	K	751537071	Mtž potrubí ohebného neizol z Al folie D do 100 mm	m	0,800	0,00	0,00
PP			Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al folie, průměru do 100 mm				
4	M	ELD.KR501200030	SEMIFLEX 100/3 STANDARD	m	1,000	0,00	0,00
PP			SEMIFLEX 100/3 STANDARD-Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámekem „Triplock“.				
P			Poznámka k položce: Al ohebná hadice (0,08 mm), balení 3 m				
5	M	R-4299216	Kovová stahovací páska se sponou QIP110 pro průměry do 110mm	ks	2,000	0,00	0,00
PP			Materiál spojovací a těsnící- kovové prvky zinkovány				
6	M	R-4296181	box pro talířový ventil 100/100	ks	1,000	0,00	0,00
PP			box pro talířový ventil 100/100, materiál ocelový pozinkovaný plech. Box je sestaven ze SPIRO roury DN100 délka 190mm, jeden konec opatřit zásepkou vnitřní, z boku osadit sedlový kus DN100. Cena zahrnuje materiál, zhotovení i montáž.				
P			Poznámka k položce: Cena je srovnatelná s obdobným standardně vyráběným boxem a byla převzata z cenníku výrobce				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	1,000	0,00	0,00
PP			Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek				
8	K	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	t	0,003	0,00	0,00
PP			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				