

DOKLAD O MONTÁŽI, FUNKČNÍ ZKOUŠCE A KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (PBZ)

dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek o požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Provozovatel – investor (název, adresa, IČ): FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC,

I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Identifikace místa stavby: Fakultní nemocnice Olomouc - Nástavba budovy "A"

Dodavatel PBZ (název, adresa, IČ): INTERMONT Olomouc s.r.o., Na zákopě 585/2, Olomouc-Chválkovice
IČO: 26811651

Druh PBZ (dle § 2 odst. 4 písm. a) až h) vyhlášky o požární prevenci: Protipožární dveře plné, osazené do
požární OCZ s těsněním, EW 30 DP3 - C / EI 30 DP3 - C

Výrobce PBZ (název, adresa, IČ): GERBRICH s.r.o., Nádražní 106, Velké Opatovice 679 63

Název a popis PBZ, přehled vlastností – požadované/dosažené: Gerbrich - EW 30 DP3-C / EW 30 DP3-C,
EI 30 DP3-C / EI 30 DP3-C, vč. požárního samozavírače - Assa Abloy a koordinátoru zavírání - Fapim

Umístění ve stavbě: m.č. 203410/203350 - EI 30 DP3-C ... v.č. 220654-30

m.č. 203400/203350 - EI 30 DP3-C ... v.č. 220654-31

m.č. 203340/203350 - EI 30 DP3-C ... v.č. 220654-4

m.č. 203330/203350 - EI 30 DP3-C ... v.č. 220654-5

m.č. 203320/203310 - EI 30 DP3-C ... v.č. 220654-6

m.č. 203370/203350 - EI 30 DP3-C ... v.č. 220654-7

m.č. 203360/203350 - EI 30 DP3-C ... v.č. 220654-8

m.č. 203300/203310 - EI 30 DP3-C-PK ... v.č. 220654-24

m.č. 203300/203310 - EI 30 DP3-C-PK ... v.č. 220654-25

m.č. 203260/203310 - EI 30 DP3-C-PK ... v.č. 220654-26

m.č. 203260/203140 - EI 30 DP3-C-PK ... v.č. 220654-27

m.č. 203100/203140 - EW30 DP3-C-PK ... v.č. 220654-28

m.č. 203100/203140 - EW30 DP3-C-PK ... v.č. 220654-29

m.č. 203220/203140 - PK

m.č. 203180/203140 - PK

m.č. 303090/303390 - EI 30 DP3-C ... v.č. 220654-9

m.č. 303100/303390 - EI 30 DP3-C ... v.č. 220654-32

m.č. 303110/303390 - EI 30 DP3-C ... v.č. 220654-10

m.č. 303120/303390 - EI 30 DP3-C ... v.č. 220654-1

m.č. 303160/303390 - EI 30 DP3-C ... v.č. 220654-11

m.č. 303170/303390 - EI 30 DP3-C ... v.č. 220654-12
m.č. 303180/303390 - EI 30 DP3-C ... v.č. 220654-13
m.č. 303190/303390 - EI 30 DP3-C ... v.č. 220654-14
m.č. 303200/303390 - EI 30 DP3-C ... v.č. 220654-15
m.č. 303210/303390 - EI 30 DP3-C ... v.č. 220654-33
m.č. 303220/303390 - EI 30 DP3-C ... v.č. 220654-16
m.č. 303230/303390 - EI 30 DP3-C ... v.č. 220654-17
m.č. 303240/303390 - EI 30 DP3-C ... v.č. 220654-18
m.č. 303250/303390 - EI 30 DP3-C ... v.č. 220654-19
m.č. 303260/303390 - EI 30 DP3-C ... v.č. 220654-20
m.č. 303270/303390 - EI 30 DP3-C ... v.č. 220654-21
m.č. 303280/303390 - EI 30 DP3-C ... v.č. 220654-22
m.č. 303290/303390 - EI 30 DP3-C ... v.č. 220654-2
m.č. 303340/303390 - EI 30 DP3-C ... v.č. 220654-23
m.č. 303350/303390 - EI 30 DP3-C ... v.č. 220654-3
m.č. 103370/303390 - EI 30 DP3-C-PK ... v.č. 220654-37
m.č. 103380/303390 - EI 30 DP3-C-PK ... v.č. 220654-38
m.č. 103380/303390 - EI 30 DP3-C ... v.č. 221545-1
m.č. EI.rozvaděč/103080 - EW 30 DP3-C ... v.č. 220654-34
m.č. 303050/303030 - EW 30 DP3-C-PK ... v.č. 220654-35
m.č. 303040/303030 - EW 30 DP3-C-PK ... v.č. 220654-36

☒ **Potvrzení o montáži (§ 6 vyhlášky o požární prevenci):**

Potvrzuji, že montáž požárně bezpečnostního zařízení byla provedena za podmínek vyplývajících z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a za dodržení postupů stanovených v průvodní dokumentaci výrobce.

☒ **Potvrzení o provedení funkční zkoušky (§ 7 vyhlášky o požární prevenci):**

Potvrzuji, že požárně bezpečnostní zařízení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci.

☒ **Výsledek kontroly provozuschopnosti (§ 7 vyhlášky o požární prevenci):**

Výše uvedené požárně bezpečnostní zařízení ☒ je provozuschopné.
☐ není provozuschopné.

Datum provedení kontroly provozuschopnosti: 30.6.2022

Termín příští kontroly provozuschopnosti: 30.6.2023

Prohlášení

Na základě ustanovení § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek o požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) potvrzuji, že při montáži a kontrole provozuschopnosti byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce výše uvedeného požárně bezpečnostního zařízení.

Datum: 30.6.2022

INTERMONT
Olomouc s. r. o.
Na zákopě 585/2, 772 00 Olomouc, Chválkovice
tel.: 585 313 191, tel./fax: 585 313 422
② IČO: 26811651, DIČ: CZ26811651

Jméno a příjmení osoby, která provedla

- **montáž PBZ:** Petr Vaclach
- **funkční zkoušku PBZ:** Petr Vaclach
- **kontrolu provozuschopnosti PBZ:** Petr Vaclach

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Přílohy - povinné:

- Doklad potvrzující oprávnění osob k montáži, je-li tento požadavek stanoven v průvodní dokumentaci výrobce nebo právním předpisem.
- Doklad prokazující vlastnosti dle požadavků uvedených v požárně bezpečnostním řešení (např. prohlášení o vlastnostech, certifikát, požárně klasifikační osvědčení).