

OSVĚDČENÍ O POŽÁRNÍ ODOLNOSTI G02/1

č. 220654

(č.KS 226010184)

Typ požárního uzávěru: EW, EI 30 DP3 – 30, 32 dB – C

dřevěné požární dveře plné
do ocelové požární zárubně

Dodavatel / Výrobce: GERBRICH s.r.o.

Nádražní 106

Velké Opatovice 679 63

IČO: 26961903

Objednatel výrobku: INTERMONT OLOMOUC s.r.o., Na zákopě 585/2, 772 00 Olomouc

Adresa stavby: Fakultní nemocnice Olomouc - Nástavba budovy A

Registrační čísla výrobků:

220654/1-3	Požární dveře dřevěné plné EI 30 DP3 – 30 dB – C jednokřídlé do ocelové požární zárubně rozměr dveří: 70/197 rozměr zárubně : ----- typ dveří : plné zámek PP 72/80 pro fab těsnění : požární páska Flexilodice	3 ks
220654/4-23	Požární dveře dřevěné plné EI 30 DP3 – 30 dB – C jednokřídlé do ocelové požární zárubně rozměr dveří: 80/197 rozměr zárubně : ----- typ dveří : plné zámek PP 72/80 pro fab těsnění : požární páska Flexilodice	20 ks

220654/24-27	Požární dveře dřevěné plné EI 30 DP3 – 30 dB – C jednokřídlé do ocelové požární zárubně rozměr dveří: 80/197 rozměr zárubně : ----- typ dveří : plné zámek panikový SSF těsnění : požární páska Flexilodice	4 ks
220654/28-29	Požární dveře dřevěné plné EW 30 DP3 – 30 dB – C jednokřídlé do ocelové požární zárubně rozměr dveří: 80/197 rozměr zárubně : ----- typ dveří : plné zámek panikový SSF těsnění : požární páska Flexilodice	2 ks
220654/30-32	Požární dveře dřevěné plné EI 30 DP3 – 32 dB – C jednokřídlé do ocelové požární zárubně rozměr dveří: 80/197 rozměr zárubně : ----- typ dveří : plné zámek PP 72/80 pro fab těsnění : požární páska Flexilodice	3 ks
220654/33	Požární dveře dřevěné plné EI 30 DP3 – 30 dB – C jednokřídlé do ocelové požární zárubně rozměr dveří: 90/197 rozměr zárubně : ----- typ dveří : plné zámek PP 72/80 pro fab těsnění : požární páska Flexilodice	1 ks

Firma GERBRICH s.r.o., Nádražní 106, 679 63 Velké Opatovice potvrzuje, že požární uzávěr otvoru byl vyroben stejným způsobem jako zkušební vzorky a garantuje požární odolnost minimálně 30 minut.

Osvědčení je nedílnou součástí prohlášení o shodě.

Osvědčení je neplatné bez originál razítka firmy a podpisu.

Ve Velkých Opatovicích 16.3.2022

Marcus