

Prohlášení o shodě č. 13 / 2021

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších úprav a nařízení vlády
č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Obchodní jméno: **GERBRICH s.r.o.**
Sídlo a místo výroby: **Nádražní 106, 679 63 Velké Opatovice**
IČO: **26961903**

jako výrobce výrobku
název: **Požární a kouřotěsný uzávěr**

Dřevěné dveře dvoukřídlové, typ G03/1 – dveřní křídla otočná, částečně zasklená a zasklená, s polodrážkou, osazená v dřevěné obložkové zárubni (požární uzávěr) nebo ocelové zárubni (požární a kouřotěsný uzávěr)

Požární odolnost: **E 30-C0 / EI₁ 30-C0 / EI₂ 30-C0 / EW 30-C0** – dveře s dřevěnou obložkovou zárubní, při tepelné expozici ze strany se závěsy
E 30-C0 / EI₁ 30-C0 / EI₂ 30-C0 / EW 30-C0 – dveře s ocelovou zárubní, při tepelné expozici z obou stran

Kouřotěsnost: **COS₂₀₀ / COS_a** – dveře s ocelovou zárubní

Popis a určení funkce výrobku:

Dřevěné vnitřní dveře – jsou definovány jako konstrukce uzavírající průchodní otvory ve vnitřních stěnách a plnící funkci požárního a/nebo kouřotěsného uzávěru, který brání průniku ohně po stanovenou dobu nebo průniku kouře. Dveře mají plnit funkci požárně dělící konstrukce s ohledem na požární charakteristiky vlastností uvedených v článku 5 ČSN EN 13501-2.

Prohlašuji a potvrzuji, že

- Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahují a s požadavky technických předpisů uvedených v části B.
- Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v:
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
- Posuzování shody bylo provedeno postupem stanoveným v:
§ 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
- Počáteční zkoušky typu tohoto výrobku ve smyslu části C, písm. a) tohoto prohlášení o shodě provedla AUTORIZOVANÁ OSOBA 209, Mendelova univerzita v Brně, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, 763 02 Zlín, která vydala na tento typ výrobku PROTOKOL O CERTIFIKACI výrobku podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. č. PC-113-19 R1 a Certifikát č. AO209/C5/2019/113 R1 ze dne 06.09.2021.
- Uvedený výrobek odpovídá určené technické normě ČSN EN 13501-2, ČSN EN 16034, ČSN 73 0810 a Stavebnímu technickému osvědčení č. 209-113-19 R1, vydanému Mendelovou univerzitou v Brně, Zkušebnou stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, 763 02 Zlín dne 06.09.2021.

Velké Opatovice, dne 06.09.2021

Ing. Radim Gerbrich
Jednatel společnosti

GERBRICH s.r.o.
Nádražní 106
Velké Opatovice 679 63
IČO: 26 96 19 03 • DIČ: CZ 26 96 19 03