



Investor

Fakultní nemocnice Olomouc
I.P. Pavlova 185/6.779 00 Olomouc
IČO: 00098892

Objednatel

ELMAR group spol. s r.o.
Smržická 115/13, 796 07 Držovice.
IČO: 64942651

Objekt:

Fakultní Nemocnice Olomouc
Budova A, parc. č. st. 2346,
k. ú. Nová Ulice, Olomouc 779 00

Montáž provedl: 12.3.2022

Radi Merta č. osv. 190515-173142

Zápis číslo:

02/05/2022/PU

Zápis o kontrole provozuschopnosti požárních ucpávek (PU)

Provedené v souladu s Vyhláškou MV č.246/2001 Sb. a technickou dokumentací výrobce

pč.	Umístění	Stěna xx=2ks	Strop x=1ks	Požární odolnost	Materiál / číslo ucpávky	Provozuschopnost
	3.NP					
1	Č.m. A_A203300	X		EI 60	HILTI /CSF F FX č.1M	Provozuschopná
2	Č.m. A_A203300	XX		EI 30	Intumex CSP /č.2M	Provozuschopná
3	Č.m. A_A203300	XX		EI 30	Intumex CSP /č.3M	Provozuschopná
4	Č.m. A_A203260	XX		EI 30	Intumex CSP /č.4M	Provozuschopná
5	Č.m. A_A203140	XX		EI 30	Intumex CSP/č.5M	Provozuschopná
6	Č.m. A_A103030	XX		EI 30	Intumex CSP /č.6	Provozuschopná
7	Č.m. A_A103370	XX		EI 30	Intumex CSP/č.7	Provozuschopná
8	Č.m. A_A303390	XX		EI 30	Intumex CSP /č.8	Provozuschopná



S.H.P. MENO s.r.o.
Servis hasicích přístrojů

9	Č.m. A_A303390	XX		EI 30	INTUMEX CSP/č.9	Provozeroschopná
10	Č.m. A_A303280	XX		EI 30	INTUMEX CSP/č.10	Provozeroschopná
11	Č. m. A_A303110	XX		EI 30	INTUMEX CSP/č.11	Provozeroschopná
12	Č. m. A_A303070	XX		EI 30	INTUMEX CSP/č.12	Provozeroschopná

Závěr, poznámky:

Požární ucpávky jsou provozoschopné a plně funkční.

Termín příští kontroly: do 30.3.2023



V Olomouci dne 31.5.2022

Zápis Provedl: Radim Merta – osvědčení 190515-173142