



**PAVUS, a.s.**  
Autorizovaná osoba 216  
Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek  
Rozhodnutí o autorizaci č. 3/2018 ze dne 24. října 2018

# C E R T I F I K Á T V Ý R O B K U

č. 216/C5a/2019/0151

vydaný pro  
distributora:  
**Promat s.r.o., Čkalova 22/784, 160 00 Praha 6 - Bubeneč; IČO 60200375**  
výrobce:  
**Etex Building Performance NV, Bormstraat 24, B-2830 Tisselt, Belgie**  
místo výroby:  
kód výrobního závodu 16  
stát původu výrobku:  
**Rakousko**

V souladu s ustanovením § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 163/2002 Sb.“), Autorizovaná osoba 216 potvrzuje, že u stavebního výrobku:

## **Intumex CSP**

### **protipožární nátěr, stěrka pro těsnění prostupů v požárně dělicích konstrukcích**

přezkoumala podklady předložené distributorem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě kontroly výrobků distributorem a posoudila způsob kontroly výrobků distributorem a zjistila, že uvedený výrobek splňuje požadavky stanovené technickými předpisy, které souvisejí se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády uvedenými ve Stavebním technickém osvědčení č. S-216/C5a/2019/0151 ze dne 16. prosince 2019 vydané Autorizovanou osobou 216 s platností do 31. prosince 2022 (dále jen „STO“).

Autorizovaná osoba 216 zjistila, že způsob kontroly výrobků distributorem odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh, splňovaly požadavky stanovené ve shora uvedeném stavebním technickém osvědčení a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3. výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je Protokol o certifikaci č. P-216/C5a/2019/0151 ze dne 18. prosince 2019, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku, nezbytný pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby a způsob kontroly výrobků distributorem výrazně nezmění nebo pokud Autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.

**Tento certifikát nahrazuje a ruší Certifikát č. 216/C5a/2016/0204 ze dne 23.12.2016, vydaný AO 216.**

Autorizovaná osoba 216 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků u distributora a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení §5a odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá distributorovi.

V Praze dne 18. prosince 2019



  
**Ing. Jaroslav Dufek**  
ředitel PAVUS, a.s. – AO 216

Posuzované vlastnosti certifikovaného výrobku jsou uvedeny na druhé straně tohoto certifikátu.

## Druhá strana certifikátu výrobku č. 216/C5a/2019/0151

### Posuzované vlastnosti certifikovaného výrobku

Sledovaná / deklarovaná vlastnost	Určená (požadavková) / klasifikační norma	Požadovaná / deklarovaná úroveň	Zjištěno / klasifikace	Posouzení shody
Požární odolnost těsnění prostupů a spár	ČSN EN 13501-2 ČSN 73 0810	dle výsledků zkoušky	těsnění prostupů - dle výsledků zkoušek <sup>1), 2)</sup> těsnění spár - dle výsledků zkoušek <sup>2)</sup>	<b>Splňuje</b>
Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1 ČSN 73 0810	dle výsledků zkoušky	C-s2,d0	<b>Splňuje</b>
Druh konstrukční části	ČSN 73 0810	DP3	DP3	<b>Splňuje</b>
Zdravotní nezávadnost	Vyhláška MZ č. 6/2003 Sb.	výrobek je zdravotně nezávadný	výrobek je zdravotně nezávadný	<b>Splňuje</b>
<b>Pozn.:</b> <sup>1)</sup> Požární odolnost těsnění prostupů jednotlivých uspořádání, viz dokument [2], kap. 2 Protokolu o certifikaci č. P-216/C5a/2019/0151 <sup>2)</sup> Požární odolnost těsnění prostupů a spár jednotlivých uspořádání, viz dokument [3], kap. 2 Protokolu o certifikaci č. P-216/C5a/2019/0151				

**Platnost STO č. S-216/C5a/2019/0151 je do 31. prosince 2022.**



**Ing. Jaroslav Dufek**  
ředitel PAVUS, a.s. – AO 216