




ZÁZNAM Z KONTROLY DELTABEAM DIMENSIONAL CONTROL RECORD


Zákazka
Projekt

CZ123156 Nadstavba Olomouc

Č.nosníka Beam No.	Brokova nie /Sand blasting	Dĺžka / Length		Výška / Hight		Šírka / Width		Priehyb/ Precambering		Bočný ohyb/ Lateral Deflec.		Finalizácia /Finalizing	Náter /Painting	Značenie /Marking Skrutky /Screws	Poznámka / Note
		Rozmer Designed Dimension	Namerané Measured	Rozmer Designed Dimension	Namerané Measured	Rozmer Designed Dimension	Namerané Measured	Rozmer Designed Dimension	Namerané Measured	Rozmer Designed Dimension	Namerané Measured				
DB201-R	OK	8131	8131	250	247	410	410	25	20	0	0	OK	OK	OK	
DB202-R	OK	7615	7615	250	247	660	660	25	20	0	0	OK	OK	OK	
DB203-R	OK	7615	7615	250	248	660	660	25	15	0	0	OK	OK	OK	
DB204-R	OK	7615	7614	250	247	660	660	25	20	0	0	OK	OK	OK	
DB205-R	OK	7615	7614	250	247	660	660	30	25	0	0	OK	OK	OK	
DB206-R	OK	7186	7186	250	247	410	410	25	30	0	0	OK	OK	OK	
DB207-R	OK	7186	7185	250	247	410	409	25	28	0	0	OK	OK	OK	
DB208-R	OK	7615	7615	250	248	660	660	20	12	0	0	OK	OK	OK	
DB209-R	OK	7630	7630	250	249	660	659	25	25	0	0	OK	OK	OK	
DB210-R	OK	7559	7558	250	248	410	408	25	25	0	0	OK	OK	OK	
DB211-R	OK	7613	7613	250	247	410	408	25	20	0	0	OK	OK	OK	
DB212-R	OK	7607	7606	250	248	660	660	25	25	0	0	OK	OK	OK	
DB213-R	OK	8588	8587	250	247	795	795	20	15	0	0	OK	OK	OK	
DB214-R	OK	6814	6814	250	247	795	795	15	20	0	0	OK	OK	OK	
Kontrolu vykonal Checked by		Podpis Signature				Tolerancie Tolerances		Dĺžka/Length Výška/High Šírka/Width		L ± 5 mm h ± 3 mm B ± 3 mm Priehyb/Precamb $f_n \pm L/650$ mm, ale hodnota f_n nesmie byť záporná Bočný ohyb $\Delta = L/650$ mm, ale max 10 mm					
Svitek, Mihalik, Zovinec															

ZÁZNAM Z KONTROLY DELTABEAM DIMENSIONAL CONTROL RECORD

**Zákazka
Projekt**
CZ123156 Nadstavba Olomouc

Č.nosníka Beam No.	Brokova nie /Sand blasting	Dĺžka / Length		Výška / Hight		Šírka / Width		Priehyb/ Precambering		Bočný ohyb/ Lateral Deflec.		Finalizácia /Finalizing	Náter /Painting	Značenie /Marking Skrutky /Screws	Poznámka / Note
		Rozmer Designed Dimension	Namerané Measured	Rozmer Designed Dimension	Namerané Measured	Rozmer Designed Dimension	Namerané Measured	Rozmer Designed Dimension	Namerané Measured	Rozmer Designed Dimension	Namerané Measured				
DB215-R	OK	7185	7185	250	248	410	409	25	31	0	0	OK	OK	OK	
DB216-R	OK	7185	7183	250	248	660	660	25	20	0	0	OK	OK	OK	
DB217-R	OK	7187	7187	250	249	410	410	25	30	0	0	OK	OK	OK	
DB218-R	OK	8588	8588	250	247	660	660	20	8	0	0	OK	OK	OK	
DB219-R	OK	6814	6812	250	247	660	660	15	12	0	0	OK	OK	OK	
DB220-R	OK	8588	8587	250	248	660	660	20	15	0	0	OK	OK	OK	
DB221-R	OK	6814	6811	250	247	660	660	15	5	0	0	OK	OK	OK	
Kontrolu vykonat Checked by		Podpis Signature				Tolerancie Tolerances		Dĺžka/Length Výška/High Šírka/Width		L ± 5 mm h ± 3 mm B ± 3 mm					
Svitek, Mihalik, Zovinec								Priehyb/Precamb Bočný ohyb		f_n ± L/650 mm, ale hodnota f_n nesmie byť záporná Δ = L/650 mm, ale max 10 mm					



ZÁZNAM Z KONTROLY DELTABEAM DIMENSIONAL CONTROL RECORD

Zákazka Projekt	CZ123156 Nadstavba Olomouc														
Č.nosníka Beam No.	Brokovánie /Sand blasting	Dĺžka / Length		Výška / Hight		Šírka / Width		Priehyb/ Precambering		Bočný ohyb/ Lateral Deflec.		Finalizácia /Finalizing	Náter /Painting	Značenie /Marking Skrutky /Screws	Poznámka / Note
		Rozmer Designed Dimension	Namerané Measured	Rozmer Designed Dimension	Namerané Measured	Rozmer Designed Dimension	Namerané Measured	Rozmer Designed Dimension	Namerané Measured	Rozmer Designed Dimension	Namerané Measured				
DB202-L	OK	7615	7615	250	248	660	658	25	20	0	0	OK	OK	OK	
DB203-L	OK	7615	7615	250	248	660	660	25	25	0	0	OK	OK	OK	
DB204-L	OK	7615	7615	250	247	660	660	25	20	0	0	OK	OK	OK	
DB205-L	OK	7615	7615	250	247	660	660	20	15	0	0	OK	OK	OK	
DB206-L	OK	7186	7186	250	247	410	410	25	30	0	0	OK	OK	OK	
DB207-L	OK	7186	7186	250	248	410	410	25	22	0	0	OK	OK	OK	
DB208-L	OK	7615	7613	250	247	660	660	20	14	0	0	OK	OK	OK	
Kontrolu vykonal Checked by		Podpis Signature				Tolerancie Tolerances		Dĺžka/Length Výška/High Šírka/Width		L ± 5 mm h ± 3 mm B ± 3 mm					
Svitek, Mihalik, Zovinec								Priehyb/Precamb Bočný ohyb		f _n ± L/650 mm, ale hodnota f _n nesmie byť záporná Δ = L/650 mm, ale max 10 mm					



ZÁZNAM Z KONTROLY DELTABEAM DIMENSIONAL CONTROL RECORD

Zákazka
Projekt

CZ123156 Nadstavba Olomouc

Č.nosníka Beam No.	Brokova nie /Sand blasting	Dĺžka / Length		Výška / Hight		Šírka / Width		Priehyb/ Precambering		Bočný ohyb/ Lateral Deflec.		Finalizácia /Finalizing	Náter /Painting	Značenie /Marking /Skrutky /Screws	Poznámka / Note
		Rozmer Designed Dimension	Namerané Measured	Rozmer Designed Dimension	Namerané Measured	Rozmer Designed Dimension	Namerané Measured	Rozmer Designed Dimension	Namerané Measured	Rozmer Designed Dimension	Namerané Measured				
DB201-L	OK	8131	8129	250	250	410	408	25	20	0	10	OK	OK	OK	
DB209-L	OK	7630	7628	250	248	660	658	25	15	0	0	OK	OK	OK	
DB210-L	OK	7559	7557	250	248	410	408	25	15	0	10	OK	OK	OK	
DB211-L	OK	7613	7613	250	248	460	460	25	30	0	0	OK	OK	OK	
DB212-L	OK	7607	7605	250	250	660	658	25	25	0	0	OK	OK	OK	
DB213-L	OK	8588	8586	250	248	795	797	20	20	0	0	OK	OK	OK	
DB214-L	OK	6814	6812	250	248	795	794	15	18	0	0	OK	OK	OK	
DB215-L	OK	7185	7183	250	247	410	410	25	32	0	0	OK	OK	OK	
DB216-L	OK	7185	7185	250	248	660	660	25	20	0	0	OK	OK	OK	
DB217-L	OK	7187	7187	250	248	410	410	25	30	0	0	OK	OK	OK	
DB218-L	OK	8588	8586	250	248	660	658	20	10	0	0	OK	OK	OK	
DB219-L	OK	6814	6814	250	247	660	660	15	12	0	0	OK	OK	OK	
DB220-L	OK	8588	8588	250	247	660	660	20	20	0	0	OK	OK	OK	
DB221-L	OK	6814	6812	250	248	660	659	15	10	0	0	OK	OK	OK	
Kontrolu vykonal Checked by		Podpis Signature				Tolerancie Tolerances		Dĺžka/Length Výška/High Šírka/Width Priehyb/Precamb Bočný ohyb		L ± 5 mm h ± 3 mm B ± 3 mm f _n ± L/650 mm, ale hodnota f _n nesmie byť záporná Δ = L/650 mm, ale max 10 mm					
Svitek, Mihalik, Zovinec															