

- 1 **Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**
MW-EN-14 303-T8/T9-ST(+)-620-WS1-CL10-MV1-A2_L-s1,d0
- 2 **Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:**
Izotub AL (+ rozměr v milimetrech, tloušťka/vnitřním průměr)
- 3 **Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:**
Tepelná izolace potrubí, těles a stavebních konstrukcí
- 4 **Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
IZOMAT Praha s.r.o.
Michalská 432/12, 110 00 Praha 1
IČO:45242003 DIČ:45242003
- 5 **Případné jméno a kontaktní adresa zmocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:**
Není
- 6 **Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:**
Systém 1
- 7 **V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: (jméno a případně identifikační číslo oznámeného subjektu):**
CSI a.s.Praha, oznámený subjekt č. 1390 provedl zkoušku typu výrobku, počáteční inspekci ve výrobním závodě a průběžný dozor řízení výroby a vydal
ES certifikát shody č. 1390 – CPD – 0332/12/P CE
- 9 **Vlastnosti uvedené v prohlášení:** **ČSN 14 303**

Tepelná vodivost	viz dokumentace výrobce
Rozměry	tloušťka 20 - 100 mm, délka 500 - 1200 mm
Rozměrová stabilita	DS(TH)
Reakce na oheň	A2 _L -s1-d0
Nejvyšší provozní teplota	ST(+) 620
Nasákavost	WS1
Množství rozpustných CL iontů	CL10
Součinitel difusního odporu	MV1
- 10 **Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.**

Strnadel Luděk, jednatel společnosti
 Jméno, funkce

V Průhonicích 1. 7. 2013

.....
 podpis