

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

 PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY	Hlavní inženýr projektu: ING. LUDĚK TOMEK Vedoucí projektant zakázky: ING. JAN KOČMÁNEK	Investor:  FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
---	--	---

Profese: ELE	Zpracovatel dílu: SUBTECH, s.r.o. Slovinská 693/29, 61200 Bmo Tel: +420 739 003 357 E-mail: novotny@subtech.cz		Autorizace:
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	
ING.JAN NOVOTNÝ	ING.JAN NOVOTNÝ	ING. PETR LAVIČKA	

Akce: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC PD NÁSTAVBA BUDOVY A		Zakázkové číslo: 06 - 2020		Paré:
		Datum: 30.6.2022		
		Stupeň: DSPS		
Objekt:	BUDOVA A - NÁSTAVBA	Formát: A4		
Obsah:	LEGENDA MÍSTNOSTÍ	Měřítko:	Číslo výkresu: D.1.01.4c-002	

Legenda místností

Požadavky na osvětlení

číslo	název	výměra	Podhled	výška podhledu	umělé osvětlení			nouzové osvětlení	vnější vlivy	ostatní
					kategorie	Ě _m [lx]	R _a			
3.np										
A_A103010	SCHODIŠTĚ	12,14	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							
A_A103020	PODESTA SCHODIŠTĚ	6,29	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							
A_A103030	STROJOVNA VZT	745,48	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							
A_A103040	CHODBA	5,88	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							
A_A103050	PŘEDSÍŇ	2,85	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							
A_A103060	SPRCHA	2,47	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							
A_A103070	WC	1,31	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							
A_A103080	CHODBA	121,26	KAZETOVÝ PODHLED 2	DTTO STÁVAJÍCÍ	5.37.2/5.37.4	100/50	80	NP, NU		
A_A103090	SPRCHA	3,57	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED		5.2.4	200	80	NP	UP, UM	
A_A103100	STROJOVNA VZT	161,34	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							
A_A103110	INSPEKČNÍ POKOJ	12,16	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							
A_A103120	WC	2,51	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							
A_A103130	INSPEKČNÍ POKOJ	12,30	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							
A_A103140	INSPEKČNÍ POKOJ	12,16	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							
A_A103150	WC	2,51	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							
A_A103160	INSPEKČNÍ POKOJ	12,02	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							
A_A103170	INSPEKČNÍ POKOJ	12,30	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							
A_A103180	WC	2,51	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							
A_A103190	INSPEKČNÍ POKOJ	12,16	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							
A_A103200	MÍSTNOST DISPEČINKU	23,85	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							
A_A103210	PROSTOR PŘED VÝTAHY	14,57	KAZETOVÝ PODHLED 2, SDK PODHLED	2700	5.1.3	200	40	NP, NU		Regulované osvětlení
A_A103211	VÝTAH	7,18	BEZ PODHLEDU		5.37.7	100	80			
A_A103212	VÝTAH	4,74	BEZ PODHLEDU		5.37.7	100	80			
A_A103213	TECHNICKÁ MÍSTNOST / SKLAD	2,78	KAZETOVÝ PODHLED 1	2700	5.4.1	100	60			
A_A103220	INSPEKČNÍ POKOJ	12,16	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							
A_A103230	WC	2,51	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							
A_A103240	INSPEKČNÍ POKOJ	11,52	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							
A_A103250	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,78	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							
A_A103260	PROSTOR PŘED VÝTAHY	25,80	KAZETOVÝ PODHLED 2, SDK PODHLED	2700	5.1.3	200	40	NP, NU		
A_A103261	LŮŽKOVÝ VÝTAH	7,18	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							
A_A103270	SPRCHA	3,92	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED		5.2.4	200	80	NP	UP, UM	
A_A103280	INSPEKČNÍ POKOJ	12,16	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							
A_A103290	WC	2,51	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							
A_A103300	INSPEKČNÍ POKOJ	12,30	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							

číslo	název	výměra	Podhled	výška podhledu	umělé osvětlení			nouzové osvětlení	vnější vlivy	ostatní
					kategorie	Ě _m [lx]	R _a			
A_A103310	INSPEKČNÍ POKOJ	12,02	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							
A_A103320	WC	2,51	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							
A_A103330	INSPEKČNÍ POKOJ	12,16	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							
A_A103340	INSPEKČNÍ POKOJ	12,16	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							
A_A103350	WC	2,51	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							
A_A103360	INSPEKČNÍ POKOJ	12,30	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							
A_A103370	STROJOVNA VZT	425,22	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							
A_A103380	STROJOVNA VZT	161,36	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							
A_A103390	CHODBA	48,37	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							
A_A103400	INSTALAČNÍ PROSTOR VZT	44,02	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							
A_A103410	INSTALAČNÍ PROSTOR VZT	23,23	Stávající elektroinstalace - není součástí řešeného prostoru							
A_A203010	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	5,20	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600	5.2.4	200	80	NP, NU	UP	
A_A203020	WC ŽENY	7,69	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600	5.2.4	200	80	NP, NU		
A_A203030	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	4,86	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600	5.2.4	200	80	NP, NU	UP	
A_A203040	WC MUŽI	7,18	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600	5.2.4	200	80	NP, NU		
A_A203050	WC IMOBILNÍ	4,01	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600	5.2.4	200	80	NP, NU	UP	
A_A203060	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,23	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600	5.2.4	200	80			
A_A203070	WC ŽENY	1,27	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600	5.2.4	200	80			
A_A203080	WC ŽENY	1,27	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600	5.2.4	200	80			
A_A203090	PŘEDSÍŇ A SPRCHY ŽENY	14,68	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2600	5.2.4	200	80		UP, UM	
A_A203100	ŠATNA NLZP ŽENY	183,86	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2600	5.2.4	200	80	NP, NU		
A_A203110	WC ŽENY	1,27	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600	5.2.4	200	80			
A_A203120	WC ŽENY	1,27	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600	5.2.4	200	80			
A_A203130	PŘEDSÍŇ A SPRCHY ŽENY	14,68	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2600	5.2.4	200	80		UP, UM	
A_A203140	CHODBA	75,30	KAZETOVÝ PODHLED 2	2700	5.37.2/5.37.4	100/50	80	NP, NU		Regulované osvětlení
A_A203150	PŘEDSÍŇ A SPRCHY ŽENY	13,24	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2600	5.2.4	200	80		UP, UM	
A_A203160	WC ŽENY	1,19	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600	5.2.4	200	80			
A_A203170	WC ŽENY	1,20	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600	5.2.4	200	80			
A_A203180	ŠATNA NLZP ŽENY	92,04	KAZETOVÝ PODHLED 1	2700	5.2.4	200	80	NP, NU		
A_A203190	PŘEDSÍŇ A SPRCHY MUŽI	13,24	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2600	5.2.4	200	80		UP, UM	
A_A203200	WC MUŽI	1,19	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600	5.2.4	200	80			
A_A203210	WC MUŽI	1,20	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600	5.2.4	200	80			
A_A203220	ŠATNA NLZP MUŽI	72,49	KAZETOVÝ PODHLED 1	2700	5.2.4	200	80	NP, NU		
A_A203230	PŘEDSÍŇ A SPRCHY MUŽI	13,24	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2600	5.2.4	200	80		UP, UM	
A_A203240	WC MUŽI	1,19	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600	5.2.4	200	80			
A_A203250	WC MUŽI	1,20	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600	5.2.4	200	80			

číslo	název	výměra	Podhled	výška podhledu	umělé osvětlení			nouzové osvětlení	vnější vlivy	ostatní
					kategorie	$\bar{E}_m$ [lx]	R_a			
A_A203260	ŠATNA LÉKAŘI MUŽI	108,69	KAZETOVÝ PODHLED 1	2700	5.2.4	200	80	NP, NU		
A_A203270	PŘEDSÍŇ A SPRCHY ŽENY	13,23	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2600	5.2.4	200	80		UP, UM	
A_A203280	WC ŽENY	1,19	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600	5.2.4	200	80			
A_A203290	WC ŽENY	1,20	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600	5.2.4	200	80			
A_A203300	ŠATNA LÉKAŘI ŽENY	106,78	KAZETOVÝ PODHLED 1	2700	5.2.4	200	80	NP, NU		
A_A203310	CHODBA	58,14	KAZETOVÝ PODHLED 2	2700	5.37.2/5.37.4	100/50	80	NP, NU		Regulované osvětlení
A_A203320	KLÍČE	12,04	KAZETOVÝ PODHLED 1	2600	5.4.1	100	60			
A_A203330	ŠATNA ADMINISTRATIVA MUŽI	6,56	KAZETOVÝ PODHLED 1	2600	5.2.4	200	80			
A_A203340	ŠATNA ADMINISTRATIVA ŽENY	8,28	KAZETOVÝ PODHLED 1	2600	5.2.4	200	80			
A_A203350	CHODBA	35,72	KAZETOVÝ PODHLED 2	2700	5.37.2/5.37.4	100/50	80	NP, NU		Regulované osvětlení
A_A203360	KANCELÁŘ DISPEČINK	24,53	KAZETOVÝ PODHLED 1	2700	5.38.1	500	80	NP		
A_A203370	KANCELÁŘ OSTRAHA	22,80	KAZETOVÝ PODHLED 1	2700	5.38.1	500	80	NP		
A_A203380	WC, SPRCHA	3,61	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2600	5.2.4	200	80		UP, UM	
A_A203390	WC, SPRCHA	3,42	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2600	5.2.4	200	80		UP, UM	
A_A203400	KANCELÁŘ TELEFONISTKY	24,08	KAZETOVÝ PODHLED 1	2700	5.38.1	500	80	NP		
A_A203410	KANCELÁŘ TECHNIK	11,99	KAZETOVÝ PODHLED 1	2700	5.38.1	500	80	NP		
A_A203420	SPOJOVACÍ KRČEK	7,63	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED		5.37.2/5.37.4	100/50	80	NP, NU		
A_A203430	SCHODIŠTĚ	11,12	BEZ PODHLEDU		5.37.2/5.37.4	100/50	80	NP, NU		
A_A303010	SCHODIŠTĚ	11,48	BEZ PODHLEDU		5.37.2/5.37.4	100/50	80	NP, NU		
A_A303020	SPOJOVACÍ KRČEK	24,53	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED		5.37.2/5.37.4	100/50	80	NP, NU		
A_A303030	CHODBA	73,35	KAZETOVÝ PODHLED 2, 3, SDK	2700	5.37.2/5.37.4	100/50	80	NP, NU		Regulované osvětlení
A_A303040	ZASEDACÍ MÍSTNOST	57,85	KAZETOVÝ/SDK PODHLED		5.26.5	500	80	NP, NU		Regulované osvětlení
A_A303050	ZASEDACÍ MÍSTNOST	56,16	KAZETOVÝ/SDK PODHLED		5.26.5	500	80	NP, NU		Regulované osvětlení
A_A303060	ŠATNA ADMINISTRATIVA	19,32	KAZETOVÝ PODHLED 1	2700	5.2.4	200	80		UP	
A_A303070	DENNÍ MÍSTNOST	20,15	KAZETOVÝ PODHLED 2, SDK	2700	5.38.2	300	80			
A_A303080	STUDOVNA	27,60	KAZETOVÝ PODHLED 2, SDK	2700	5.38.1	500	80			
A_A303090	KANCELÁŘ	22,20	KAZETOVÝ PODHLED 2, SDK	2700	5.38.1	500	80			
A_A303100	KANCELÁŘ	24,30	KAZETOVÝ PODHLED 2, SDK	2700	5.38.1	500	80			
A_A303110	NÁVŠTĚVY	18,19	KAZETOVÝ PODHLED 2, SDK	2700					UP	
A_A303120	PŘEDSÍŇ WC	3,23	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600	5.2.4	200	80			
A_A303130	CHODBA WC	1,92	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600	5.37.2	100	80			
A_A303140	WC	1,57	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600	5.2.4	200	80			
A_A303150	SPRCHA	3,47	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2600	5.2.4	200	80		UP, UM	
A_A303160	KANCELÁŘ	17,41	KAZETOVÝ PODHLED 2, SDK	2700	5.38.1	500	80		UP	
A_A303170	KANCELÁŘ	19,69	KAZETOVÝ PODHLED 2, SDK	2700	5.38.1	500	80		UP	
A_A303180	KANCELÁŘ	15,76	KAZETOVÝ PODHLED 1	2700	5.38.1	500	80		UP	
A_A303190	KANCELÁŘ	18,08	KAZETOVÝ PODHLED 1	2700	5.38.1	500	80		UP	
A_A303200	KANCELÁŘ	13,22	KAZETOVÝ PODHLED 1	2700	5.38.1	500	80		UP	

číslo	název	výměra	Podhled	výška podhledu	umělé osvětlení			nouzové osvětlení	vnější vlivy	ostatní
					kategorie	$\bar{E}_m$ [lx]	R_a			
A_A303210	SKLAD	14,54	KAZETOVÝ PODHLED 1	2700	5.4.1	100	60			
A_A303220	KANCELÁŘ	15,19	KAZETOVÝ PODHLED 1	2700	5.38.1	500	80		UP	
A_A303230	DENNÍ MÍSTNOST	28,41	KAZETOVÝ PODHLED 2, SDK	2700	5.38.2	300	80		UP	
A_A303240	LÉKAŘSKÝ POKOJ	18,56	KAZETOVÝ PODHLED 2, SDK	2700	5.38.2	300	80		UP	
A_A303250	LÉKAŘSKÝ POKOJ	18,56	KAZETOVÝ PODHLED 2, SDK	2700	5.38.2	300	80		UP	
A_A303260	LÉKAŘSKÝ POKOJ	18,56	KAZETOVÝ PODHLED 2, SDK	2700	5.38.2	300	80		UP	
A_A303270	LÉKAŘSKÝ POKOJ	19,41	KAZETOVÝ PODHLED 2, SDK	2700	5.38.2	300	80		UP	
A_A303280	LÉKAŘSKÝ POKOJ	19,41	KAZETOVÝ PODHLED 2, SDK	2700	5.38.2	300	80		UP	
A_A303290	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	2,48	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600	5.2.4	200	80		UP	
A_A303300	CHODBA WC ŽENY	2,28	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600	5.37.2	100	80			
A_A303310	WC ŽENY	1,57	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600	5.2.4	200	80			
A_A303320	WC ŽENY	1,57	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600	5.2.4	200	80			
A_A303330	SPRCHA ŽENY	4,15	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2600	5.2.4	200	80		UP, UM	
A_A303340	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,28	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600	5.2.4	200	80			
A_A303350	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	2,88	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600	5.2.4	200	80		UP	
A_A303360	CHODBA WC MUŽI	2,21	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600	5.37.2	100	80			
A_A303370	WC MUŽI	1,80	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600	5.2.4	200	80			
A_A303380	SPRCHA MUŽI	4,15	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ	2600	5.2.4	200	80		UP, UM	
A_A303390	CHODBA	107,88	KAZETOVÝ PODHLED 2	2700	5.37.2/5.37.4	100/50	80	NP, NU		Regulované osvětlení
A_A303400	SPOJOVACÍ KRČEK	5,63	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED		5.37.2/5.37.4	100/50	80	NP, NU		
A_A303410	SCHODIŠTĚ	11,12	BEZ PODHLEDU		5.37.2/5.37.4	100/50	80	NP, NU		

Poznámky:

číslo a název místnosti - dle legendy na stavebních půdorysech

umělé osvětlení - uvedeny jsou kategorie, osvětlenost (celkové osvětlení), barevné podání (ČSN EN 12461-1, 2012)

nouzové osvětlení - NU nouzové osvětlení únikových cest, NP protipánické osvětlení (ČSN EN 1838)

Vnější vlivy jsou uvedeny informativně - z protokolu vnějších vlivů -při realizaci je nutné mít k dispozici schválený protokol vnějších vlivů

UP umývací prostor (ČSN 332130 ed. 3), UM umývárna, sprcha (ČSN 332000-7-701 ed.2)

ostatní - reg. - reguace osvětlení