




NÁSTAVBA SOUSTAVY
3 NPE AC 400 V / TN-S
OCHRANA PŘED GRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
DLE ČSN EN 61140 ed.3
ZÁKLADNÍ OCHRANA
OCHRANA PŘI PORUŠE
OCHRANNÉ OPATŘENÍ
ČSN 33 2000-4-41 ed.3
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ COZLACE
Ovládní osvětlení je uváděno lokální a decentralizovaným řídicím jádrem vzájemně propojeným napříč
části řídicího systému na protokolu DALI 2.0 dle mezinárodního standardu IEC62386.
EMC směs není provádět normu EN 55022 třídy A a musí být EMC imunitní dle normy EN 55024 a
bezpečnost dle EN60950
Osvětlení bude řízené ve vybraných prostorech s automatickou regulací intenzity o na chodbách. Celék je
možné lokálně spravovat (monitorovat aktivitu a aktivně zasahovat) centrálně a to s možností dodatečného
připojení jednotlivých PC z jednotlivých rozvaděčů, z PC správy objektu, v serverové síti, z centrálního
PC FNOL a síťového centrálního MoR komplexu.

PODROBNÝ POPIS SYSTÉMU DALI VIZ TZ

±0,000 = 263,200 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT Inženýrská společnost s.r.o. Ing. Lukáš Tomek		Investor: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC	
Proble: ELE		Autorizace:	
Odpovědný projektant: ING. JAN NOVOTNÝ		Výpracoval: ING. JAN NOVOTNÝ	
Kontrola: ING. PETR LAVČKA		Datum: 30.8.2022	
Alce: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC PD NÁSTAVBA BUDOVY A		Formát: 16A4	
Objekt: BUDOVA A - NÁSTAVBA		Měřítko:	
Číslo výkresu: SCHEMA DALI		Číslo výkresu: D.1.01.4c-103	