



Prohlášení o shodě

se základními požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,
vydaného k provedení zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení o shodě vydává

Název a adresa: **Hilti ČR spol. s r.o., Uhřetěveská 734, Průhonice, ČR**

IČ: **41693132**

Výrobce

Název a adresa: **Hilti AG, FL-9494 Schaan, Lichtenštejnsko**

Místo výroby: **Hilti AG, FL-9494 Schaan, Lichtenštejnsko**

Výrobek

Název: **Protipožární zpěňující tmel**

Typ: **CP 611A**

Popis výrobku: Zpěňující protipožární tmel Hilti CP 611A je určen pro utěsnění prostupů kabelových tras, jednotlivých kabelů a kabelových svazků, pro prostupy plastového potrubí do průměru 50 mm a pro prostupy měděného potrubí s tepelnou izolací ve svislých a vodorovných požárně dělících konstrukcích.

Ověření vlastností výrobku bylo provedeno podle § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. s použitím dokladů, které vydala autorizovaná osoba:

AO 204, Technický a zkušební ústav stavební, s. p., pobočka 0800 – Požární bezpečnost staveb, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, IČ 00015679

Při ověření vlastností výrobku byly použity tyto technické specifikace:

Stavební technické osvědčení	STO 080-020859 vydal TZÚS, Praha dne 8. 2. 2017, platné do 31.3.2020
Certifikát výrobku:	204/C5a/2018/080-022134 vydal TZÚS Praha, dne 10. 9. 2018, platné do 10.9.2020
Protokoly:	PKO-14-129/AO 204 vydal TZÚS, Praha dne 15. 9. 2014, platné do 31.3.2020 PKO-18-058/AO 204 vydal TZÚS, Praha dne 28. 2. 2018, platné do 28.2.2023

Hilti ČR spol. s r.o. potvrzuje, že vlastnosti uvedeného výrobku splňují na něj se vztahující základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., a uvedených technických specifikací. Výrobek je za podmínek výrobcem určeného použití bezpečný a byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uvedeného typu uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Průhonicích, dne 10. 9. 2018

Hilti ČR spol. s r.o.
Uhřetěveská 734
252 43 Průhonice
Praha - západ

Michal Škrna

Product manager Firestop & Chemicals

Hilti ČR spol. s r.o.

Uhřetěveská 734, 252 43 Průhonice
T 800 11 55 99 | F +420 261 195 333
www.hilti.cz