

Doklad o montáži PBZ

-protipožární ucpávky

Objekt: FN OLOMOUC – Nástavba budovy A-3.NP

Dodavatel:

TROCHTA JAN
Kopečná 320/39,60200, Brno
IČ: 882 68 624
DIČ: CZ8010273777

Objednatel:

OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b
627 00 Brno
IČ: 46342796

Identifikace místa realizace:

Objekt: FN OLOMOUC – Nástavba budovy A–3.NP
Protipožární ucpávky

Název výrobku:

Hilti CP 670, Hilti CP 611, Hilti CP 648,
Würth FP-PS

Popis výrobku:

Tyto výrobky jsou používány jako součást systému protipožárního utěsnění v požárně dělicích konstrukcích stěn a stropů a instalací (kabely, kabelové svazky, kovové trubky, VZT a spáry) procházející těmito konstrukcemi. Aplikace je dána technologickými předpisy výrobce

Certifikát

Hilti CP 670: Protipožární nátěr pro těsnění prostupů a spár v požárně dělicích konstrukcích.

Hilti CP 611: Protipožárně zpěňující tmel pro těsnění prostupů a spár v požárně dělicích konstrukcích.

Hilti CP 648: Protipožární páska určena pro zabezpečení prostupů plastového a izolovaného kovového potrubí ve svislých a vodorovných požárně dělicích konstrukcích.

Würth FP-PS: Protipožární manžeta pro těsnění prostupů plastových nebo kovových trubek s izolací.

Potvrzení o montáži:

Na základě Vyhlášky č. 246/2001 Sb. § 6 potvrzují, že montáž byla provedena naší společností za dodržení podmínek vyplývajících z ověřené projektové dokumentace a za dodržení postupů stanovených průvodní dokumentací výrobce.

Na základě Vyhlášky č. 246/2001 Sb. § 10 potvrzujeme, že dodavatel společnost Jan Trochta – Protipožární servis. Splnil při montáži stanovené právní předpisy, normativní požadavky a průvodní dokumentace výrobce.

Za správnost montáže zodpovídá:

Jan Trochta
Kopečná 320/39, Brno
602 00
IČ 882 68 624, DIČ:8010273777

Příloha: č.1 Soupis protipožárních ucpávek

V Brně dne 05.07.2022

