

POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE – PROSTUPY 2X KANALIZACE DN 110 + 4x VODA (3/4") – OPAŘITÍ POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI

031
SPOJOVACÍ CHODBA

ZASLEPENÍ STÁVAJÍCÍHO PŘÍVODU VODY
A ODPADU VE STĚNĚ AŽ PO SVISLÉ STOUPAČNÍ POTRUBÍ (ZAMEZENÍ SLEPÝCH ODBOČEK),
DEMONTÁŽ DŘEŽU

050
čistící MÍSTNOST
4,26m²

800 OS
s 1000 mm
regulátorem

PŘIPOJENÍ DEZINFektoru NA STUDENOU A TEPLOU VODU
VÝVODY UKONČENÝ 1/2" ROHOVÝM VENTILEM SE ZPĚTNOU
KLAPKOU A FLEXI HADICÍ NEREZ G 1/2" – 1m

040
SKLAD
STÁVAJÍCÍ PÍTORUBÍ STUDENÉ
A TEPLÉ VODY – PPR

041
MÍSTNOST SE ZEMŘELÝMI
11,27m²

ZASLEPENÍ STÁVAJÍCÍHO PŘÍVODU VODY
A ODPADU VE STĚNĚ AŽ PO SVISLÉ STOUPAČNÍ POTRUBÍ
(ZAMEZENÍ SLEPÝCH ODBOČEK), DEMONTÁŽ DŘEŽU

060
DOSPÁVACÍ HALA
124,82m²
s 1000 mm

LEGENDA

- STUDENÁ VODA PITNÁ NOVÁ (PP-RCT, PN22)
- TEPLÁ VODA (PP-RCT, PN22)
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE (HT)

U

- UMYVADLO š. 55cm
- STOJANOVÁ PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ
- ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40, POLOSLOUP
- 2ROHOVÝ VENTIL 1/2" – 3/8"
- 2PANCEROVÁ HADIČKA

D

- DŘEŽ
- STOJANOVÁ PÁKOVÁ BATERIE DŘEŽOVÁ
- ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50
- 2ROHOVÝ VENTIL 1/2" – 3/8"
- 2PANCEROVÁ HADIČKA

OS

- OČNÍ SPRŠKA
- RUČNÍ OČNÍ SPRCHA S JEDNOU HLAVICÍ
- STĚNOVÝ DRŽÁK
- PŘÍVOD 1/2", REGULOVANÝ MAX. PRŮTOK 14 l/min (0,3 MPa), POŽADOVANÝ TLAK VODY MIN. 0,2MPa – MAX. 0,5MPa
- DOPORUČENÁ TEPLOTA VODY MIN. 15 – MAX 35°
- PANCEROVÁ FLEXI HADIČE

Souhlasí se skutečným provedením
OHL ŽS, a.s.

Datum: 07 - 08 - 2019

Podpis:

LIVING FUTURE
Tomkova 57/27
775 00 Olomouc

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	Paré:
Ondřej Píbil	Ondřej Píbil	Ondřej Píbil	
Kraj:	Olomoucký	Město:	parcelská č. 2346, k.ú. Nová Ulice
Investor:	Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 775 20 Olomouc		
Název stavby:	FN OLOMOUC - STAVEBNÍ ÚPRAVY		
Název přílohy:	DOSPÁVACÍ HALY V OBJEKTU "A" - 2NP		
Název výřezu:	D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
	Půdorys 2.np-vodovod		
Číslo výřezu:	D.1.4.1.3		
Učel projektu:	SP		
Datum:	06/19		
Číslo archivu/zadávk:	43/18		
Verze listu:	v 1.0		
Formát výřezu:	2 x A4		
Měřítko:	1:50		

Projekce TZB
Přibla Ondřej, technik
autORIZOVANÝ PROJEKTOVATEL
PROJEKČNÍ PRACOVNA
PROJEKČNÍ PRACOVNA
Příbram 1700
788 61 Bělá pod Bezdězem
tel: 776 152 270
email: ondrej@prijbl.cz