

Prohlášení o provedení kontroly provozuschopnosti a funkční zkoušky požárně bezpečnostního zařízení

podle §7 a §10, odst. 2, vyhlášky MV č.246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Prohlašuji na svou výlučnou zodpovědnost, že u požárně bezpečnostního zařízení:

Dvoukřídlé otočné dveře s nadsvětlíkem ze systému MB78EI

Výrobní číslo: 21HS00049
Dodavatel: **RACCOON s.r.o.**
Umístění na stavbě: Z3/1.PP
Požární odolnost: EW30 DP1-C

Dvoukřídlé otočné dveře s nadsvětlíkem ze systému MB78EI

Výrobní číslo: 21HS00051
Dodavatel: **RACCOON s.r.o.**
Umístění na stavbě: Z5/1.PP
Požární odolnost: EW30 DP1-C

Dvoukřídlé otočné automatické dveře ze systému MB78EI

Výrobní číslo: 21HS00056
Dodavatel: **RACCOON s.r.o.**
Umístění na stavbě: Z7/1.PP
Požární odolnost: EI30 DP1-C-Sm

Jednokřídlé posuvné automatické dveře ze systému MB78EI

Výrobní číslo: 21HS00055
Dodavatel: **RACCOON s.r.o.**
Umístění na stavbě: Z15/1.PP
Požární odolnost: EW30 DP1-C

Pevně zasklené okno ze systému MB78EI

Výrobní číslo: 21HS00041
Dodavatel: **RACCOON s.r.o.**
Umístění na stavbě: Z23/1.PP
Požární odolnost: EI30 DP1

Pevně zasklené okno ze systému MB78EI

Výrobní číslo: 21HS00042
Dodavatel: **RACCOON s.r.o.**
Umístění na stavbě: Z23/1.PP
Požární odolnost: EI30 DP1

Pevně zasklené okno ze systému MB78EI

Výrobní číslo: 21HS00043
Dodavatel: **RACCOON s.r.o.**
Umístění na stavbě: Z23/1.PP
Požární odolnost: EI30 DP1

Pevně zasklené okno ze systému MB78EI

Výrobní číslo: 21HS00044
Dodavatel: **RACCOON s.r.o.**
Umístění na stavbě: Z23/1.PP
Požární odolnost: EI30 DP1

na stavbě:

FN Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, Olomouc 779 00, Česká republika

- byla provedena kontrola provozuschopnosti v souladu se stanovenými právními předpisy, normativními požadavky, ověřenou projektovou dokumentací a normami výrobce.
- Požárně bezpečnostní zařízení je funkční a provozuschopné.
- byla provedena funkční zkouška splňující požadavky Vyhl. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. Požárně dělící konstrukce odpovídají projekčním a technickým požadavkům na jejich funkci a ve stavbě.
- Funkční zkouška proběhla bez závad. **Datum příští kontroly: 06/2022**

V Blansku dne: 9.6.2021



Ing. Zbyněk Valdman
Číslo v katalogu Š – 124/97