

Osvědčení o požární odolnosti

RACCOON s.r.o., Poříčí 26, 678 01 Blansko

Potvrzuje, že níže uvedené požárně dělící konstrukce byly vyrobeny podle dokumentace zpracované na základě pravidel pro zpracování konstrukcí s požární odolností a provedených zkoušek požární odolnosti, respektive v rámci přímé/rozsířené aplikace výsledků zkoušek.

Dvoukřídle otočné dveře s nadsvětlíkem ze systému MB78EI

Výrobní číslo: 21HS00049
Dodavatel: **RACCOON s.r.o.**
Umístění na stavbě: Z3/1.PP
Požární odolnost: EW30 DP1-C

Dvoukřídle otočné dveře s nadsvětlíkem ze systému MB78EI

Výrobní číslo: 21HS00051
Dodavatel: **RACCOON s.r.o.**
Umístění na stavbě: Z5/1.PP
Požární odolnost: EW30 DP1-C

Dvoukřídle otočné automatické dveře ze systému MB78EI

Výrobní číslo: 21HS00056
Dodavatel: **RACCOON s.r.o.**
Umístění na stavbě: Z7/1.PP
Požární odolnost: EI30 DP1-C-Sm

Jednokřídle posuvné automatické dveře ze systému MB78EI

Výrobní číslo: 21HS00055
Dodavatel: **RACCOON s.r.o.**
Umístění na stavbě: Z15/1.PP
Požární odolnost: EW30 DP1-C

Pevně zasklené okno ze systému MB78EI

Výrobní číslo: 21HS00041
Dodavatel: **RACCOON s.r.o.**
Umístění na stavbě: Z23/1.PP
Požární odolnost: EI30 DP1

Pevně zasklené okno ze systému MB78EI

Výrobní číslo: 21HS00042
Dodavatel: **RACCOON s.r.o.**
Umístění na stavbě: Z23/1.PP
Požární odolnost: EI30 DP1



RACCOON s.r.o.
Poříčí 26, 678 01 Blansko
Tel.: +420 516 489 311
E-mail: blansko@raccoondoors.com

Pevně zasklené okno ze systému MB78EI

Výrobní číslo: 21HS00043
Dodavatel: **RACCOON s.r.o.**
Umístění na stavbě: Z23/1.PP
Požární odolnost: EI30 DP1

Pevně zasklené okno ze systému MB78EI

Výrobní číslo: 21HS00044
Dodavatel: **RACCOON s.r.o.**
Umístění na stavbě: Z23/1.PP
Požární odolnost: EI30 DP1

na stavbě:

FN Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, Olomouc 779 00, Česká republika

V Blansku dne: 9.6.2021

RACCOON s.r.o.
Poříčí 26
678 01 BLANSKO
IČO: 25332716, DIČ: CZ25332716

②