

OSVĚDČENÍ č. 2131 267

**O POŽÁRNÍ ODOLNOSTI**

**Typ požárního uzávěru:** **EI 30 DP3** dřevěné požární dveře plně hladké do ocelové požární zárubně

**Zkušební protokol číslo:**

Pr-04-1.02.028	dřevěné dveře plně jednokřídlové v ocelové zárubni s nadsvětlíkem
Pr-04-1.02.049	dřevěné dveře prosklené a kazetové jednokřídlové v rámové a obložkové požární zárubni
Pr-04-1.02.097	dřevěné dveře plně dvoukřídlové v ocelové zárubni do SDK+nadsv.
Pr-04-1.02.033	dřevěné dveře prosklené dvoukřídlové v obložkové požární zárubni
Pr-05-1.02.052	dřevěné dveře plně jednokřídlové v ocelové zárubni do SDK
Pr-04-1.02.081	dřevěné dveře plně bez polodrážky jednokřídlové v ocelové zárubni
Pr-12-2.066	dřevěné dveře plně bez polodrážky v ocelové zárubni
FIRES-FR-119-15-AUNS	dřevěné dveře plně jednokřídlové v ocelové zárubni
FIRES-FR-122-15-AUNS	dřevěné dveře plně jednokřídlové v ocelové zárubni do zdíva

**Objednatel výrobku:** firma: **SEPOS spol. s r.o.**  
**Holická 571**  
**779 00 Olomouc**

odběratel, stavba:

**Registrační čísla výrobků:** dle Prohlášení o shodě

**Dodavatel/výrobce:**

**ADOR CZ s.r.o.**  
**Dobrovského 981/III**  
**563 01 Lanškroun**  
 Výpis z OR vydaný Krajským soudem  
 v Hradci Králové, odd. C, vložka 13539 ze dne 1. září 1998  
**IČO: 25292331**  
**DIČ: CZ25292331**

**Osvědčení vydává:**

**ADOR CZ s.r.o.**  
**Dobrovského 981/III**  
**563 01 Lanškroun**  
 Výpis z OR vydaný Krajským soudem  
 v Hradci Králové, odd. C, vložka 13539 ze dne 1. září 1998  
**IČO: 25292331**  
**DIČ: CZ25292331**

**Firma ADOR CZ s.r.o., Dobrovského 981/III, 563 01 Lanškroun**  
 potvrzuje, že požární uzávěr otvoru byl vyroben stejným způsobem jako zkušební vzorky.  
 Garantuje požární odolnost minimálně 30 minut.

V Lanškrouně dne 10.2.2021



# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 12,13,21 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č.312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky

Prohlášení o shodě se vydává na základě certifikačního řízení  
- AO 209 Mendelova univerzita v Brně, pracoviště Zlín

č. AO209/C5/2020/214 ze dne 30.12.2020

Požární a / nebo kouřotěsný uzávěr: Jednokřídlové a dvoukřídlové dřevěné lisované dveře, plné a prosklené, s polodrážkou a bez polodrážky - typ ADORY, osazené do ocelové zárubně

Protokol o certifikaci: č. PC-214-20 ze dne 30.12.2020

č. AO209/C5/2020/215 ze dne 30.12.2020

Požární a / nebo kouřotěsný uzávěr: Jednokřídlové a dvoukřídlové dřevěné lisované dveře, plné a prosklené, s polodrážkou a bez polodrážky - typ ADORY, osazené do obložkové nebo rámové zárubně

Protokol o certifikaci: č. PC-215-20 ze dne 30.12.2020

## Dodavatel/výrobce:

ADOR CZ s.r.o.  
Dobrovského 981/III  
563 01 Lanškroun

Výpis z OR vydaný Krajským soudem  
v Hradci Králové, odd. C, vložka 13539 ze dne 1.září 1998

IČO: 25292331

DIČ: CZ25292331

## Prohlášení vydává:

ADOR CZ s.r.o.  
Dobrovského 981/III  
563 01 Lanškroun

Výpis z OR vydaný Krajským soudem  
v Hradci Králové, odd. C, vložka 13539 ze dne 1.září 1998

IČO: 25292331

DIČ: CZ25292331

## Registrační čísla výrobků:

2131 267/ 001	Požární dřevěné dveře plné hladké EI 30 DP3 jednokřídlové do ocelové požární zárubně-do zdiva Rozměr: 1200/1970 mm Typ dveří: hladké plné Povrch: laminát šedá Zámek: vložkový PP Těsnění: požární páska Flexilodice	1 ks
------------------	--	------

**Výrobce prohlašuje a potvrzuje, že uvedené výrobky jsou za podmínek obvyklého určeného použití bezpečné, neobsahují škodlivé látky. Byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda uvedeného výrobku s technickou dokumentací, s požadavky technických předpisů a nařízení vlády, která se na výrobek vztahují.**

Jedná se zejména o:

a) obecné technické normy použité při konstrukci výrobku

ČSN 49 1011 - Jehličnaté řezivo  
ČSN 49 1012 - Listnaté řezivo  
ČSN 49 1016 - Stanovení vlhkosti řeziva  
ČSN 49 2105 - Opracované jehličnaté přířezy  
ČSN 49 2612 - Dřevovláknité desky  
ČSN 73 3130 - Truhlářské práce stavební  
ON 73 3441 - Sklenářské práce stavební. Zasklívání do dřevěných konstrukcí.  
ČSN 74 6401 - Dřevěné dveře - základní ustanovení  
ON 74 6413 - Dřevěná dveřní křídla hladká s polodrážkou  
ON 74 6405 - Dřevěné nadsvětílky pro rámové zárubně  
ON 74 6406 - Dřevěné rámové zárubně

b) oborové technické normy

ČSN EN 1634-1: 2015 Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken  
ČSN EN 1634-3: 2015 Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav – Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů.

c) Nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví požadavky na stavební výrobky.

**Uvedené výrobky odpovídají těmto uvedeným normám a předpisům.  
Posouzení shody výrobku bylo provedeno postupem dle § 5 a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.**

Přezkoušení výrobku provedla akreditovaná zkušebna dle ČSN 730852  
**POŽÁRNÍ A ATESTAČNÍ VÝZKUMNÝ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA a.s.**  
Experimentální pracoviště Veselí nad Lužnicí  
a FIRES, s.r.o., notifikovaná osoba č. 1396 a autorizovaná osoba reg.č. SK01, Osloboditeľov  
282, 059 35 Batizovce, Slovakia.

Součástí prohlášení o shodě je doklad o výsledku provedených zkoušek -  
- Osvědčení o požární odolnosti výrobku, vydané výrobcem nebo dodavatelem.  
Osoba odpovědná za provedení výrobku dle Prohlášení o shodě - Ing. Jiří Appl.

V Lanškrouně dne 10.2.2021



## AUTORIZOVANÁ OSOBA 209

Rozhodnutí o udělení autorizace č. 06/2017, vydané ÚNMZ dne 1. února 2017

# CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO209/C5/2020/214

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

### Požární a/nebo kouřotěsný uzávěr:

Jednokřídlové a dvoukřídlové dřevěné lisované dveře, plné a prosklené, s polodrážkou a bez polodrážky  
– typ ADORY (DP II; DP II-K; DP/DS II/2; DPG II; DPG II-L; DPG DS II a DPG DS III-P),  
osazené do ocelové zárubně

Výrobce a místo výroby:

ADOR CZ s.r.o.

Žichlínské Předměstí, Dobrovského 981, 563 01 Lanškroun

Místo výroby: závod 30 – 561 02 Dolní Dobrouč 378

IČO: 25292331

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené určenými normami, stavebním technickým osvědčením:

STO č. 209-214-20 ze dne 30.12.2020 vydané Autorizovanou osobou č. 209 s platností do 31.12.2025.

Jedná se o následující vlastnosti:

Vlastnost	Technický předpis	Klasifikace / hodnota
Požární odolnost	ČSN EN 13501-2 ČSN EN 16034 STO 209-214-20	<b>E 30-C0 / EI<sub>2</sub> 30-C0 / EW 30-C0</b> - ADORY DP II – varianta 1 – dveře bez nadpražního dílce; - ADORY DP II – varianta 2; <b>E 30 / EI<sub>2</sub> 30 / EW 30</b> - ADORY DP II – varianta 3 – namáhání ze strany se závěsy; <b>E 30-C0 / EI<sub>2</sub> 20-C0 / EW 30-C0</b> - ADORY DP II – varianta 1 – dveře s nadpražním dílcem; <b>E 30-C0 / EI<sub>1</sub> 30-C0 / EI<sub>2</sub> 30-C0 / EW 30-C0</b> - ADORY DPG II; DPG II-L; ADORY DS II; DP/DS II/2 <b>E 30-C0 / EI<sub>1</sub> 20-C0 / EI<sub>2</sub> 30-C0 / EW 30-C0</b> - ADORY DPG DS II s nebo bez větrací mřížky; ADORY DPG DS III-P <b>E 45-C0 / EI<sub>1</sub> 30-C0 / EI<sub>2</sub> 45-C0 / EW 30-C0</b> - ADORY DPG II
Kouřotěsnost	ČSN EN 13501-2 ČSN EN 16034 STO 209-214-20	<b>CO<sub>S</sub> / CO<sub>S200</sub></b>
Druh konstrukce	ČSN 73 0810	<b>CO<sub>S</sub></b> – ADORY DP II-K (s kartáčovým těsněním, namáhání ze strany bez závěsů) <b>DP3</b>

- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami, stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Certifikát je vydán na základě **Protokolu o certifikaci č. PC – 214 – 20 ze dne 30.12.2020**, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a zobrazení certifikovaného výrobku.

Tento certifikát byl poprvé vydán 30.12.2020 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky a podmínky stanovené v určených normách, stavebním technickém osvědčením, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba nezmění nebo nezruší tento certifikát.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám, stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci.

Zlín, 30. prosince 2020

MENDELU, Zkušebna s.r.o., K Chlebné 304, Louky, 763 02 Zlín



Ing. Petr Sláček  
zástupce ředitele AO 209