



MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

ODBOR STAVEBNÍ

oddělení pozemních staveb

Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak – 330, skartační znak/skart. lhůta – A/20

V Olomouci 21.03.2022

Č. j. SMOL/082212/2022/OS/PS/Fil

Spisová značka: S-SMOL/062119/2022/OS

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Kamil Filip, dveře č. 2.28

Telefon: 588488188

E-mail: kamil.filip@olomouc.eu

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing., Bc. Marcela Buřiglová



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dně 22.03.2022

V Olomouci dne 22.03.2022

ROZHODNUTÍ

Stavebník, Fakultní nemocnice Olomouc, IČO: 00098892, I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9, podal dne 28.02.2022 u odboru stavebního, oddělení pozemních staveb Magistrátu města Olomouce žádost o povolení zkušebního provozu na stavbu:

Fakultní nemocnice Olomouc stavební úpravy radiologické kliniky - budova "A" - 1.PP

budova bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 2346, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Nová Ulice.

Stavební povolení bylo vydáno dne 09.06.2020 pod č.j. SMOL/098431/2020/OS/PS/Fil pro stavebníka Fakultní nemocnice Olomouc, IČO: 00098892, I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9.

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení pozemních staveb jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) podle § 124 odst.1 stavebního zákona

povoluje zkušební provoz

stavby:

Fakultní nemocnice Olomouc stavební úpravy radiologické kliniky - budova "A" - 1.PP

Místo: budova bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 2346, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Nová Ulice

Pro zkušební provoz se stanovují následující podmínky:

1. Zkušební provoz se povoluje do **31.03.2023**.
2. Při zkušebním provozu budou činěna opatření k ochraně veřejných zájmů, zejména pokud jde o otázky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi a v okolí stavby.
3. Po ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu stavebník požádá o vydání kolaudačního souhlasu s tím, že vyhodnocení zkušebního provozu stavebník připojí k žádosti.

4. Při zkušebním provozu stavby musí být splněny podmínky obsažené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci č.j. KHSOC/04504/2022/OC/EPID ze dne 09.03.2022:

1. S odkazem na § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 12 odst. 3 příloha č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. bude KHS ke kolaudačnímu souhlasu stavebníkem předložen protokol z měření hluku z provozu vzduchotechniky vč. chlazení (stávající a nové zdroje hluku) v noční době v chráněném venkovním prostoru stavby výpočtového bodu bod 5, 5.NP budovy D1 - lůžkový pokoj č. 2 - 160 (varianta A. - po realizaci modernizace kliniky a vybudování MR) a v chráněném venkovním prostoru stavby bod 3 - 3.NP budovy C, lůžkový pokoj 440 (3.44, varianta B. - po modernizaci kliniky, instalaci MR a provedení nástavby 3.NP budovy A). Měření hluku bude provedeno v letním období, kdy bude ve standardním provozu nejen větrání, ale i chlazení a dále v časovém úseku noční doby, kdy je doprava na komunikaci Brněnská minimální.
2. S odkazem na § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 11 odst. 3 příloha č. 2 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. bude KHS ke kolaudačnímu souhlasu 3T magnetické rezonance stavebníkem předložen protokol z měření hluku z provozu magnetické rezonance a souvisejících zdrojů hluku (vzduchotechniky vč. chlazení) v jejich provozní době v nejbližším chráněném vnitřním prostoru stavby - pokoje pro pacienty nebo lékařské vyšetřovny/ordinace k objektivizaci, zda nedochází k šíření hluku ze zdrojů uvnitř budovy konstrukcemi.
3. K žádosti o vydání závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu musí předložit stavebník na KHS kompletní zhodnocení parametrů umělého osvětlení na všech pracovních místech předmětné stavby (přípravná m.č. A_A191590, vyšetřovna MR m.č. A_A191640, sklad m.č. A_A191642, ovladovna MR m.č. A_A191643, dále m.č. A_A191060, m.č. A_A191061, m.č. A_A191340, m.č. A_A191620, m.č. A_A191670, m.č. A_A191680, m.č. A_A191770, m.č. A_391420, m.č. A_391550), včetně protokolu s výsledky měření umělého osvětlení obsahující údaje dle Tabulky A.2 čl. 4.11.1 ČSN 36 0011-3 „Měření osvětlení prostorů - Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů“, splňující požadavky § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., a dokladující dodržení normových hodnot pro umělé osvětlení včetně navýšení normových hodnot, závazných dle § 45 nařízení vlády č.361/2007 Sb.
4. K žádosti o vydání závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu musí stavebník předložit na KHS zhodnocení úrovně, typu a trvání expozice chemických škodlivin v pracovním ovzduší (čisticí místnost; vyšetřovny CT, angiografické pracoviště, vyšetřovna MR - anesteziologické plyny) u zaměstnanců zajišťujících provoz předmětné stavby, včetně protokolů s výsledky měření chemických látek, dokladující dodržení požadavků § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve spojení s § 9 a §11 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
5. K žádosti o vydání závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu musí stavebník písemně dokladovat, že větrání jednotlivých místností předmětné stavby (včetně místního odsávání od zdroje chemické látky a směsi), je zajištěno v souladu s požadavky § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve spojení s 11 a §§ 41 - 42 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., předložením kompletního dokladu o zaregulování a funkčnosti vzduchotechniky s uvedením množství přívodního a odvodního vzduchu v jednotlivých místnostech předmětné stavby (m.č. A_A191061, m.č. A_A191590 - m.č. A_A191593, m.č. A_A191640 - m.č. A_A191643).

Účastníkem správního řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je Fakultní nemocnice Olomouc, IČO: 00098892, I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9.

Odůvodnění:

Stavební úřad na základě žádosti ze dne 28.02.2022 o vydání povolení ke zkušebnímu provozu na výše uvedenou stavbu stanovil termín ústní jednání a ohledání na místě samém, neboť bylo nutné posoudit situaci přímo na stavbě.

Účastníci řízení byli stanoveni podle § 124 odst. 2 stavebního zákona a jsou jimi: stavebník Fakultní nemocnice Olomouc, IČO: 00098892, I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9.

Na základě výsledků šetření a posouzení předložených stanovisek dotčených orgánů stavební úřad konstatoval, že zkušební provoz stavby je možno povolit. Stanoviska dotčených orgánů Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO: 70885940, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9, Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO: 71009248,

Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9, Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, jejichž požadavky byly zapracovány do obsahu rozhodnutí, prokázaly, že zkušební provoz stavby lze povolit. Z hlediska stavebně technického je stavba prakticky dokončena.

Zkušební provoz stavby není v rozporu s veřejnými zájmy a je nutný pro posouzení způsobilosti k trvalému užívání.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Magistrátu města Olomouce, odboru stavebního, oddělení pozemních staveb. O odvolání rozhoduje Odbor strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Odvolání musí být podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu podáno s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis.

Rozdělovník

Doručí se:

stavebník

1. Fakultní nemocnice Olomouc, IČO: 00098892, I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9



Ing., Bc. Marcela Buiglová
vedoucí oddělení pozemních staveb
v zast. Ing. Kamil Filip

Dotčené orgány a ostatní:

2. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO: 70885940, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9
3. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO: 71009248, Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
4. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9

Na vědomí:

5. spis

Doklad o zaplacení správního poplatku dle položky č. 18 bodu 9 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - Vydání rozhodnutí o povolení zkušební provozu ve výši 1 000,- Kč byl doložen.