



LEGENDA PO:

- DVEŘNÍ KRÍDLA BEZ ZÁMKU NEBO OPATŘENÉ PANIKOVÝM KOVÁNÍM
- · - · - STÁVAJÍCÍ HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- II. SPB STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- 1 POŽÁRNÍ DVEŘE – EI 30 DP1–C–Sm
PANIKOVÁ HRAZDA Z OBJEKTU "A" DO KRČKU ZE STRANY KRČKU BLOKACE – EPS ODBLOKUJE KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ
- 2 POŽÁRNÍ DVEŘE – EI 30 DP1–C–Sm
PANIKOVÁ HRAZDA Z OBJEKTU "A" DO KRČKU ZE STRANY KRČKU BLOKACE – EPS ODBLOKUJE KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ
- 3 POŽÁRNÍ DVEŘE – EI 30 DP3–C–Sm
PANIKOVÁ KLIKA DO SCHODIŠTĚ ZE STRANY SCHODIŠTĚ BLOKACE – EPS ODBLOKUJE
- 4 DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
PANIKOVÁ KLIKA DO SCHODIŠTĚ ZE STRANY SCHODIŠTĚ BLOKACE – EPS ODBLOKUJE

VEDOUČÍ PROJEKTU	Ing. HUF	<i>Huf</i>	Projekty PO, s.r.o. Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno Telefon: +420 545 173 539 IČ: 48907898, www.projektypo.cz
VYPRACOVAL	Ing. NOVÁK	<i>Novak</i>	
KONTROLOVAL	Ing. HUF	<i>Huf</i>	
KRESLIL	Ing. NOVÁK	<i>Novak</i>	
INVESTOR : Fakultní nemocnice Olomouc, IČ: 00098892, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Budova A, parc. č. st. 2346, k. ú. Nová Ulice, Olomouc			
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC SÚ 2.NP OBJEKT „A“ – PROVOZNÍ OPATŘENÍ		DATUM	12 / 2019
		FORMÁT	2 x A4
		ČÍSLO ZAKÁZKY	393-LH19
		STUPEŇ	DOS + DPS
		SOUBOR	393-LH19
NÁZEV VÝKRESU:	Půdorys 2.NP	MĚŘÍTKO	ČÍS. VÝKRESU
		1:300	101