

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Všeobecné údaje

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Akce: ÚPRAVA VJEZDU DO AREÁLU FNOL Z ULICE HNĚVOTÍNSKÁ

Číslo zakázky: 55/2024b
Objednatel: DW Trade s.r.o., náměstí Míru 21, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, IČ: 17941130
Dodavatel: Geodézie Olomouc s.r.o., Chválkovická 362/182, Olomouc, 779 00, IČ:05023343

Kraj: **Olomoucký**
Obec: **Olomouc**
Katastrální území: **Nová Ulice**

2. Měřické údaje

2.1. Účel (předmět) měření

Účelem měření bylo zaměření skutečného provedení úpravy vjezdu do areálu Fakultní nemocnice na ulici Hněvotínská v Olomouci.

2.2. Geodetické základy

Geodetickým polohopisným základem byly, měřické body č. 4081-4083 určené metodou GNSS a zhušťovací bod 3523-211.

Geodetickým výškopisným základem byly měřické body č. 4081-4083 určené metodou GNSS.

2.3. Zobrazovací soustava

Výsledky měření byly zpracovány v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv.

2.4. Měřické práce

Podrobné měření bylo provedeno metodou polární-strojem SOKKIA 530 z měřického bodu č. 4501, 4502, 4505-4508.

2.5. Kancelářské práce

Souřadnice určených bodů byly vypočteny programem GEUS 19.0.

Situace byla vyhotovena programem GEUS 19.0. Vykreslení bylo provedeno barevně na tiskárně Canon iRC 2380i.

3. Závěr

Použití geodetické metody a pomůcky zaručují dosažení 3. třídy mapování dle ČSN 013410 v určení podrobného bodu. Výšky jsou vztaženy k hornímu okraji prvků polohopisu a inženýrských sítí. Z důvodu záhozu sítí, nelze sítě zaměřit. Poloha byly vyznačena barvou objednatelem. Hloubky uložení jsou v popisu seznamu souřadnic.

Pomůcky: SOKKIA 530, GNSS sestava Trimble R4

Elaboráty předané objednateli:

1. Technická zpráva
2. Seznam souřadnic
3. Situace zaměření komunikace 8xA4
4. Situace zaměření sítí 8xA4
5. Požadovaná data zaslané emailem

V Olomouci: 22.9.2024 Vyhotoval: Jiří Velart

Ověřil: Ing. Věra Češková
číslo ověření: 153/2024 datum: 22.9.2024
Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům