CETIN

ZÁPIS
o provedené kontrole dodržování podmínek ochrany sítě elektronických komunikací (dále SEK), resp. elektrických přípojek nízkého napětí (dále EPNN) v majetku společnosti CETIN, a.s.

Datum kontroly : **22.7.2024** Číslo vyjádření o existenci SEK: **169984/23**

Místo kontroly (např. obec, ulice, čís. popisné, kat. území, č. map. listu, list KPL apod.) : **vjezd do areálu FNOL - ulice Za Nemocnicí**

Název stavby : **Úprava vjezdu do areálu FNOL z ulice Hněvotínská**

Stavebník (investor) : **FNOL**

Stavbu provádí (firma, soukromá osoba) : **DW STAVBY Brno s.r.o.**

Dnešního dne provedl zaměstnanec ochrany sítě společnosti CETIN,a.s. kontrolu staveniště výše uvedené stavby z hlediska dodržování podmínek ochrany SEK, resp. EPNN *) s tímto výsledkem :

při kontrole **byly** shledány tyto nedostatky *) (uvést jaké a jak budou odstraněny)

-v místě nově budovaného vjezdu se nachází stávající metalické vedení SEK CETIN. Toto vedení mělo být dle vyjádření dochráněno uložením do chrániček. Při kontrole bylo zjištěno jeho poškození a po dohodě se stavbou a zástupcem investora bylo dohodnuto, že bude stávající metalické vedení SEK CETIN ukončeno v rezervě. Ukončení bude provedeno a základě objednávky a náklady investora stavby, která bude směrována na POS Martin Hupšil - 720 752 252, martin.hupsil@cetin.cz.

Stanovený termín k odstranění nedostatků : **Dle časových možností RZ CETIN a v koordinaci se stavbou.**

Poznámka:
Zaměstnanec ochrany sítě společnosti CETIN, a.s. a.s. zároveň provedl krátké proškolení pracovníků provádějících stavbu v blízkosti SEK, resp. EPNN o základních podmínkách ochrany.

Za FNOL - Ing.Spáčil Zdeněk - 602 454367

Za DW STAVBY Brno - Radek Mikulka - 603 826 455

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

.....	.....
za firmu provádějící stavbu:	Martin Hupšil
(stavbyvedoucí, mistr, soukr. osoba)	specialista správy a ochrany sítě
funkce, jméno podpis	CETIN, a.s.

*) Nehodící se škrtněte