

Spáčil Zdeněk, Ing.

Od: Šinták Martin <Martin.Sintak@gasnet.cz>
Odesláno: středa 7. srpna 2024 13:48
Komu: Spáčil Zdeněk, Ing.
Kopie: Čtvrtlík Jan
Předmět: Re: Úprava vjezdu do areálu FNOL z ul. Hněvotínská - GasNet

Upozornění: Tento e-mail přišel z externí e-mailové adresy. Dbejte zvýšené opatrnosti při otvírání příloh a odkazů v textu mailu, nezadávejte svoje přihlašovací údaje.

Dobrý den,

za provozovatele plynovodní soustavy souhlasíme s provedením opatření plynárenského zařízení.

Při následném hutnění konstrukčních vrstev plánovaného rozšíření vjezdu do areálu FNOL v místě vedení plynárenského zařízení požadujeme hutnění vibrační deskou.

S pozdravem

Martin Šinták
GasNet Služby, s.r.o.
Oddělení technické podpory RO-Morava 3
Technik RO-Morava 3
Wittgensteinova 6, 77900 Olomouc
M +420 739 538 218
E martin.sintak@gasnet.cz

Od: Spáčil Zdeněk, Ing. <Zdenek.Spacil@fnol.cz>
Odesláno: středa 7. srpna 2024 13:32
Komu: Šinták Martin <Martin.Sintak@gasnet.cz>
Kopie: Daniel Weis <weis@dwstavbybrno.cz>; Marie Cetlová | DW Stavby Brno <cetlova@dwstavbybrno.cz>
Předmět: RE: Úprava vjezdu do areálu FNOL z ul. Hněvotínská - GasNet

E-maily z adresy zdenek.spacil@fnol.cz nedostáváte moc často. [Přečtěte si, proč je to důležité.](#)

Dobrý den,

na základě včerejší kontroly před zásypem posílám avizovanou fotodokumentaci.

S pozdravem,

 **Ing. Zdeněk Spáčil**

technik

Odbor investic: Oddělení realizace investic

Fakultní nemocnice Olomouc®, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 442 140
E-mail: Zdenek.Spacil@fnol.cz
Web: www.fnol.cz

From: Šinták Martin <Martin.Sintak@gasnet.cz>
Sent: Monday, July 29, 2024 7:20 AM

To: Spáčil Zdeněk, Ing. <Zdenek.Spacil@fnol.cz>
Cc: Čtvrtlík Jan <Jan.Ctvrtlik@gasnet.cz>; Jurmanová Milena <Milena.Jurmanova@gasnet.cz>
Subject: Re: Úprava vjezdu do areálu FNOL z ul. Hněvotínská - GasNet

Upozornění: Tento e-mail přišel z externí e-mailové adresy. Dbejte zvýšené opatrnosti při otvírání příloh a odkazů v textu mailu, nezasílejte svoje přihlašovací údaje.

Dobrý den,

na přizvání a posouzení stavu uložení plynárenského zařízení, plynovodu dn63 v majetku GasNet, s.r.o. vzhledem k plánovanému rozšíření vjezdu do FNOL z ulice Hněvotínská.

Bylo dohodnuto snížení plynovodu tzv. podkopáním, pro dodržení dostatečného krytí PZ v navrženém rozšíření vjezdu. Plynovod po podkopání bude řádně podsypán a obsypán pískem, 100 mm pod a 300 mm nad plynovod a opatřen výstražnou folií.

Dále bude provedeno zajištění křížení plynovodu se silovým kabelem NN, osazením NN do kabelových žlabů s přesahem 1 m na každou stranu, případně jiným opatřením pro zamezení poškození plynovodu taveninou z NN kabelu.

Před zásypem požadujeme přizvání a provedení kontroly uložení a křížení PZ.

S pozdravem

Martin Šinták
GasNet Služby, s.r.o.
Oddělení technické podpory RO-Morava 3
Technik RO-Morava 3
Wittgensteinova 6, 77900 Olomouc
M +420 739 538 218
E martin.sintak@gasnet.cz

Od: Spáčil Zdeněk, Ing. <Zdenek.Spacil@fnol.cz>
Odesláno: čtvrtek 25. července 2024 14:06
Komu: Šinták Martin <Martin.Sintak@gasnet.cz>
Kopie: Daniel Weis <weis@dwstavbybrno.cz>; Marie Cetlová | DW Stavby Brno <cetlova@dwstavbybrno.cz>
Předmět: Úprava vjezdu do areálu FNOL z ul. Hněvotínská - GasNet

E-maily z adresy zdenek.spacil@fnol.cz nedostáváte moc často. [Přečtěte si, proč je to důležité.](#)

Dobrý den,

v návaznost na dnešní schůzku na stavbě „Úprava vjezdu do areálu FNOL z ul. Hněvotínská“ Vás chci požádat o poslání zápisu dohodnutého řešení ochrání vašeho vedení v nově budované komunikaci.

Děkuji.

S pozdravem,

 **Ing. Zdeněk Spáčil**

technik

Odbor investic: Oddělení realizace investic

Fakultní nemocnice Olomouc®, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 442 140

E-mail: Zdenek.Spacil@fnol.cz
Web: www.fnol.cz