

**Silový rozváděč
Objekt jídelny - 1.PP (010)**

**Rozváděč buňky vjezdu/výjezdu
doplnění převodníku**



WL116-CYKY-J 3x2,5
Napájení je zálohováno z externího zdroje
kabel odjištěn jističem 16A/B/1
+ CYA 6 z/žl z HOP na chodbě 010

WDPA1 - SM 9/125 12vl.
vzdálenost cca 110m
vedeno v HDPE trubce v zemi

