



Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
1135187966

NAŠE ZNAČKA
4122158269

VYŘIZUJE / LINKA
Švub/725657245

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Zábřeh/30.06.2023

Vyjádření k prvnímu paralelnímu připojení k distribuční soustavě

Vážený zákazníku,

dovolte, abychom Vás informovali o výsledku kontroly v rámci UPOS (umožnění provozu pro ověření technologie a souladu) dále jen „UPOS“ z napěťové hladiny VN. Kontrolou výroby na adrese Nová Ulice parc.č. 1945, Olomouc ze dne 30.06.2023, bylo zjištěno splnění technických podmínek připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo 4122158269 v rozsahu přiloženého Protokolu.

Výrobna je připojena do zkušebního provozu na max. dobu 12 měsíců. Do této doby je nutno doložit protokol o dispečerském řízení ASDŘ, kde bude potvrzeno odzkoušení v souladu s Provozní instrukcí 38 a PPDS.

V období, ve kterém bude výrobní schopna vyrábět minimálně cca 70% výkonu bude z Vaší strany zaslán požadavek k trvalému připojení výroby (UTP) přes Distribuční portál. Následně budou provedeny zkoušky regulace výkonu apod.

Nesplněním této lhůty pro funkční zkoušky dojde k zániku Smlouvy o připojení, respektive k neakceptování návrhu Smlouvy ze strany společnosti ČEZ Distribuce, a. s., a zároveň zanikne i rezervace výkonu a výrobní bude odpojována od distribuční soustavy.

Zaregistrování Vašeho výrobního zdroje v systému Operátora trhu, bude možné až po dokončení zkušebního období a splnění podmínky doložení protokolu ASDŘ.

Děkujeme Vám za spolupráci.

S pozdravem Ing. Miroslav Zubík - Vedoucí oddělení Smluvní vztahy s klienty

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace), e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | zásilací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

PROVOZNÍ OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ PRVNÍHO PARALELNÍHO PŘIPOJENÍ VÝROBNÍCH MODULŮ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ ČEZ DISTRIBUCE, A. S. – ZDROJ NAD 100 kW VČETNĚ

Vyhodnocení kontroly k umožnění provozu výrobního modulu pro ověření technologie a souladu

Připojeno k napěťové hladině: 22 kV (VN)

Číslo žádosti o připojení: 4122158269

ŽADATEL:

NÁZEV: Fakultní nemocnice Olomouc

ADRESA (ulice č.p., obec, PSČ):

Zdravotníků 248/7
Olomouc, 779 00

UMÍSTĚNÍ VÝROBNY (adresa / obec, k.ú., parcelní č.):

Nová Ulice
Olomouc, 779 00
, 1945

PARAMETRY VÝROBNÍHO MODULU:

TYP VÝROBNÍHO MODULU: FVE na objektu - CFV

DRUH VÝROBNÍHO MODULU: Fotočlánekový se střídačem

POVOLENÝ INSTALOVANÝ VÝKON: 422,000 kW

POVOLENÝ REZERVOVANÝ VÝKON: 422,000 kW

Vystavením dokladu o provedené kontrole k umožnění provozu výrobního modulu pro ověření technologie a souladu (dále jen „UPOS“) společnost ČEZ Distribuce, a. s., potvrzuje, že byla provedena zběžná prohlídka zařízení a doloženy veškeré povinné dokumenty, které jsou vyžadovány jako povinná součást žádosti o UPOS dle podmínek a Pravidel provozování distribuční soustavy.

Případné nedostatky zjištěné při kontrole jsou uvedeny níže a povedou k zamítnutí paralelního provozu výrobního modulu s distribuční soustavou.

ČEZ Distribuce, a. s. požaduje v rámci UPOS provést úkony a zkoušky dle kategorie vašeho výrobního modulu, které jsou uvedené na stránce www.cezdistribuce.cz/cs/pro-vyrobce/overeni-souladu-s-rfg.

Před jejich provedením doložte Harmonogram plánovaných zkoušek včetně termínů.

POZNÁMKY K VÝSLEDKU KONTROLY A ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY:

VÝROBNY BYLY PŘIPOJENY BEZ ZÁVAD

Účinky provozního oznámení nastávají podpisem pověřeného pracovníka ČEZ Distribuce, a. s., a to k datu vystavení tohoto provozního oznámení.

Žadatel je oprávněn zahájit výrobu elektřiny pouze na základě obdrženého provozního oznámení se závěrem „Výrobní modul může být provozován na omezenou dobu paralelně s distribuční soustavou“, a který má charakter dočasného provozního oznámení nebo souhlasu s provozem výrobního modulu pro ověření technologie včetně splnění dalších podmínek stanovených Smlouvou o připojení a právními předpisy. Žadatel se zavazuje nevyrábět elektřinu, resp. nedodávat vyráběnou elektřinu do elektrizační soustavy před splněním těchto podmínek.

Toto provozní oznámení je vydáváno na základě žádosti výrobce o UPOS.

ČEZ Distribuce, a. s., má možnost provést dodatečné kontroly a zkoušky uvedené v PPDS. V případě, že ČEZ Distribuce, a. s., při této dodatečné kontrole shledá nesoulad aktuálního stavu výrobního modulu se skutečnostmi uvedenými v provozním oznámení, stanoví žadateli přiměřenou lhůtu pro odstranění zjištěných nesouladů a závad. Pokud k odstranění závad a ke splnění předepsaných opatření nebo podmínek nedojde ve stanovené lhůtě ani v náhradním termínu, může ČEZ Distribuce, a. s., v souladu se smluvně sjednanými podmínkami výrobní modul odpojit od distribuční soustavy a uzavřenou Smlouvu o připojení ukončit.

Výrobní modul **MŮŽE** být provozován na omezenou dobu max. 12 měsíců paralelně s distribuční soustavou z důvodu nutnosti provedení nutných zkoušek, simulací, měření nebo nastavení řídicích systémů.

Výrobna splňuje podmínky dle PPDS a uzavřené Smlouvy o připojení.

DOKUMENT MÁ CHARAKTER DOČASNÉHO PROVOZNÍHO OZNÁMENÍ / SOUHLASU S PROVOZEM VÝROBNÍHO MODULU PRO OVĚŘENÍ TECHNOLOGIE s platností nejdéle po dobu 12 měsíců od jeho vystavení.

MÍSTO, DATUM: *V ZÁBRĚHU DNE 30. 6. 2023*

PODPIS POVĚŘENÉHO PRACOVNÍKA ČEZ Distribuce, a. s.

SVUB 