

PROTOKOL O NASTAVENÍ SÍŤOVÝCH OCHRAN SYSTÉMU PARALERNĚ PŘIPOJENÝCH K DISTRIBUČNÍ SÍTI (DS)

DRUH VÝROBNY:

FVE

SMLOUVA O PŘIPOJENÍ:

Číslo smlouvy: 23_SOBS01_4122202758

Distribuční síť: ČEZ

MÍSTO INSTALACE:

Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

OCHRANA / ZAŘÍZENÍ:

UF 300 ESIT – podpěťová a přepěťová ochrana je třífázová

Výrobní číslo: 12646

Umístění: Budova P, rozváděč RFVE-AC2

PARAMETRY NASTAVENÍ OCHRAN:

Parametr		Nastavení pro vypnutí	Vypínací čas
Nadpětí 1. stupeň	Un>	111% Un	0s
Nadpětí 2. stupeň	Un>>	115% Un	5s
Nadpětí 3. stupeň	Un>>>	120% Un	0,1s
Podpětí 1. stupeň	Un<	70% Un	0,5s
Podpětí 2. stupeň	Un<<	45% Un	0,2s
Nadfrekvence	f>	51,5Hz	0,1s
Podfrekvence	f<	47,5Hz	0,1s
Opětovné připojení výrobní		20 min. + okamžitá hodnota Pn	

Výrobna není schopna pracovat v ostrovním režimu. Použity jsou pouze síťové střídače.

Datum nastavení: 23.08.2024

Nastavení provedl: Jiří Cach, CS elmont s.r.o., Blučina 627, 664 56, IČO: 09225986

JIŘÍ CACH
Revize el. zařízení bez omezení
napětí včetně hromosvodů
ev.č.: 11586/9/22/R-EZ-E1A

Podpis.....

V Blučíně, dne 26.08.2024