



VSTUPNÍ REVIZE záchytného systému ROOFIX

Místo realizace: Fakultní nemocnice, I.P. Pavlova 537/37, 779 00 Olomouc
 DATUM předání díla: 08.03.2023
 VÝROBCE: BJK Group s.r.o. , Dr. Tyrše 704, 533 41 Lázně Bohdaneč
 MONTÁŽ: W.H.A. systém, spol. s r.o., Blanická 21, 78701 Šumperk

Kontrola materiálu:

- KOTVÍCÍ BOD: Nerez 1,4301
- LANO: Nerez pr. 8 mm
- SVORKY: Duplex – nerez
- KOTVÍCÍ PRVKY: závitová tyč + chemická kotva

PROVEDENÍ KOTVÍCÍHO BODU

Prohlášení o shodě s výrobní dokumentací výrobce a splnění certifikačních podmínek.

UKOTVENÍ KOTVÍCÍHO BODU	☒
NATAŽENÍ LANA	☒
UTAŽENÍ SVOREK - duplex	☒
OZNAČENÍ KOTVÍCÍCH BODŮ	☒

KOMENTÁŘ KONTROLUJÍCÍ OSOBY:

Na základě vstupní kontroly sděluji, že záchytný systém je proveden dle postupů stanovených výrobcem a je plně připraven k užívání.

Další kontroly budou zaznamenávány do přiložené revizní knihy.

Další revize musí být provedena nejpozději do data 08.03.2024

V Olomouci , dne 08.03.2023

W.H.A. systém spol. s r.o.
 Blanická 21, 787 01 Šumperk
 IČO: 61945251
 DIČ: CZ61945251