

**DOKLAD O MONTÁŽI, FUNKČNÍ ZKOUŠCE A KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ
BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (PBZ)**

Provozovatel – investor (název, adresa): Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7

Identifikace místa stavby: střecha budovy P2

Dodavatel PBZ (název, adresa, IČ): W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21, 787 01 Šumperk, IČ 61945251

Druh PBZ (dle par 4 odst 4 písm. a) až h) vyhlášky o požární prevenci: Zařízení pro omezení šíření požáru

Výrobce PBZ (název, adresa, IČ): BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o., Prosecká 855/68, Praha IČ 15052346

Název a popis PBZ, přehled vlastností – požadované/dosažené: střešní plášť Broof (t3) dle ČSN EN 13501-5

Umístění ve stavbě: střešní plášť pod kontejnerem sluneční elektrárny a podél strojovny P1 dle výkresu v příloze

Potvrzení o montáži (par 6 vyhlášky o požární prevenci): Potvrzuji, že montáž požárně bezpečnostního zařízení byla provedena za podmínek vyplývajících z ověřené projektové dokumentace, případně podrobnější dokumentace a za dodržení postupů stanovených v průvodní dokumentaci výrobce

Výsledek kontroly provozuschopnosti (par 7 vyhlášky o požární prevenci): Výše uvedené požárně bezpečnostní zařízení je provozuschopné.

Datum provedení kontroly provozuschopnosti: 10.5.2023

Termín příští kontroly provozuschopnosti: dle předchozí pravidelné kontroly provozuschopnosti

Prohlášení:

Na základě ustanovení par. 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek o požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) potvrzuji, že při montáži a kontrole provozuschopnosti byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce výše uvedeného požárně bezpečnostního zařízení.

Datum: 10.5.2023

Jméno a příjmení osoby, která provedla:

- Montáž PBZ: W.H.A. system spol. s r.o.
-
- Funkční zkoušku PBZ: W.H.A. system spol. s r.o.
-
- Kontrolu provozuschopnosti PBZ: ing. Jan Hořava

W.H.A. system spol. s r.o.
Blanická 21, 787 01 Šumperk
IČO: 61945251

Podpis: DIČ: CZ61945251

Podpis: