

Nové parametry
projektu:
FVE 1 - A
726 ks
290,4 kWp

FVE 1a na střeše 4.NP
budovy A - osazení 572 ks
fotovoltaických panelů
Huasun HS-B120
DSN400-B o jmenovitém
výkonu 400 Wp,
zapojených do
technologického domku
skompletním
příslušenstvím FVE.
Fotovoltaické panely budou
přichyceny na hliníkové
konstrukci, která zajistí
sklon 15°. Roznášecí
konstrukce je samostatně
povolena v rámci akce
Nádstavba budova "A".

FVE 1b na střeše 4.NP
budovy A - osazení 154 ks
fotovoltaických panelů
Huasun HS-B120
DSN400-B o jmenovitém
výkonu 400 Wp,
zapojených do
technologického domku
skompletním
příslušenstvím FVE.
Fotovoltaické panely budou
přichyceny na hliníkové
konstrukci, která zajistí
sklon 15°. Roznášecí
konstrukce je samostatně
povolena v rámci akce
Nádstavba budova "A".

Kontejner s požární odolností:

- stěny EW 30 DP1
- strop EI 30 DP1

Požárně nebezpečný prostor (PNP)

d = XXXX mm Odstupová vzdálenost

Požární úsek střežený samočinnými hlásiči požáru EPS

Požární úsek střežený tlačítkovými hlásiči požáru EPS

PHP 55B Přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností 55B

Nouzové osvětlení

HL. ZHOTOVITEL		POD. ZHOTOVITEL		Tato dokumentace je duševním vlastnictvím zhotovitele. Žádná část této dokumentace nesmí být použita nebo reprodukována bez jeho souhlasu.	
LAMA solar LAMA solar technologies s.r.o.					
ZHĚNA:	d	VÝKONA:		DATUM:	
	c				
	b				
	a				
NÁZEV ZAKÁZKY:		UMÍSTĚNÍ:		DATUM:	
FVE FN Olomouc		TECH. ČÁST:		12/2022	
INVESTOR:		VYPRACOVAL:		MĚŘÍTKO:	
Fakultní nemocnice Olomouc		Ing. Jan Vilkus		1:250	
SO-PS:		SCHVÁLIL:		Formát:	
SO-PS		Ing. Jindřich Stuchlý PhD		A2	
NÁZEV VÝKRESU:		ARCHIVNÍ ČÍSLO:		ZHĚNA:	
D1.3_PBR - Budova A - 290,4 kWp		&ETB_022-0877		Rev.:	
		LIST: 1		LIST: 4	
		DCC: &ETB			