Legenda:

Sestup/prostup trasy

Kontejnér s technolofií FVE, umístěn na roznášecí konstrukci pro vytvoření samostatného požárního úseku.

Požárně nebezpečný prostor (PNP)

d = XXXX mm Odstupová vzdálenost

Kontejner s požární odolností:
- stěny EI 30 DP1
- strop EI 30 DP1

PHP 55B Přenosný hasící přístroj s hasicí schopností 55B

Nouzové osvětlení

HL. ZHOTOVITEL: LAMA solar technologies s.r.o.

POD. ZHOTOVITEL:

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím zhotovitele

Žádná část této dokumentace nesmí být použita nebo reprodukována bez jeho souhlasu.

ZMĚNA:	VYKONAL:	DATUM:	VÝTISK:
d			
c			
b			
a			

NÁZEV ZAKÁZKY: FVE FN Olomouc

HIP: UMÍSTĚNÍ: +SO_S; TECH. ČÁST: =FVE

DATUM: 12/2022

VYPRACOVAL: Ing. Jan Vilkus

ZODPOVĚDNÝ: Ing. Jan Vilkus

MĚŘÍTKO: 1:250

INVESTOR: Fakultní Nemocnice Olomouc

SCHVÁLIL: Ing. Jindřich Stuchlý PhD

Formát: A2

SO-PS: SO-PS

STUPEŇ PD: DPS

ARCHIVNÍ ČÍSLO: &ETB_22-0877

ZMĚNA: Rev.:

NÁZEV VÝKRESU: D1.3_PBŘ_budova S - 50 kWp

LIST: 3 LISTŮ: 4 DCC: &ETB