

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE
územní odbor Olomouc
Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc

Č.j.: HSOL-7045-2/2014

Uvádějte vždy při písemném styku

Olomouc 5. 12. 2014

Počet listů: 1

Přílohy: 1/PD – příloha pouze
u odesílaného výtisku

LT PROJEKT a.s.
Kroftova 2619/45
616 00 Brno

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany k dokumentaci pro vydání
stavebního povolení

Č. j. doručeního spisu: ---

Vyřizuje za PO: kpt. Ing. Lukáš Foukal, tel.: 950 770 054, e-mail: lukas.foukal@hzsol.cz

Název stavby: Potrubní pošta pro Fakultní nemocnici Olomouc, SO 01 Centrála potrubní pošty

Místo stavby: Areál FN Olomouc

Stavebník - investor: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Předložená dokumentace, popis stavby: Předložená projektová dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení je z listopadu 2014 (Ing. Jaromír Dejl). Jedná se o zřízení potrubní pošty v areálu fakultní nemocnice Olomouc. Jedná se o transportní systém potrubní pošty. Rozvody v jednotlivých objektech jsou řešeny samostatně. Bude vybudována strojovna, která bude z železobetonové konstrukce. Objekt strojovny je jednopodlažní, podsklepený.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jako dotčený orgán dle ust. § 26 odst. 2 písm. b) a ust. § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 19.11.2014 a k této **vydává** v souladu s ust. § 31 odst. 4 a § 95 zákona o PO a dále dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky ust. § 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 41 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., a Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje neshledal žádné nedostatky, které by bránily vydání souhlasného závazného stanoviska.

Poučení

V souladu s ust. § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., si Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, pro které se řízení vede, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

Proti nezákonnosti závazného stanoviska lze podat podnět k jeho přezkoumání v přezkumném řízení, a to k Ministerstvu vnitra – generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Ke kontrolní prohlídce k užívání stavby budou předloženy příslušné doklady prokazující splnění požadovaných vlastností výrobků resp. konstrukcí, požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany - tj. prohlášení o shodě, případně prohlášení o vlastnostech vč. certifikátů, revizní zprávy, doklady o provozuschopnosti apod., a prohlášení zhotovitele (firmy oprávněné k dané činnosti, osoby odpovědné za provedení stavby) o provedení stavby v souladu s projektovou dokumentací a požárně bezpečnostním řešením.

Jedná se zejména o:


1. konstrukce vnější tepelné izolace,
2. požární uzávěry včetně samozavíračů,
3. střešní krytina,
4. chráněné VZT potrubí,
5. požárně dělicí konstrukce elektrického rozvaděče,
6. povrchové úpravy stavebních konstrukcí,
7. automatický hasicí systém,
8. přenosné hasicí přístroje,
9. prostupy požárně dělicími konstrukcemi.

U vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení musí být předloženy doklady dle ust. § 48 vyhlášky č. 246/2001 Sb. Jedná se zejména o elektrickou požární signalizaci:

Vypnutí elektrického napájení musí být zajištěno hlavním vypínačem CENTRAL STOP a TOTAL STOP (viz. požárně bezpečnostního řešení).

Kabelové trasy zařízení CENTRAL STOP a TOTAL STOP budou splňovat požadavky na kabelové trasy s funkční integritou.

Toto stanovisko je na žádost předkladatele vydáno i pro účely územního řízení.


kpt. Ing. Lukáš Foukal
koordinátor – metodik pro stavební prevenci
oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP

HZS Olomouckého kraje
územní odbor Olomouc
Schweitzerova 91
779 00 Olomouc
2