

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE

územní odbor Olomouc

Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc

Č.j.: HSOL-5586-2/2014

Uvádějte vždy při písemném styku

Olomouc 10. 10. 2014

Počet listů: 1

Přílohy: 1/PD – příloha pouze
u odesílaného výtisku

IDOP Olomouc, akciová společnost
Řepčinská 82
779 00 Olomouc

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

**dotčeného orgánu na úseku požární ochrany k dokumentaci pro vydání
stavebního povolení**

Č. j. doručeného spisu: CH1493

Vyřizuje za PO: kpt. Ing. Lukáš Foukal, tel.: 950 770 054, e-mail: lukas.foukal@hcsol.cz

Název stavby: Potrubní pošta pro FN Olomouc

Místo stavby: Areál FN Olomouc

Stavebník - investor: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Předložená dokumentace, popis stavby: Předložená projektová dokumentace řeší zbudování rozvodů potrubní pošty. Jedná se o provedení rozvodů v následujících objektech:

Objekt A - Operační a vyšetřovací centrum,
Objekt B - B1, B2, B3 Hlavní budova F. Josefa,
Objekt C - Klinika porodnicko - gynekologická,
Objekt D - Klinika I. interní,
Objekt E - Otolaringologická a oční,
Objekt F - Klinika alergologie a imunologie,
Objekt G - Klinika II. interní,
Objekt H - Klinika onkolog., plicních nemocí, pracovní lékařství,
Objekt I - Oddělení konsolidovaných biochemických laboratoří,
Objekt J - Klinika III. interní a KNM,
Objekt K - Klinika hematoma - onkologická,
Objekt L - Klinika hematoma - onkologická, transfúzní stanice,
Objekt M - Klinika neurologická, neurochirurgická,
Objekt N - Lékárna - stará,
Objekt P - Klinika kožní, pracovní lékařství,
Objekt Q - Klinika dětská,
Objekt R - Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie,
Objekt S - Klinika ortopedická,
Objekt T - Klinika psychiatrie,
Objekt U - Klinika psychiatrie,
Objekt UP1 - Teoretické ústavy - stará budova,
Objekt UP2 - Teoretické ústavy - nová budova,
Objekt WP - Trafostanice, výměňková stanice (u DK)
Objekt XC - Údržba ZVIT-OSB

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jako dotčený orgán dle ust. § 26 odst. 2 písm. b) a ust. § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 10. 9. 2014 a k této vydává v souladu s ust. § 31 odst. 4 a § 95 zákona o PO a dále dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky ust. § 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 41 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), a Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje neshledal žádné nedostatky, které by bránily vydání souhlasného závazného stanoviska.

Poučení

V souladu s ust. § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, pro které se řízení vede, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

Proti nezákonnosti závazného stanoviska lze podat podnět k jeho přezkoumání v přezkumném řízení, a to k Ministerstvu vnitra – generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Ke kontrolní prohlídce k užívání stavby budou předloženy příslušné doklady prokazující splnění požadovaných vlastností výrobků resp. konstrukcí, požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany - tj. prohlášení o shodě, případně prohlášení o vlastnostech vč. certifikátů, revizní zprávy, doklady o provozuschopnosti apod., a prohlášení zhotovitele (firmy oprávněné k dané činnosti, osoby odpovědné za provedení stavby) o provedení stavby v souladu s projektovou dokumentací a požárně bezpečnostním řešením.

Jedná se zejména o:

1. prostupy požárně dělicími konstrukcemi,
2. sádkartonové konstrukce.



HZS Olomouckého kraje
územní odbor Olomouc
Schweitzerova 91
779 00 Olomouc
2

kpt. Ing. Lukáš Foukal
koordinátor – metodik pro stavební prevenci
oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP