

MAGISTRÁT MĚSTA OLMOUCE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

Olomouc 09.12.2014

Č. j.: SMOL/241412/2014/OZP/OH/Noz
Číslo spisu: S-SMOL/241412/2014/OZP

Spisový znak – 209, skartační znak/skart. lhůta – V/5

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Marie Nožková, 4. nadz. podl., dv. č. 4.30

Telefon: 588488333

Fax: 588 488 056

E-mail: marie.nozkova@olomouc.eu

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: RNDr. Petr Loyka, CSc.

Žadatel: LT PROJEKT a.s., IČ: 29220785, Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno 16

FN Olomouc - centrála a rozvody potrubní pošty

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, obdržel dne 19.11.2014 žádost o stanovisko k výše uvedené akci. Součástí podání byla projektová dokumentace, kterou zpracoval LT PROJEKT a.s., IČ: 29220785, Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno 16.

Stavebníkem je Fakultní nemocnice Olomouc.

Popis akce

(Ing. Marie Nožková, tel. 588488333)

Jedná se o realizaci systému potrubní pošty. Budou realizovány stanice ve 20 objektech nemocnice a ve 2 objektech Univerzity Palackého. Provoz je bezobslužný, informace o provozu pošty jsou přes počítačovou síť.

Stavba je členěna na následující objekty a soubory:

Stavební objekty

SO 01 Centrála potrubní pošty

SO 02 Stavební úpravy ve stávajících objektech

SO 03 Venkovní trasy a úpravy

Inženýrské objekty

IO 01 Terénní a sadové úpravy

IO02 Kabelová přípojka NN

Provozní soubory

PS 01 Potrubní pošta

PS 02 Vzduchotechnika, chlazení

PS 03 Měření a regulace

Stanovisko oddělení péče o krajinu a zemědělství

(Ing. Kamila Kolenyáková, tel. 588488346)

Ochrana přírody (zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, dále jen zákon o ochraně přírody):

Z předložených dokladů vyplývá, že navržená akce si vyžádá kácení stávajících dřevin. Pokud bude nezbytné kácení dřevin s obvodem kmene 80 cm a více (měřeno ve výšce 1,3 m nad zemí), nebo zapojených porostů dřevin o celkové ploše 40 m² a více, popř. dřevin, které jsou součástí stromořadí, vyřídí si žadatel povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody.

Žádost se podává na zdejším odboru životního prostředí. Na tomto odboru, nebo na webových stránkách www.olomouc.eu, jsou také k dispozici formuláře žádosti s poučením o přílohách. K žádosti o toto povolení doloží žadatel aktualizované podklady (§4 vyhl. č. 189/2013 Sb., v platném znění).

Žádost o kácení je třeba podat v dostatečném předstihu, aby mohla být řádně projednána před zahájením stavebních prací a povolené kácení mohlo být provedeno v době vegetačního klidu (§5 vyhl. č. 189/2013 Sb.)

Připomínáme, že v případě povoleného kácení bude uložena povinnost provést náhradní výsadbu jakožto kompenzaci za ekologickou újmu vzniklou povoleným kácením. Její rozsah bude stanoven na základě počtu, rozměrů, zdravotního stavu a jiných environmentálních charakteristik kácených dřevin.

Ochrana zemědělského půdního fondu - ZPF (zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, dále jen zákon o ochraně ZPF):

Podle předložených podkladů nebudou dotčeny pozemky, které jsou součástí ZPF. Proto nemáme připomínky.

Státní správa lesů - SSL (zák. č. 289/1995 Sb., zákon o lesích):

Podle předložených podkladů nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) ani jejich ochranné pásmo ve vzdálenosti 50m od jejich hranice. Proto nemáme připomínky.

Závazné stanovisko vodoprávního úřadu (§ 104 odst. 9 zákon č.254/2001 Sb.)

(Ing. Libuše Kožušníčková, tel. 588488328)

SO 01 - Centrála potrubní pošty

Nová přípojka pitné vody napojena ze stávající přípojky 90-PVC do objektu H2 u kanálu ÚT. Nová splašková kanalizační přípojka napojena do nejbližší stávající kanalizační šachty Š1. Dešťové vody z ploché zatravněné střechy ve spádu 1% svedeny do perforovaného drenážního potrubí DN 150 se spádem 0,5 %, dále do akumulací jímky (válcová plastová samonosná nádrž - objem 6,3 m³, užitiný objem 4,2 m³, průměr 2 m, výška 2 m, poklop 600 x 600 mm) s bezpečnostním přepadem. Dešťová voda bude sloužit pro zahradní potřeby zavlažování v areálu FNO.

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 vodního zákona a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluje následující:

1. Navrhovaná stavba se nachází v areálu Fakultní nemocnice Olomouc, na pozemcích v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, okrese Olomouc, kraji Olomouckém, č. hydrologického pořadí 4-10-03-1161-0-00, HGR 2220.
2. Vnitřní rozvody vodovodu a kanalizace, vodovodní přípojka, přípojka splaškové kanalizace, perforované drenážní potrubí a akumulací jímka s bezpečnostním přepadem nejsou vodními díly dle ustanovení § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 55 odst. 1 a 3 vodního zákona a k jejich povolení je věcně a místně příslušný stavební úřad (MMOI - odbor stavební).
3. Přípojka splaškové kanalizace bude vybudována jako nepropustná, u kolaudace bude předložen protokol o zkoušce nepropustnosti.
4. Akumulací jímka bude navržena v souladu s TNV 75 8011 Hospodaření se srážkovými vodami a dále v souladu s Koncepcí vodního hospodářství města Olomouc (hodnota max. specifického odtoku musí činit $q_{max.} = 3 \text{ l/s/ha}$, bezpečnostní přeliv), s dostatečně nadimenzovaným akumulacím prostorem k okamžité retenci přívalových vod.
5. Navrhovanou stavbou nesmí být negativně ovlivněny odtokové poměry v dané lokalitě a stabilita okolních objektů. Dešťové vody ze střechy centrály budou likvidovány takovým způsobem, aby nedošlo k podmáčení sousedních pozemků.
6. V případě, že při realizaci stavby je předpoklad dotčení hladiny podzemní vody, je nutno požádat příslušný vodoprávní úřad o povolení k nakládání s podzemními vodami dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 3. vodního zákona - k jejich čerpání za účelem snižování hladiny, žádost bude doložena doklady dle vyhlášky Mze č. 432/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7. V rámci plánované stavby je nutno respektovat příslušná ustanovení ČSN 73 6005 při křížení a souběhu s ostatními stávajícími inženýrskými sítěmi. Před zahájením výkopových prací bude provedeno zaměření stávajících inženýrských sítí.
8. Ochrana případných stávajících rozvodů vodovodu a kanalizace musí být dodržena v souladu s ustanovením §

23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9. V ochranném pásmu kanalizace a vodovodu lze provádět stavební práce jen se souhlasem vlastníka vodovodu a kanalizace, popř. provozovatele (ustanovení § 23 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích).

Závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady (zákon č. 185/2001 Sb.)

(Ing. Marie Nožková, tel. 588488333)


Předložená dokumentace řeší nakládání s odpady v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), a prováděcích předpisů vydaných na jeho základě.

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti nakládání s odpady souhlasí s realizací stavby bez připomínek.

Doklady o využití nebo odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané k žádosti o užívání stavby.

Závazné stanovisko nenahrazuje souhlasy vydávané podle zákona o odpadech.

MAGISTRÁT MĚSTA
OLOMOUCE
odbor životního prostředí
Hynalova 10, 779 11 OLOMOUC
(1)



RNDr. Petr Loyka, CSc.
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník

- LT PROJEKT a.s., IČ: 29220785, Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno 16
- Spis

