



Ing. Milan Tomek  
LT PROJEKT a.s.,  
Kroftova 45,  
616 00 Brno

Váš dopis

Naše značka .

Vyřizuje Růžička

Datum

11.12.2014

Vyjádření – doplnění **599875/14**

**Stavba: FN Olomouc – Potrubní pošta.**

Vzhledem k určeným podmínkám ve vyjádření **599875/14** k předmětnému záměru stavby, vydáváme tyto doplňující podmínky.

**Před začátkem stavební činnosti, doporučujeme si nechat všechny podzemní tel. sítě vytyčit a vyznačit.** V daném stavebním záměru se jedná o střet s podzemní tel. sítí a jejího ochranného pásma. Všechny výkopové práce v místě trasy tel. kabelů musí být prováděny ručním náradím. Trasa potrubní pošty musí být vedena nejméně 0,5 m od trasy tel. kabelů. Rovněž musí být v křížení provedena pod trasou tel. kabelů. Do tras tel. kabelů v naší správě nesmí být nijak zasahováno. Obnažené části trasy tel. kabelů, podléhají před záhozem kontrole pracovníkem POS. Doporučujeme provést i foto dokumentaci. V případě změn nebo nejasností požádat POS o konzultaci.

Toto doplňující vyjádření se stává nedílnou součástí vyjádření č.j. **599875/14**, které je nutné použít pro vydání příslušných povolení na stavbu. **Dodržet obecné podmínky uvedené ve všech našich příslušných vyjádřeních.**

Ant. Růžička O2 Czech Republic a.s.

Ochrana sítě Morava sever (POS)

Stupkova 18, 779 00 Olomouc

[antonin.ruzicka@o2.cz](mailto:antonin.ruzicka@o2.cz)

O2 Czech Republic a.s.  
Za Brumlovkou 266/2  
140 22 Praha 4  
DIČ: CZ60193336  
795